



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10 000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/16-08/03
URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2
Zagreb, 12. siječnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2 točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljuje

I n f o r m a c i j u

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda naselja Nova Lipa i Stara Lipa, Grad Požega**

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), u daljnjem tekstu: Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Nova Lipa i Stara Lipa.

Nositelj zahvata

Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega

Lokacija zahvata nalazi se na području naselja Nova Lipa i Stara Lipa, k.o. Ugarci i k.o. Stara Lipa, u sjeverozapadnom dijelu Grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Planirani zahvat obuhvaća izgradnju sustava odvodnje s kanalizacijskom mrežom i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) kapaciteta 300 ES za naselja Nova Lipa i Stara Lipa. Sustav sanitarne odvodnje sastojat će se od gravitacijske mreže ukupne duljine 4.253 m profila DN 250 i DN 315, tlačne mreže ukupne duljine 101 m profila DN 90, te dvije crpne stanice kapaciteta 5 l/s. Trasa cjevovoda

predviđena je u postojećem zelenom cestovnom pojasu i u koridoru postojećih prometnica. Crpne stanice izvest će se kao betonski (vodonepropusni) objekti dimenzija 2x2 m, svaka sa dvije crpke u naizmjeničnom radu. Planirani UPOV bit će smješten uz postojeću vodoopskrbnu crpnu stanicu na novoformiranoj čestici površine oko 251 m² unutar postojeće čestice k.č.br. 1286 k.o. Stara Lipa. Tehnologija obrade je načelno tehnologija aktivnog mulja u vezanom stanju, u kontinuiranoj formi. Otpadne vode nakon rešetanja na gruboj rešetki utječu u primarnu taložnicu (V=22 m³) u kojoj se izdvajaju pijesak i druge taložne tvari, ulja i masti i druge plutajuće tvari i primarni mulj. Otpadna voda se nakon toga prelijeva u egalizacijski bazen (V=16 m³) koji je opremljen mehaničkim mješalom i pumpama za dobavu otpadne vode u biospremnik (V=44 m³). Pročišćena otpadna voda se preko preljevnog praga ispušta u izlazni cjevovod i dalje preko kontrolnog okna u prijamnik potok Bašće. Zaštita korita vodotoka Bašće na mjestu ispusnog voda izvest će se kao kamena obloga u betonu 25 cm na podlozi šljunka 10 cm, minimalno 5 m uzvodno i nizvodno od izljevne glave i 1 m iznad iste. Otpad s grube rešetke se zbrinjava na odlagalištu neopasnog otpada, a mulj se vraća u septički spremnik i odvozi na konačno zbrinjavanje na CUPOV Požega. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša kojeg je izradio ovlaštenik ECOINA d.o.o. iz Zagreba u prosincu 2015. godine i objavljen je uz ovu Informaciju na internetskim stranicama ovog Ministarstva.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R) S o tome da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav
4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva
5. Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo
6. Grad Požega

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80. Mišljenja o zahtjevu moguće je dostavljati tijekom 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o daljnjem postupku

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavit će na svojim službenim stranicama (www.mzoip.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahvata.

