



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/391

URBROJ: 517-06-2-1-1-16-12

Zagreb, 14. travnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata, INA – Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, priključni dalekovod 2x110 kV Krasica – INA rafinerija nafte Rijeka i TS 110/35 kV INA RNR – TS 400, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedeće mjere zaštite okoliša:**
 - I.1. Tijekom pripreme terena za građenje dalekovoda, usmjereno obarati stabla na predviđeni koridor i ne oštećivati stabla u šumskim sastojinama izvan koridora trase.
- II. Za namjeravani zahvat, priključni dalekovod 2x110 kV Krasica – INA rafinerija nafte Rijeka i TS 110/35 kV INA RNR – TS 400, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, INA – Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, INA – Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, INA – Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 28. prosinca 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi

procjene utjecaja na okoliš priključnog dalekovoda 2x110 kV Krasica – INA rafinerija nafte Rijeka i TS 110/35 kV INA RNR – TS 400. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u prosincu 2015. izradio, a u siječnju 2016. dopunio ovlaštenik Oikon d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/84, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 9. listopada 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Željko Koren, dipl. ing. građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.6. *Prijenos električne energije nadzemnim vodovima napona 110 kV i više koji su u sklopu prijenosne mreže* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi DV 2x110 kV Krasica – INA RNR s priključkom na TS 110/35 kV INA RNR – TS 400.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš priključnog dalekovoda 2x110 kV Krasica – INA rafinerija nafte Rijeka i TS 110/35 kV INA RNR – TS 400 (KLASA: UP/I 351-03/15-08/391; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 8. veljače 2016.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Početne priključne točke predmetnog dalekovoda 2x110 kV bit će postojeći portal unutar TS 110/35/10(20) kV Krasica te postojeći stup broj 9 dalekovoda 2x110 kV Melina – Krasica. Od TS Krasica trasa dalekovoda se usmjerava sjeverozapadno u duljini oko 620 m, zatim se lomi u smjeru zapada u duljini 850 m obilazeći Bakarski zaljev sjeverno od državne ceste D8. Sjeverno od vijadukta Tabor trasa se lomi u smjeru zapad-jugozapad u duljini 570 m, zatim se uz južni trak D8 lomi prema jugu u duljini oko 860 m. Nakon prijelaza željezničke pruge Bakar – Škrljevo trasa se lomi u smjeru jugoistoka i prati prugu na udaljenosti 50 m u duljini 390 m nakon čega skreće u smjeru jug-jugoistok u duljini 270 m do lokacije Ivani gdje je predviđen posljednji stup dvostrukog voda i prijelaz iz zračnog u podzemni vod. Trasa podzemnog voda prolazi većim dijelom u trupu lokalne i magistralne ceste i završava na lokaciji Rakovčine gdje je planirana izgradnja TS 110/35 kV INA RNR. Duljina trase zračne dionice iznosi oko 3 700 m dok duljina trase podzemne dionice iznosi oko 1 550 m. Zračna dionica dalekovoda izgradit će se na čeličnim stupovima, a kabel podzemne dionice će se polagati u zemljani rov.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/391; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3 od 8. veljače 2016.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, Sektoru za energetiku Uprave za energetiku i rudarstvo Ministarstva gospodarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Gradu Bakru i Općini Kostrena.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/50; URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 2. ožujka 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 350-02/16-01/89; URBROJ: 525-11/1071-16-2 od 22. veljače 2016.) da je tijekom izgradnje dalekovoda planirano neracionalno zauzimanje šuma i šumskog zemljišta za izgradnju pristupnih putova, da je zbog specifičnosti krškog terena moguće izazivanje erozije i ispiranje i gubitak šumskog tla te gubitak staništa divljači na lokaciji trafostanice. Uz to navodi da postoji opasnost od nastanka šumskih požara tijekom izgradnje, da se očekuje uznemiravanje divljači i značajan

negativan utjecaj prilikom transporta mehanizacije i deponiranja građevinskog materijala u šumi i na šumskom zemljištu te da je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za energetiku Uprave za energetiku i rudarstvo Ministarstva gospodarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 310-02/16-01/21; URBROJ: 526-04-01-01-02/3-16-02 od 18. veljače 2016.) da se ne očekuje značajan negativan utjecaj predmetnog zahvata na sastavnice okoliša sukladno propisima iz područja energetike. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/8; URBROJ: 2170/1-03-08/2-16-2 od 29. veljače 2016.) da se ne očekuje značajan negativan utjecaj predmetnog zahvata na okoliš uz uvjet da se prilikom projektiranja dalekovoda obavi terenski obilazak i lociraju mikrostaništa endemskih biljnih vrsta i drugih rijetkih i ugroženih vrsta te propišu mjere njihove zaštite. Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra dostavio je mišljenje (KLASA: 351-02/16-01/02; URBROJ: 2170-02-07/5-16-03 od 1. travnja 2016.) da se ne očekuje negativan utjecaj planiranog zahvata na okoliš. Općina Kostrena dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/2; URBROJ: 2170-07-03-16-3 od 30. ožujka 2016.) da planirani zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Trasa predmetnog priključnog dalekovoda će svojim najvećim dijelom biti na šumskom zemljištu koje karakteriziraju sjemenjače crnog bora, šikare, šibljac i neobraslo proizvodno šumsko zemljište dok će podzemna dionica trase većim dijelom biti u koridoru pruge ili prometnice, a trafostanica na parceli obrasloj niskim raslinjem, grmljem i travom. S obzirom na uglavnom degradacijske stadije šuma na trasi i njihovu malu gospodarsku vrijednost, utjecaj je ocijenjen prihvatljivim. Za potrebe izgradnje dalekovoda koristit će se uglavnom postojeći putovi i ceste, a privremeni gubitak šumske površine presijecanjem pristupnim putovima također se smatra prihvatljivim s obzirom na degradiranost šuma. Nasuprot dostavljenom mišljenju Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede da se tijekom izgradnje očekuju značajni negativni utjecaji na šumsko zemljište, ocijenjeno je da su utjecaji ograničeni na usko područje zahvata te se mogu izbjeći pridržavanjem propisa iz područja zaštite okoliša, propisane mjere zaštite okoliša i izgradnjom u skladu s projektnom dokumentacijom i izdanim uvjetima nadležnih tijela, uključujući i uvjete i mjere zaštite šuma. Nadalje, odvajanjem otpada nastalog tijekom izgradnje i zbrinjavanjem sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom umanjit će se ili potpuno ukloniti mogući utjecaji opterećenja okoliša otpadom. Radovi praćeni bukom uznemirit će divljač, no divljač će se nakon završetka radova vratiti u stanište, a tijekom održavanja trase dalekovoda čišćenjem divljač će dobiti dodatan izvor hrane uz zaklon u okolnoj šumi. Predmetni dalekovod će izravno i trajno utjecati na strukturu krajobraza i promjenu postojećih vizura, no s obzirom da se smješta u prostor uz mrežu prometnica, rafineriju nafte te postrojenje bivše koksare, utjecaj je prihvatljiv. U vezi s mišljenjem Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije da je prilikom projektiranja dalekovoda potrebno obići teren i locirati mikrostaništa endemskih i drugih rijetkih i ugroženih biljnih vrsta te propisati mjere njihove zaštite, uvjete zaštite prirode će u postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrditi tijelo nadležno za zaštitu prirode.

Zahvat se ne nalazi na području zaštićenom temeljem Zakona o zaštiti prirode niti unutar područja ekološke mreže sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15). Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, s obzirom na obilježja zahvata i smještaj zahvata izvan područja ekološke mreže, isključen je značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zaključeno da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz mjeru propisanu u točki I. izreke ovog rješenja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim bilježima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. INA – Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevcva 10, Zagreb **(R!, s povratnicom)**

NA ZNANJE:

1. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Riva 10/I, Rijeka