



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I 351-03/16-08/242

URBROJ: 517-06-2-1-2-17-5

Zagreb, 9. siječnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U
**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje sustava odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda dijela naselja Općine Podravska Moslavina**

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14) (dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna procjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda dijela naselja Općine Podravska Moslavina.

Nositelj zahvata je KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, Slatina.

Lokacija zahvata

Planirani zahvat odnosi se na naselja Krčenik i Podravska Moslavina na području Općine Podravska Moslavina u Osječko-baranjskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Na sustav javne odvodnje Podravska Moslavina planira se spojiti naselje Krčenik. Spajanjem kanalizacijskog sustava naselja Krčenik na kanalizacijski sustav Podravska Moslavina povećavaju se sljedeće vrijednosti: za kanale profil PEHD cijevi – K4.2 od D 250 mm na D 315 mm; za tlačne vodove – TV4 od PEHD 90 mm na PEHD 110 mm, TV1 od PEHD 125 mm na PEHD 160 mm; za crpke u crpnim stanicama – CS4 od P1/P2=13,3/11,0 kw na P1/P2=22,1/20 kw; uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (u dalnjem tekstu: UPOV) 1 500 ES mijenja se uz sljedeće povećanje dimenzija:

bioaeracijski bazen cilindričnog oblika – povećanje promjera od 8,5 m na 10 m, visina od 8 m na 9 m, kompresorska stanica/električna energija – povećanje od 3x4 kw na 3x5,5 kw. Gravitacijski cjevovod uz državnu cestu projektiran je s obje strane ulice, uz poštivanje uvjeta pojedinih distributera postojećih instalacija. Nizvodno od naselja Podravska Moslavina otpadna voda se tlačnim cjevovodima odvodi do UPOV-a, a zatim u rijeku Dravu. Lokacija UPOV-a nalazi se na k.č. 555 k.o. Moslavina Podravska, na kojoj se formira nova građevna čestica površine približno 1 680 m². Najблиži naseljeni objekti od lokacije UPOV-a nalaze se na udaljenosti od približno 1 000 m, u smjeru sjeverozapada. Nakon postupka pročišćavanja, stvaranje viška otpadnog mulja bilo bi minimalno. Višak mulja bi bio oko 0,6 do 0,7 kg mulja po kg ulaznog BPK, ovisno o temperaturi, starosti mulja i zahtjevima na kakvoću efluenata. Djelomična stabilizacija vrši se već u bioaeracijskim reaktorima, od kojih se dio mulja vraća u početni dio procesa. Ugušeni mulj se utovaruje direktno u cisterne i zbrinjava ga osoba ovlaštena za postupanje tom vrstom otpada. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik DLS d.o.o. iz Rijeke u listopadu 2016. godine te dopunio u studenom 2016. godine a koji je objavljen uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat o zaštiti okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Sektor za klimatske aktivnosti i održivi razvoj
5. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisnom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

