



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/17-08/62
URBROJ: 517-06-2-1-2-17-2
Zagreb, 22. ožujka 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš prenamjene BS-17/MRS Zagvozd u PČ/MRS Zagvozd te izmjene trase magistralnog plinovoda Split – Ploče DN 800/75 od stacionaže 90+039,09 do stacionaže 92+006,48, Grad Vrgorac i Općina Zagvozd, Splitsko-dalmatinska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga II. Uredbe, a vezano uz točku 33. Međunarodni i magistralni cjevovodi za transport plina, nafte, naftnih derivata i kemikalija uključivo terminal, otpremnu i mjerno-regulacijsku (redukcijsku) stanicu tehnološki povezanu s tim cjevovodom* Priloga I. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata Plinacro d.o.o. iz Zagreba planira prenamjenu BS-17/MRS Zagvozd u PČ/MRS Zagvozd te izmjenu trase magistralnog plinovoda Split – Ploče DN 800/75 od stacionaže 90+039,09 do stacionaže 92+006,48, zahvata za koji je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo Rješenje o

prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/08-02/136; URBROJ: 531-14-1-1-06-09-17 od 21. srpnja 2009. godine).

Nositelj zahvata

Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb.

Lokacija zahvata

Planirani zahvat nalazi se na administrativno-teritorijalnom području Grada Vrgorca (izmjena trase magistralnog plinovoda Split – Ploče DN 800/75 od stacionaže 90+039,09 do stacionaže 92+006,48) i Općine Zagvozd (prenamjena BS-17/MRS Zagvozd u PČ/MRS Zagvozd) u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Planiranim zahvatom predviđeno je proširenje BS-17/MRS Zagvozd (BS – blokadna stanica i MRS – mjerno-redukcijska stanica), kako bi navedeni objekt postao PČ/MRS Zagvozd (PČ-plinski čvor), početna točka budućeg međunarodnog plinovoda Zagvozd – Imotski – Posušje DN 500/75. Predmetnim proširenjem predviđene su sljedeće aktivnosti:

- nova parcelacija zemljišta;
- izgradnja platoa PČ/MRS, izgradnja ograde (ograđeni prostor 41,5 x 54 m, proširenje za 6 m na sjeveroistočnu stranu), izgradnja pristupnog puta;
- ugradnja blokadnog ventila (kuglaste slavine) s aktuatorom i elektroničkim blokadnim uređajem (eLBC) na magistralni plinovod Split – Ploče DN 800/75;
- ugradnja ispuha;
- ugradnja kontejnera za nadzor i upravljanje (NIU) dimenzija 2,5 x 6,0 m;
- ugradnja kontejnerske mjerno-redukcijske stanice (MRS) dimenzija 2,5 x 6,0 m;
- rasvjetni stup.

Također, zbog usklađivanja s trasom autoceste A1, koja je izgrađena nakon izdavanja lokacijske dozvole za magistralni plinovod Split – Ploče DN 800/75, potrebno je izmijeniti trasu plinovoda u blizini Vrgorca. Zbog izgrađenih potpornih zidova prijelaz ispod autoceste će se izvesti na drugoj lokaciji. Duljina nove izmještene trase plinovoda iznositi će 1 966,88 m. Nova trasa položit će se na zapadnoj strani u odnosu na prije predviđenu trasu prema lokacijskoj dozvoli, nešto bliže autocesti A1. U stacionaži 90+039,09 trasa plinovoda nastavlja prijašnjim jugoistočnim smjerom (nema lomne točke), prolazi ispod ceste u blizini naplatnih kućica na izlazu Vrgorac (A1) te skreće u smjeru jugozapada. Nakon oko 20 m trasa oštro skreće u smjeru jugoistoka i prolazi ispod županijske ceste Ž6208. U stacionaži 90+519,53 trasa plinovoda se odvaja od trase prema lokacijskoj dozvoli i skreće prema jugozapadu prateći Ž6208. Nakon oko 400 m trasa plinovoda skreće u smjeru jugoistoka i prati autocestu A1, nakon oko 400 m skreće u smjeru jugozapada i prolazi ispod autoceste A1 (ispod vijadukta). Nakon prolaska ispod autoceste trasa prolazi ispod ceste Ž6211, ponovo skreće u smjeru jugoistoka, prati autocestu oko 300 m i u stacionaži 92+006,48 spaja se na trasu prema lokacijskoj dozvoli.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša, koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Elaborat zaštite okoliša izradio je ovlaštenik Oikon d.o.o. iz Zagreba u veljači 2017. godine.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili

osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva
3. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša
4. Grad Vrgorac
5. Općina Zagvozd.

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

