



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
KLASA: UP/I-351-03/17-08/271
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2
Zagreb, 21. rujna 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1 i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2 točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda aglomeracije Lekenik

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvat naveden u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* i točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja* Priloga II Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Lekenik.

Nositelj zahvata je Privreda d.o.o., Gundulićeva 14, Petrinja.

Lokacija zahvata je na području Općine Lekenik u katastarskim općinama Vukojevac, Peščenica, Lekenik, Turopoljski Lekenik, Dužica, Poljana Lekenička, Cerje Letovaničko, Letovanić, Farkašić, Greda i Žažina u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Zahvat predviđa dogradnju i proširenje sustava vodoopskrbe i dogradnju i proširenje sustava odvodnje otpadnih voda Općine Lekenik uz izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Letovanić s II. stupnjem pročišćavanja kapaciteta 8 500 ES. Za sustav vodoopskrbe razmatrano je 5 varijantnih rješenja i odabranim rješenjem planira se izgradnja 76 421 m cjevovoda, 15 mjernih mjesta, 13 crpnih stanica i 3 550 novih kućnih priključaka na sustav vodoopskrbe. Trase sustava vodoopskrbe kao i gravitacijskih kolektora i tlačnih vodova za odvodnju planirane su u koridorima javnih prometnica. Za sustav odvodnje razmatrane su 3 varijante i odabrana je varijanta s jednim centralnim sustavom javne odvodnje za naselja Donji Vukojevac, Gornji Vukojevac, Brežane Lekeničke, Pešćenica, Lekenik, Poljana Lekenička, Dužica, Žažina, Letovanić, Petrovec, Stari Brod i Stari Farkašić i jednim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Letovaniću s ispustom u rijeku Kupu. UPOV Letovanić će se smjestiti na k.č.br. 4012/2 k.o. Lekenik a površina za smještaj UPOV-a iznosit će 2 300 m². Primjenom standardne tehnologije biološkog pročišćavanja na izlazu iz linije vode za predmetni kapacitet UPOV-a, maksimalna dnevna proizvodnja stabiliziranog mulja iznosit će oko 560 kg suhe tvari. Višak biološkog mulja će se zbrinjavati kompostiranjem na planiranoj kompostani u Petrinji na lokaciji Taborište. Recipijent pročišćenih otpadnih voda bit će rijeka Kupa na kojoj će se izgraditi ispusna građevina. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša iz srpnja 2017. godine, koji je izradio ECOINA d.o.o iz Zagreba, a objavljen je uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva
5. Sisačko-moslavačka županija
6. Općina Lekenik

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

