



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
**KLASA:** UP/I-351-03/18-09/06  
**URBROJ:** 517-03-1-2-18-2  
Zagreb, 27. rujna 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

**I n f o r m a c i j u**

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenje podzemne vode na lokaciji hotela Park u Rovinju**

**Tijelo nadležno za provedbu postupka**

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb.

**Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), u daljnjem tekstu: Uredba. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira crpljenje podzemne vode na lokaciji hotela Park u Rovinju za potrebe sustava grijanja i hlađenja u hotelu Park i potrebe korištenja vode za rad dizalica topline.

**Nositelj zahvata**

Maistra d.d., Obala Vladimira Nazora 6, Rovinj

**Lokacija zahvata**

Planirani zahvat nalazi se na administrativnom području Grada Rovinja, na k.č.br. 8500/1, 8494/4 i 8494/8 sve k.o. Rovinj u Istarskoj županiji.

### **Sažeti opis zahvata**

Planiranim zahvatom crpljenja podzemne vode predviđena su tri eksploatacijska zdenca B-1, B-2 i B-3 i tri upojna zdenca B-4, B-5 i B-6, planiranog kapaciteta crpljenja za sve tri bušotine do 790 000 m<sup>3</sup>/godišnje. Svaki sustav će se sastojati od pripadajućih zdenaca, crpke, elektro ormara upravljanja crpkom, izmjenjivača topline te ostale radne i sigurnosne armature. Upojni zdenci koji će se koristiti za povrat vode u podzemlje planirani su na višoj nadmorskoj visini terena sa ugrađenim filterima i u nesaturiranoj zoni kako bi se maksimalno povećala upojnost. Manja upojnost zdenca B-4, sustava bunarske crpke BC1 će se kompenzirati pretakanjem u upojni zdenac B-6 čija je izdašnost veća. Detalji o planiranom zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik Eko-Adria d.o.o. iz Pule u srpnju 2018. godine i objavljen je uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

### **Sažeti opis postupka**

Nositelj zahtjeva je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

### **Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:**

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj
4. Grad Rovinj

### **Način očitovanja javnosti na informaciju**

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

### **Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka**

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (<http://puo.mzoip.hr/hr/opuo.html>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

