



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ENERGETIKE  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom

**KLASA:** UP/I-351-03/18-09/149

**URBROJ:** 517-03-1-1-18-2

Zagreb, 19. studenoga 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1 i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

**I N F O R M A C I J U**

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš male hidroelektrane „Ploče“ snage 2,8 MW, Grad Ploče, Dubrovačko-neretvanska županija**

**Tijelo nadležno za provedbu postupka**

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

**Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Hidroelektrane* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata HIDROENERGETSKA POSTROJENJA d.o.o. iz Zagreba planira izgradnju male hidroelektrane „Ploče“ snage 2,8 MW.

**Nositelj zahvata**

HIDROENERGETSKA POSTROJENJA d.o.o., Veslačka 23, Zagreb.

**Lokacija zahvata**

Planirani zahvat nalazi se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, na administrativno-teritorijalnom području Grada Ploče. Malu hidroelektranu „Ploče“ planira se izgraditi na prostoru već postojećeg odvodnog hidrotehničkog Vrgorskog tunela koji spaja Vrgorsko polje i Baćinska jezera na predjelu Krotuša. Glavni vodotok područja je rijeka Matica koja se evakuira spomenutim odvodnim tunelom iz područja Krotuša do Baćinskih jezera.

**Sažeti opis zahvata**

Mala protočna hidroelektrana „Ploče“ snage 2,8 MW planira se na izlazu iz postojećeg hidrotehničkog tunela (Vrgorskog tunela) duljine 2,19 km, na desnoj strani odvodnog kanala koji spaja Vrgorski tunel i Baćinska jezera. Planirani zahvat koristit će vodu Vrgorskog tunela te se planira izgradnja:

- bočnog zahvata s paralelnim hidrotehničkim tunelom i tlačnim cjevovodom duljine 55 m te paralelnim odvodnim kanalom duljine 45 m, koji zahvaćenu vodu vraća u postojeći betonski

kanal (predmetna planirana cijev račva se u 3 privodne cijevi manjeg promjera, koje mogu preuzeti svu dolaznu količinu vode bez stvaranja uspora i podizanja razine vode, pri čemu će u dvije cijevi biti postavljene turbine, a treća cijev će služiti za ispušt preostale količine vode);

- strojarnice s dvije takozvane *fish-friendly* turbine te generatorima;
- priključka na elektroenergetsku mrežu.

Planiranim zahvatom nije predviđeno uređenje ulaznog portala Vrgorskog tunela, nego samo sanacija grube rešetke (u suradnji s Hrvatskim vodama). Također, neposredno prije ulaznog portala grubo će se naslagati nakupine krupnih kamenja za sprječavanje prolaska naplavina u tunel, to jest na grubu rešetku. Do sastavnih dijelova planiranog zahvata vode postojeće prometnice i makadamski putovi te neće biti potrebe za otvaranjem novih prometnih koridora u prostoru.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša, koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Elaborat zaštite okoliša izradio je ovlaštenik EKONERG – Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. iz Zagreba u listopadu 2018. godine.

### Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je putem ovlaštenika i opunomoćenika EKONERG – Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. iz Zagreba uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

### Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za energetiku
4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine
5. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša
6. Grad Ploče

### Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

### Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (<http://puo.mzoip.hr>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

