



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/18-08/105
URBROJ: 517-03-1-2-18-4

Zagreb, 16. kolovoza 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1 i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 7. stavka 2 točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
sunčane elektrane DRAVA izlazne snage 6,2 MW na području Grada Osijeka,
Osječko-baranjska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u *točki 2.4. Sunčane elektrane kao samostojeći objekti* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 18/15) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju sunčane elektrane DRAVA izlazne snage 6,2 MW, kojom će se proizvedena električna energije koristiti za potrebe potrošača tvornice DRAVA INTERNATIONAL d.o.o., a višak proizvedene električne energije predavao bi se u elektroenergetsku mrežu HEP-ODS-a.

Nositelj zahvata je DRAVA INTERNATIONAL d.o.o., Stjepana Radića 15, Osijek.

Lokacija zahvata je na lokaciji Brijest, Južno predgrađe bb, na području Grada Osijeka, na k. č. 11084/1, k. o. Osijek, u Osječko-baranjskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Sunčana elektrana nalaziti će se na tlu i biti smještena na parceli koja je okružena oranicama sa sjeverne, južne i zapadne strane, a s istočne strane bit će okružena pogonima tvrtke Drava International d.o.o. Ukupna instalirana snaga fotonaponskog polja bit će 7,48 MWp, a ukupna instalirana snaga elektrane je 6 MVA. Planiranim zahvatom predviđa se ugradnja 27 720 fotonaponskih modula nazivne snage 270 W, koji će na tlu biti postavljeni u 1260 nizova s 22 fotonaponska modula i nagnuti pod kutom od 30°. Površina zemljišta na kojoj će biti postavljeno 27 720 fotonaponskih modula iznositi će 4,56 ha. Električna energija (istosmjerni napon i struja) proizvedena u fotonaponskim ćelijama, pretvarati će se u izmjenjivačima u izmjenične. Priključak sunčane elektrane, osigurat će se izgradnjom šest novih transformatorskih stanica tip KTS 10(20)/0,4 kV 1000 kVA. Iz trafostanica, izmjenični napon i struja slat će se u TS 35/10 kV Drava i dalje do trošila u proizvodnom pogonu tvornice DRAVA INTERNATIONAL d.o.o. Priključak sunčane elektrane DRAVA na elektroenergetsku mrežu, osigurat će se preko postojeće trafostanice TS 35/10 kV koja se nalazi na k. č. 11098/1, k.o. Osijek. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša iz srpnja 2018. godine, kojeg je izradila Agencija za kontrolu i razvoj sigurnosti d.o.o. iz Osijeka, a koji je objavljen uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode
3. Grad Osijek, Upravni odjel za graditeljstvo, energetska učinkovitost i zaštitu okoliša,

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (www.mzoe.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



