



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

KLASA: UP/I 351-03/18-09/10
URBROJ: 517-04-2-18-3

Zagreb, 19. rujan 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavak 1 i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 7. stavka 2 točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U
**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje
dalekovoda DV 110 kV Vodice- Kapela**

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredbe). Naime, za zahvate navedene u točki 2.6 *Prijenos električne energije nadzemnim vodovima napona 110 kV i više koji su u sklopu prijenosne mreže* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgraditi dalekovod napona 110 kV na dionici Vodice – Kapela, od postojećeg stupa pogonske oznake 41 do buduće transformatorske stanice TS Kapela ukupne duljine od približno 5,1 km.

Nositelj zahvata je Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupuska 4, 10 000 Zagreb.

Lokacija zahvata je trasa na području Šibensko-kninske županije, odnosno područja jedinica lokalne samouprave Grada Vodice, Općine Tribunj i Općine Tisno.

Sažeti opis zahvata

Predmetni zahvat obuhvaća izgradnju dalekovoda (DV) napona 110 kV Vodice – Kapela, ukupne duljine približno 5,1 km na dionici od postojećeg stupa pogonske oznake 41 do buduće transformatorske stanice Kapela. Za navedenu trasu dalekovoda osiguran je koridor u prostornim planovima i odabrana trasa ostvaruje se većim dijelom paralelno s postojećim DV 35(30) kV Vodice – Tisno. Dalekovod se planira izgraditi na jednosistemskim čeličnoretkastim stupovima oblika glave „jela“ čije temelje čine armiranobetonski blokovi, a za provođenje električne energije predviđeno je ugraditi alučelične vodiče presjeka 282.50 mm². U svrhu zaštite od atmosferskih prenapona, kao i telekomunikacijskog povezivanja, daljinskog upravljanja i uspostavljanja sustava veza, na predmetnom dalekovodu predviđena je ugradnja zaštitnog užeta s ugrađenim svjetlovodnim nitima (OPGW). Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u srpnju 2018. izradio ovlaštenik Oikon d.o.o. iz Zagreba objavljenom uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva
2. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije
3. Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo, Grad Vodice
4. Jedinствени upravni odjel, Općina Tribunj
5. Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, Općina Tisno

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (<http://puo.mzoip.hr>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

