



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10 000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-02/29

URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2

Zagreb, 21. travnja 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13) te odredbe članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), daje

I N F O R M A C I J U

**o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš
magistralnog plinovoda Slatina - Velimirovac DN 200/50 bar,
Virovitičko-podravaska i Osječko-baranjska županija**

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članaka 76. do 94. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 4. do 23. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14). Naime, za zahvate navedene u točki 33. *Međunarodni i magistralni cjevovodi za transport plina, nafte i naftnih derivata uključivo terminal, otpremnu i mjerno – regulacijsku (redukcijsku) stanicu tehnološki povezanu s tim cjevovodom* Priloga I. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Postupak procjene provodi se jer nositelj zahvata planira izgraditi magistralni cjevovod za transport plina.

Nositelj zahvata je Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb.

Lokacija zahvata

Planirani magistralni plinovod Slatina – Velimirovac DN 200/50 bar duljine trase od 47 730 km bit će položen u koridoru slijedećih postojećih plinovoda: spojni plinovod BIS Bakić – MRS Podravska Slatina DN 150/50 bar, Đurđenovac – Čačinci DN 100/50 bar i Velimirovac – Đurđenovac DN 150/50 bar, uz minimalna odstupanja. Plinovod se planira položiti područjem Virovitičko-podravске (Grad Slatina, Grad Orahovica, Općina Nova Bukovica, Općina Čačinci i Općina Mikleuš) i Osječko-baranjske županije (Općina Đurđenovac, Općina Feričanci i Grad Našice).

Sažeti opis zahvata

Ukupna duljina magistralnog plinovoda Slatina – Velimirovac DN 200/50 bar iznosit će 47 730 m. Početna točka plinovoda bit će u proširenju postojećeg nadzemnog objekta blokadno-ispuhivačke stanice (BIS) Bakić, koja je sastavni dio plinovoda Budrovac – Donji Miholjac DN 450/50. Završna točka plinovoda bit će u proširenju postojećeg objekta plinskog čvora (PČ) Velimirovac, u sklopu plinovoda Beničanci – Našice DN 300/50. Planirani plinovod izvest će se kao zatvoreni tehnološki sustav, izgrađen od čeličnih cijevi nazivnog promjera DN 200 i dimenzioniran u skladu s radnim tlakom od 50 bar. Cijelom svojom duljinom plinovod će se izvesti kao podzemna instalacija, osim opreme u nadzemnim objektima. Transportni kapacitet plinovoda bit će 0,8 mlrd. m³/god. Magistralni plinovod Slatina – Velimirovac DN 200/50 bar spojit će se na postojeće mjerno-redukcijske stanice (MRS) priključnim plinovodima promjera DN 150, koji će biti postavljeni na mjestu starog ili neposredno uz stari priključni plinovod. Spoj novog plinovoda sa priključnim plinovodima izvest će se podzemno, ugradnjom redukcijskog T-komada i to na približnim stacionažama:

- 24+331 - priključak za MRS Čačinci (duljine 438 m)
- 28+700 - priključak za MRS Orahovica (duljine cca 17 m)
- 36+334 - priključak za MRS Feričanci (duljine cca 3 m)
- 42+325 - priključak za MRS Đurđenovac (unutar ograde).

Na magistralnom plinovodu predviđena je jedna blokadna stanica: BS Čačinci na stacionaži 23+961.

Na planiranom magistralnom plinovodu predviđene su dvije čistačke stanice:

- u sklopu proširenja postojećeg nadzemnog objekta BIS Bakić na stacionaži 0+000
- u sklopu proširenja postojećeg nadzemnog objekta PČ Velimirovac na stacionaži 47+730.

Nakon izgradnje novog plinovoda, stari plinovod Velimirovac – Đurđenovac DN150/50, na dijelu od MRS Čačinci do PČ Velimirovac prestat će s radom.

Sažetak postupka

Ministarstvo odlukom imenuje savjetodavno stručno povjerenstvo iz redova stručnjaka, predstavnika tijela određenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, te predstavnika ministarstava. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za upućivanje studije na javnu raspravu i na kraju donosi mišljenje o prihvatljivosti zahvata. Ministarstvo razmatra prijedlog povjerenstva i donosi odluku o upućivanju studije na javnu raspravu te isto tako razmatra mišljenje povjerenstva i donosi rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Nadležna tijela i stručnjaci – sudionici u postupku:

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
- Ministarstvo unutarnjih poslova
- Ministarstvo poljoprivrede
- Hrvatske vode
- Hrvatske šume
- Virovitičko-podravska županija
- Osječko-baranjska županija

Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na ovu informaciju

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu temeljem članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u

pitanjima zaštite okoliša ne provodi se, jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava.

Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku

U ovom postupku zainteresirana javnost moći će sudjelovati na javnoj raspravi o studiji o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda Slatina - Velimirovac DN 200/50 bar, koju je izradio ovlaštenik Oikon d.o.o. iz Zagreba u travnju 2015. Za vrijeme javne rasprave, koja ne može biti kraća od 30 dana, održat će se javni uvid u Studiju i javno izlaganje o zahvatu. O vremenu i mjestu održavanja javnog uvida i javnog izlaganja, te načinu sudjelovanja javnosti, kao i o ishodu ovoga postupka, javnost i zainteresirana javnost će biti obaviještena objavom obavijesti i rješenja donesenog povodom predmetnog zahvata na internetskim stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr).



NACELNICA SEKTORA
Anamarija Matak, dipl.ing.kem.

DOSTAVITI:

1. Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
2. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Ribarska 1/II, 31 000 Osijek