



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/16-08/120

URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2

Zagreb, 15. lipnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 160. stavka 1 i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2 točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
rekonstrukcije dalekovoda DV 110 kV, Velika Glava-Jelinak, dionica: stup br. 48. - stup
br.76., Šibensko-kninska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.6. *Prijenos električne energije nadzemnim vodovima napona 110 kV i više koji su u sklopu prijenosne mreže*, te u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. Uredbe koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode procjenjuje značajan negativan utjecaj izmjene zahvata na okoliš i provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju dalekovoda DV 110 kV, Velika Glava-Jelinak, na dionici: stup br.48 - stup br.76.

Nositelj zahvata je Hrvatski operater prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb.

Lokacija zahvata je na području Grada Šibenika, Šibensko-kninska županija.

Sažeti opis zahvata

Planiranim zahvatom zamijenit će se ukupno 27 postojećih armiranobetonskih (24) i čeličnoretkastih (3) stupova s novim nosivim i zateznim čeličnoretkastim stupovima oblika glave „jela“, unutar trase postojećeg dalekovoda, s ciljem da se vjetroelektrana VE Glunča s pripadnom TS 20/110 kV Glunča priključi na elektroenergetski sustav tj. na prijenosnu mrežu. Rekonstrukcija dalekovoda DV 110 kV, Velika Glava -Jelinak, dionica: stup br.48. – stup br.76., odvijat će se u dvije faze. U prvoj fazi rekonstrukcije, izgradit će se iskopi temeljnih jama, izvršiti betoniranje temelja i izradit će se nove

konstrukcije čeličnorešetkastih stupova. U drugoj fazi, kada dalekovod prestaje s prijenosom električne energije, izvršit će se demontažni radovi (demontaža užadi, uklanjanje stare izolacije i uklanjanje betonskih i čeličnorešetkastih stupova) i montažni radovi (ugradnja izolatorskih lanaca, elektromontažne opreme i razvlačenje užadi) na postojećem dalekovodu. Rekonstrukcijom metalne užadi, predviđena je i zamjena bakrenih vodiča nazivnog presjeka 95 mm² s alučeličnim vodičima oznake 150/25 mm², a u svrhu zaštite od atmosferskih prenapona, predviđa se ugradnja i jednog zaštitnog užeta s ugrađenim svjetlovodnim nitima (OPGW). Postojeća izolacija od porculanskih kapastih izolatora oznake KT 120 zamijenit će se staklenim kapastim izolatorima oznake U 120B. Novoizgrađeni stupovi na postojećoj dionici dalekovoda će se uzemljiti korištenjem pocinčane čelične trake presjeka 25 x 4 mm, a na stupove će se staviti pločica s oznakom upozorenja.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša iz svibnja 2016. kojeg je izradio OIKON d.o.o.-Institut za primijenjenu ekologiju, Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, a koji je objavljen uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo gospodarstva, Uprava za energetiku i rudarstvo
3. Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove
4. Grad Šibenik, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavit će na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

