



HRVATSKE VODE  
Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana  
51000 RIJEKA, Đure Šporera 3

Klasa: UP/I-325-01/15-07/4781  
Urbroj: 374-3304-1-16-2/LP/  
Rijeka, 5.1.2016.

INSTITUT IGH inženjersko društvo  
za istraživanje i projektiranje u građevinarstvu  
REGIONALNO USTANOVA RIJEKA  
KUKULJANO ul. Matije Gupca 182/2

Primijeno:	12-01-2016	
Odjel:		Prilog
5700	26	1/10

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka, temeljem članka 143. Zakona o vodama (NN 153/09, NN 130/11, NN 56/13, NN 14/14), u povodu zahtjeva Institut IGH d.d. Zagreb u ime investitora Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. Senj radi izdavanja vodopravnih uvjeta u smislu odredbi članka 143. stavak 1. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene tehničke dokumentacije izdaju slijedeće

#### VODOPRAVNE UVJETE

za izradu tehničke dokumentacije za paralelni cjevovod na dionicama PK „Lokva“ – PK „Stinica“ i uređaj „Hrnotine“ – PK „Lokve“ na vodoopskrbnom sustavu Vodovoda Hrvatsko primorje – južni ogranak

#### I.

1. Vodovod sa pripadajućim vodovodnim objektima (zračni ventili, muljni ispusti, komore i dr.) izvesti vodonepropusno.
2. Prilikom planiranja lokacija muljnih ispusta i kod izvođenja cjevovoda, investitor je dužan voditi računa da spriječi izazivanje erozijskih procesa.
3. Na tehničkom pregledu građevine investitor je dužan Povjerenstvu predložiti zapisnik, ovjeren od izvođača radova i nadzornog inženjera, o izvršenoj tlačnoj probi izvedenog cjevovoda s pripadajućim objektima.
4. Na mjestima gdje vodovod presijeca bujicu vrh zaštitne cijevi mora biti na odgovarajućoj dubini ispod dna korita bujice tj. minimalno 120 cm.
5. Prijelaz vodovoda ispod bujice je potrebno propisno označiti sa svake strane korita bujice.
6. Tehničkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere, da građenjem objekta za koji se izdaju vodopravni uvjeti ne dođe do šteta i nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
7. Ovi vodopravni uvjeti mogu se izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese dokumentirani zahtjev.

- II. Ovi vodopravni uvjeti važe u razdoblju važenja lokacijske dozvole.**
- III. Vodopravni uvjeti se mijenjaju kada se prema Zakonu o prostornom uređenju mijenja lokacijska dozvola.**
- IV. Provjera sukladnosti glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima provodi se po odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13)**

#### **O B R A Z L O Ž E N J E**

Uz zahtjev Instituta IGH d.d. Zagreb u ime investitora Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. Senj je dostavljena sljedeća dokumentacija :

**Idejni projekt**

Investitor: Vodovod Hrvatsko primorje–južni ogranak d.o.o. Senj

Građevina: Paralelni cjevovod na dionicama PK „Lokva“ – PK „Stinica“ i uređaj „Hrnotine“ – PK „Lokve“ na vodoopskrbnom sustavu Vodovoda Hrvatsko primorje – južni ogranak

Broj projekta: 5700–0142/14

Projektant: Siniša Nikolić,dipl.ing.građ.

Projektni ured: Institut IGH d.d. Zagreb

Datum: travanj 2015.

Na osnovu dostavljene tehničke dokumentacije planira se dogradnja postojećeg regionalnog vodovoda Hrvatsko primorje–južni ogranak u više faza:

- Od prekidne komore PK Stinica do prekidne komore PK Koromačine – I faza
- Od prekidne komore PK Lokva do prekidne komore PK Stinica – II faza
- Od uređaja Hrnotine do prekidne komore PK Lokve – III faza

Predmet dostavljene tehničke dokumentacije je II i III faza.

Slijedom navedenog valjalo je riješiti kao u izreci.

Upravna pristojba u iznosu od 320,00 kn , u skladu s Tar. br. 54. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03,17/04,110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10 i 69/10), uplaćena je u korist računa RH – Prihod državnog proračuna.

## UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovih vodopravnih uvjeta stranka može izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprave vodnoga gospodarstva putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana Rijeka, Đure Šporera 3 u roku od 15 dana od primitka istih. Žalba se Vodnogospodarskom odjelu za slivove sjevernoga Jadrana Rijeka predaje neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Na žalbu se plaća 50,00 kn upravnih pristojbi prema broju 3 Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10 i 69/10).



Voditelj postupka :

Lidija Pernar, dipl.ing.građ.

### Dostaviti :

✓ Institut IGH d.d. Zagreb x 2  
Zavod za hidrotehniku i ekologiju  
Odjel zavoda za hidrotehniku i ekologiju u Rijeci  
Regionalni centar Rijeka  
Kukuljanovo 182/2  
51 227 KUKULJANOVO

2. Ministarstvo poljoprivrede

Uprava vodnoga gospodarstva

Zagreb, Ul. grada Vukovara 220

- Vodopravna inspekcija x 1
- Služba upravnog nadzora x 1

3. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana – Stručne službe

4. Hrvatske vode, VGI Lika – Tehnička arhiva