



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
KLASA: UP/I 351-03/17-08/69  
URBROJ: 517-06-2-1-2-17-4  
Zagreb, 27. travnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

**INFORMACIJU**  
**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš**  
**sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije**  
**Zadar-Petrčane, Zadarska županija**

**Tijelo nadležno za provedbu postupka**

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80.

**Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17) (dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 13. Priloga II. Uredbe *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...*, a vezano uz točku 32. *Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 50.000 ES i više s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga I. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna procjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izmjenu i dogradnju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Zadar-Petrčane. Za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Centar“ Zadar proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano Rješenje o prihvatljivosti za okoliš 12. prosinca 2000. godine (KLASA: UP/I 351-02/00-06/17, URBROJ: 531-05/1-JM -00-4).

**Nositelj zahvata** je ODVODNJA d.o.o. Zadar, Ulica Hrvatskog Sabora 2D, Zadar.

**Lokacija zahvata**

Planirani zahvat nalazi se u Zadarskoj županiji na području Grada Zadra.

### **Sažeti opis zahvata**

U dijelu aglomeracije Zadar-Petrčane planirana je sanacija sustava odvodnje metodama bez raskopavanja u duljini od 1,5 km s rekonstrukcijom postojećih okana i kućnih priključaka, rekonstrukcija sustava odvodnje zamjenom cjevovoda u duljini od oko 1,9 km s rekonstrukcijom postojećih okana i kućnih priključaka, izgradnja sustava odvodnje grada Zadra (oko 81 km gravitacijskih cjevovoda, 3,8 km tlačnih cjevovoda, osam crpnih stanica i 4 300 priprema za kućne priključke) te izgradnja spojnog cjevovoda Borik-Centar (oko 1,8 km gravitacijskih cjevovoda, 1,1 km tlačnih cjevovoda, dvije crpne stanice). Planirani zahvat u dijelu aglomeracije Petrčane obuhvaća izgradnju sustava odvodnje Kožino-Petrčane (oko 25 km gravitacijskih cjevovoda, 3,5 km tlačnih cjevovoda i pet crpnih stanica) te izgradnju spojnog cjevovoda Petrčane-Zadar (oko 1,3 km gravitacijskih cjevovoda, 3,2 km tlačnih cjevovoda i tri crpne stanice). Također, planirana je izmjena postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV-a Centar za koje je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano Rješenje o prihvatljivosti za okoliš (KLASA: 351-02/00-06/17, URBROJ: 531-05/1-JM-00-4 od 12. prosinca 2000. godine). Kapacitet UPOV-a ostaje isti, a izmjena se odnosi na: izgradnju egalizacijskog spremnika sa stanicom za prijem septika, pokrivanje pjeskolova-mastolova i primarnih taložnika metalnim konstrukcijama, dogradnju sustava za pročišćavanja zraka (PCO jedinice), zamjenu opreme aeracijskog sustava bioaeracijskih bazena, pročišćavanje tehnološke vode za korištenje u radu uređaja, manje građevinske dogradnje i sanacije UPOV-a. Izmjena i dogradnja sustava javne vodoopskrbe odnosi se na rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u Zadru (oko 23 km vodoopskrbne mreže te pripadnih kućnih priključaka) te rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u Petrčanama (oko 8 km vodoopskrbne mreže te pripadnih kućnih priključaka).

Detalji o zahvatu nalaze se u elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik WYG Savjetovanje d.o.o. iz Zagreba u ožujku 2017. godine, koji je objavljen uz ovu Informaciju.

### **Sažeti opis postupka**

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat o zaštiti okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

### **Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku**

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva
5. Zadarska županija

### **Način očitovanja javnosti na informaciju**

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

**Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka**

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama ([www.mzoip.hr](http://www.mzoip.hr)) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



