



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/16-02/21  
URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2  
Zagreb, 17. ožujka 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbe članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), daje

### INFORMACIJU

**o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš dalekovoda  
2x400 kV Hrvace – Konjsko s rasklopištem TS Hrvace 400/110 kV**

#### **Tijelo nadležno za provedbu postupka**

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička 80, Zagreb

**Pravni temelj za vođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članaka 76. do 94. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 4. do 23. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14). Naime, za zahvate navedene u točki 41. *Dalekovodi, transformatorska i rasklopna postrojenja napona 220 kV i više, duljine 10 km i više*, Priloga I. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš se provodi jer je nositelj zahvata izgraditi dalekovod 2x400 kV Hrvace – Konjsko s rasklopištem TS Hrvace 400/110 kV.

**Nositelj zahvata** je MCC Ekskluzivne nekretnine d.o.o. Krajiška 30, Zagreb.

**Lokacija zahvata** je u Splitsko-dalmatinskoj županiji s početnim rasklopištem na prostoru Općine Hrvace i završnim rasklopištem na prostoru Općine Klis. Dalekovod prolazi prostorom općina Hrvace, Muć i Klis, te Grada Sinja.

#### **Sažeti opis zahvata**

Zahvat se sastoji od sljedećih cjelina: rasklopišta TS 400/110 kV Hrvace, dalekovod 2x400 kV Hrvace-Konjsko i rekonstrukcije dijela transformatorske stanice TS Konjsko 400 kV. Rasklopište TS Hrvace s transformatorskim jedinicama bit će izgrađeno uz glavni pogonski termoenergetski objekt na istoj lokaciji kao i kombi kogeneracijska plinska elektrana KKPE Peruća. Do njega će se izvesti podzemni energetski vod od strojarnice Reverzibilne hidroelektrane RHE Vrdovo. Rasklopište na 5 etaža zaposjest će oko 4,1 ha. Dalekovod Hrvace-Konjsko 2x400 kV bit će izgrađen od novog rasklopišta TS Hrvace do postojećeg elektrodistribucijskog centra u blizini Dugopolja do TS Konjsko. Dalekovod je predviđen kao dvosustavni (2x400 kV), na istim stupovima postavljaju se dva prijenosna sustava 400 kV, svaki s tri užeta vodiča, a sustavi funkcioniraju odvojeno i neovisno jedan o drugome. Duljina planiranog dalekovoda iznosi oko 25 km (oko 125 stupova). Rekonstrukciju postojeće TS Konjsko potrebno je provesti radi spajanja dalekovoda 2x400 kV Hrvace-Konjsko na elektroenergetski sustav Republike Hrvatske. Rekonstrukcija obuhvaća 0,4 ha platoa unutar ograđenog prostora TS Konjsko.

### **Sažetak postupka**

Ministarstvo odlukom imenuje savjetodavno stručno povjerenstvo iz redova stručnjaka, predstavnika tijela određenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, te predstavnika ministarstava. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za upućivanje studije na javnu raspravu i na kraju donosi prijedlog mišljenja o prihvatljivosti zahvata. Ministarstvo donosi odluku o upućivanju studije na javnu raspravu, razmatra prijedlog mišljenja povjerenstva te donosi rješenje.

### **Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:**

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
2. Ministarstvo kulture
3. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
4. Ministarstvo gospodarstva, Uprava za energetiku i rudarstvo
5. Hrvatske vode
6. Hrvatske šume
7. Splitsko-dalmatinska županija

### **Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na ovu informaciju**

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu temeljem članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) ne provodi se, jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava.

### **Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku**

U ovom postupku zainteresirana javnost moći će sudjelovati na javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš dalekovoda 2x400 kV Hrvace – Konjsko s rasklopištem TS Hrvace 400/110 kV, koju je izradio ovlaštenik Elektroprojekt d.d. iz Zagreba, u studenom 2015. Za vrijeme javne rasprave, koja ne može biti kraća od 30 dana, održat će se javni uvid u Studiju i javno izlaganje o zahvatu. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja javnog uvida i javnog izlaganja, te načinu sudjelovanja javnosti objavit će se na službenim internetskim stranicama Ministarstva ([www.mzoip.hr](http://www.mzoip.hr)).

### **Način na koji će javnost i zainteresirana javnost biti informirana o ishodu postupka**

O ishodu ovoga postupka javnost i zainteresirana javnost bit će obaviještena objavom rješenja, odnosno drugog akta na službenim stranicama Ministarstva ([www.mzoip.hr](http://www.mzoip.hr)).

