



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-02/60
URBROJ: 517-06-2-2-1-16-14
Zagreb, 19. veljača 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 110. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13 i 78/15), a u vezi članka 35. stavka 2 i stavka 5 Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, 8/14) u postupku povodom Zahtjeva za izdavanje rješenja o izmjeni i/ili dopuni okolišne dozvole za postojeće postrojenje TE-TO OSIJEK iz Osijeka, operatera HEP-proizvodnja d.o.o., Ulica Grada Vukovara 37 iz Zagreba, donosi,

RJEŠENJE
O IZMJENI I DOPUNI OKOLIŠNE DOZVOLE

I. Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje TE-TO OSIJEK (KLASA: UP/I-351-03/12-02/71, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-43) od 10. travnja 2014. mijenja se navedenim u točki II. Izreke ovog rješenja.

II. Rješenje se mijenja u dijelu Knjiga objedinjenih uvjeta zaštite okoliša s tehničko-tehnološkim rješenjem:

- u odredbama uvjeta:

1. UVJETI OKOLIŠA

- 1.8. Način uklanjanja postrojenja i povratak lokacije u zadovoljavajuće stanje**

mijenja se i glasi:

1.8.1. Izraditi Plan zatvaranja postrojenja najkasnije u roku godine dana od donošenja odluke zatvaranja postrojenja, odnosno obavezno prije početka zatvaranja, a u slučaju prijevremenog zatvaranja – odmah. Plan treba uključivati sljedeće aktivnosti:

- u odredbama uvjeta:

2. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

2.1. Emisije u zrak

2.1.1. Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak iz ispusta Z1- Blok 45 MW (zajednički dimnjak kotlova WBK 1 i WBK 2, ukupne toplinske snage goriva 200 MW_{tg}) su sljedeće:

Tablica 5. Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak iz ispusta **Z1**:

zamjenjuje se u cijelosti i glasi:

od 01.01.2016. godine do 31. 12. 2022. godine

Gorivo	Plinsko gorivo (prirodni plin PP)		Tekuće gorivo (loživo ulje LU)	
	Toplinska snaga (MW)	GVE (mg/m ³)	Toplinska snaga (MW)	GVE (mg/m ³)
Ugljikov monoksid CO	-	100	-	175
Oksidi sumpora izraženi kao SO ₂	-	35	>50 do 300	1700
Oksidi dušika izraženi kao NO ₂	>50 do 500	300	>50 do 500	450*
Krute čestice	-	5	-	50*

* Od 01.01.2016. do 31.12.2017., a koristeći usklađivanje prijelaznog razdoblja za tekuće gorivo (loživo ulje - LU), granične vrijednosti emisija iz ispusta **Z1** za okside dušika izraženi kao NO₂ su **675 mg/m³**, a za krute čestice su **75 mg/m³** (Međunarodni ugovor – Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske EU (NN, Međunarodni ugovori br. 02/2012).

- u odredbama uvjeta:

2.1.2. Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak iz ispusta Z2 i Z3 (dimnjaci plinsko-turbinskih agregata PTA-1 i PTA-2, svaki toplinske snage 88 MW_{tg} svaki) su sljedeće:

Tablica 6. Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak iz ispusta **Z2 i Z3**:

zamjenjuje se u cijelosti i glasi:

od 01.01.2016. godine do 31. 12. 2022. godine

GVE za postojeće plinske turbine koje rade više od 2000 sati godišnje		
Parametar	Tekuće gorivo LU	Plinsko gorivo PP
Krute čestice:		
- količina otpadnih plinova ≤ 60 000 m ³ /h	dimni broj 3	dimni broj 3
- količina otpadnih plinova	dimni broj 2, pri puštanju u rad dimni broj 3	dimni broj 2, pri puštanju u rad dimni broj 3

> 60 000 m ³ /h		
Ugljikov monoksid CO	100	100
Oksidi sumpora izraženi kao SO ₂ :		
snaga turbine > 50 MW	200	200
Oksidi dušika izraženi kao NO _x (kod opterećenja većeg od 70%):		
snaga turbine > 50 MW	300	300

GVE za postojeće plinske turbine koje rade više od 500 sati, ali manje od 2000 godišnje		
Parametar	Tekuće gorivo LU	Plinsko gorivo PP
Krute čestice:		
- količina otpadnih plinova ≤ 60 000 m ³ /h	dimni broj 3	dimni broj 3
- količina otpadnih plinova > 60 000 m ³ /h	dimni broj 2, pri puštanju u rad dimni broj 3	dimni broj 2, pri puštanju u rad dimni broj 3
Ugljikov monoksid CO	100	100
Oksidi sumpora izraženi kao SO ₂ :		
	600	300
Oksidi dušika izraženi kao NO ₂ :		
- količina otpadnih plinova ≤ 60 000 m ³ /h	300	300
- količina otpadnih plinova > 60 000 m ³ /h	350	350

- u odredbama uvjeta:

4. PROGRAM POBOLJŠANJA

Briše se:

4.1.5. Plan razgradnje postrojenja izraditi u roku 6 mjeseci od izdavanja ovog rješenja.

III. Ovo rješenje dostavlja se Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu radi upisa u Očevidnik okolišnih dozvola.

Obrazloženje

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (u daljem tekstu Ministarstvo) zaprimilo je 08. srpnja 2015. zahtjev za izmjenom Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (KLASA: UP/I 351-03/12-02/71, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-43) od 10. travnja 2014. za postojeće postrojenje TE-TO OSIJEK, iz Osijeka, operatera HEP-proizvodnja d.o.o. Zagreb u dijelu Rješenja koristeći izuzeće ograničenog životnog vijeka za razdoblje 01. 01. 2016. – 31. 12. 2022. godine za ispuste Z1, Z2 i Z3.

Ministarstvo je informacijom (KLASA: UP/I-351-03/15-02/60, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-5) obavijestilo javnost o namjeravanoj izmjeni okolišne dozvole.

Zahtjev je opravdan.

Uvidom u dostavljeni zahtjev Ministarstvo nalazi da se od sastavnica okoliša mijenjaju uvjeti vezani za praćenje emisija u zrak, te je u skladu s odredbama članka 110. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 22. stavak 2. Uredbe, dostavljeni zahtjev uputilo Sektoru za zaštitu zraka, tla i mora ovog Ministarstva. Sektor za zaštitu zraka, tla i mora dostavilo je dana 24. studenog 2015. (KLASA: 351-01/15-02/381; URBROJ: 517-06-1-1-2-15-6) mišljenje, te od 17. veljače 2016. (KLASA: 351-01/15-09/208; URBROJ: 517-06-1-1-2-16-4) i potvrdu kojim uvjete iz Zahtjeva ocjenjuju opravdanim. Operater Međunarodnim ugovorom – Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske EU (NN, Međunarodni ugovori br. 02/2012) koristi usklađivanje prijelaznog razdoblja od 01.01.2016. do 31.12.2017. gdje su više GVE za tekuće gorivo (loživo ulje - LU) ispusta Z1 i to vrijednosti NO₂ 675 mg/m³ i krute čestice 75 mg/m³.

U skladu s odredbama članka 16. stavak 8. Uredbe, Odlukom Ministarstva, nacrt rješenja o izmjeni okolišne dozvole upućen je na uvid javnosti u trajanju od 30 dana.

Uvid u Nacrt rješenja o izmjeni rješenja proveden je na internetskim stranicama Ministarstva, temeljem Odluke Ministarstva (KLASA: UP/I-351-03/15-02/60, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-8 od 22. prosinac 2015.) u trajanju od 29. prosinca 2015. do 28. siječnja 2016., dostavljena je Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije. Prema izvješću navedenog Upravnog odjela (KLASA: UP/I 351-03/15-02/60, URBROJ: 2138-16-11) od 09. veljače 2016. nije bilo pisanih mišljenja, prijedloga ni primjedbi na nacrt Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole na predmetno postrojenje.

Slijedom izloženoga, na temelju čl. 110. Zakona o zaštiti okoliša, odlučeno je kako stoji u izreci ovog Rješenja.

Temeljem svega naprijed utvrđenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Županijska 5, Osijek u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama

(„Narodne novine”, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14, 140/14 i 151/14).



DOSTAVITI:

1. **HEP-proizvodnja d.o.o., Ulica Grada Vukovara 37, Zagreb (R, s povratnicom)**
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, ustrojstvena jedinica za inspekcijske poslove, ovdje
3. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, ovdje
4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje