



Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
Uprava Društva

Klasa: 700/23-15/591
Ur. broj: 3-200-003-02/IL-23-03
Zagreb, 01. prosinca 2023.

Greenvolt Power Zagreb d.o.o.

Gajeva Ulica 7

10000 Zagreb

Temeljem članka 17. stavak 6. Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 111/21 i 83/23) i članka 10. Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu (od 01.09.2023.), a povodom zahtjeva Instituta za elektroprivredu d.d. za izdavanjem preliminarnog mišljenja operatora sustava, od 08.11.2023. godine, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. Zagreb, Kupska 4 (dalje: HOPS) izdaje:

**PRELIMINARNO MIŠLJENJE O MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA NA PRIJENOSNU MREŽU
broj 47/23**

Osnovni podaci:

Izrađivač EMP-a	Institut za elektroprivredu d.d., Kupska ulica 2, 10000 Zagreb, OIB: 64870356780
Investitor	Greenvolt Power Zagreb d.o.o., Gajeva Ulica 7, 10000 Zagreb, OIB: 26967744699
Vrsta i naziv građevine	SE Belinovica
Priključak	Novo vodno polje u postojeću transformatorsku stanicu 110/20 kV Rab
Nazivni napon na mjestu priključka	110 kV
Priključna snaga u smjeru predaje u prijenosnu mrežu	30 MW
Priključna snaga u smjeru preuzimanja iz prijenosne mreže	30 kW

HOPS d.d. Kupska 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska
UPRAVA DRUŠTVA • Predsjednik Uprave: Igor Ivanković • Članovi: Dejan Liović • Darko Belić
NADZORNI ODBOR • Predsjednik NO: Kažimir Vrankić

IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1 • Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN HR06 2360 0001 1023 8925 7 • Zagrebačka banka d.d.
Trgovački sud u Zagrebu • MBS 080517105 • OIB 13148821633
Temeljni kapital u iznosu 4.948.627.300,00 HRK / 656.795.713,05 EUR
Telefon: +385 1 4545 111
www.hops.hr



Ostalo:

Planirana godina priključenja na prijenosnu mrežu: 2026. godina

Rok važenja ovog mišljenja: 6 mjeseci od dana izdavanja, bez mogućnosti produženja.

Dodatni uvjeti:

1. Za priključak u postojeću transformatorsku stanicu 110/20 kV Rab potrebno je proširenje postojećeg sustava sabirnica.

Preliminarno mišljenje izdaje se bez obzira na aktualnu i buduću maksimalno moguću snagu prihvata električne energije u prijenosnu mrežu, već isključivo sukladno priključnoj snazi zatraženoj u EMP-u, te stoga preliminarnim mišljenjem HOPS podnositelju zahtjeva ne jamči da će priključenje na mrežu, odnosno povećanje priključne snage, biti realizirano sukladno sadržaju podnesenog EMP-a i sadržaju preliminarnog mišljenja prije nego što HOPS dovrši stvaranje tehničkih uvjeta u mreži (STUM) potrebno za priključenje građevine, a koje će biti identificirano u elaboratu optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (EOTRP).

Bez obzira na izdano preliminarno mišljenje, pristup mreži građevine s punom priključnom snagom bit će podvrgnut operativnim ograničenjima iz članka 11. Pravila o priključenju, sve dok se izgradnjom STUM-a, koji će biti definiran EOTRP-om, ne osiguraju potrebni tehnički uvjeti za prihvata tokova snaga iz građevine na način koji će biti u skladu s tehničkim i sigurnosnim kriterijima iz primjenjivih Mrežnih pravila.

Ovo preliminarno mišljenje izdaje se u svrhu podnošenja iskaza interesa za ishođenje energetske odobrenje sukladno članku 17. Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 111/21 i 83/23) te se u druge svrhe ne može koristiti. Samo na temelju ovog preliminarnog mišljenja ne može se ostvariti priključenje na prijenosnu mrežu.

Predsjednik Uprave

dr.sc. Igor Ivanković

Dostaviti:

1. Arhiva

HOPS

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
Kupska 4, Zagreb

1