

**Statkraft OIE d.o.o.****Petra Hektorovića 2****10000 Zagreb**

Temeljem članka 17. stavak 6. Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 111/21 i 83/23) i članka 10. Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu (od 01.09.2023.), a povodom zahtjeva Fakulteta elektrotehnike i računarstva za izdavanjem preliminarnog mišljenja operatora sustava, od 07.12.2023. godine, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. Zagreb, Kupska 4 (dalje: HOPS) izdaje:

**PRELIMINARNO MIŠLJENJE O MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA NA PRIJENOSNU MREŽU  
Broj 57/23**Osnovni podaci:

Izrađivač EMP-a	Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb, OIB: 57029260362
Investitor	Statkraft OIE d.o.o., Petra Hektorovića 2, 10000 Zagreb, OIB 84239960331
Vrsta i naziv građevine	SE Brežane Lekeničke
Priključak	Ulaz-izlaz na dalekovod 110 kV Mraclin - Pračno (2x jednostruki 110 kV dalekovod) uz izgradnju nove transformatorske stanice 110/SN kV Brežane Lekeničke
Nazivni napon na mjestu priključka	110 kV
Priključna snaga u smjeru predaje u prijenosnu mrežu	34 MW
Priključna snaga u smjeru preuzimanja iz prijenosne mreže	0,5 MW

Ostalo:

Planirana godina priključenja na prienosnu mrežu: 2025. godina

Rok važenja ovog mišljenja: 6 mjeseci od dana izdavanja, bez mogućnosti produženja.

## Dodatni uvjeti:

1. Potrebno je predvidjeti prostor za dva dodatna vodna polja u novoj transformatorskoj stanici 110/SN kV Brežane Lekeničke, s dvostrukim sabirnicama.
2. Investitor mora, uz prethodnu suglasnost HOPS-a, upisati priključak građevine na prienosnu mrežu u odgovarajuće prostorne planove.

Preliminarno mišljenje izdaje se bez obzira na aktualnu i buduću maksimalno moguću snagu prihvata električne energije u prienosnu mrežu, već isključivo sukladno priključnoj snazi zatraženoj u EMP-u, te stoga preliminarnim mišljenjem HOPS podnositelju zahtjeva ne jamči da će priključenje na mrežu, odnosno povećanje priključne snage, biti realizirano sukladno sadržaju podnesenog EMP-a i sadržaju preliminarnog mišljenja prije nego što HOPS dovrši stvaranje tehničkih uvjeta u mreži (STUM) potrebno za priključenje građevine, a koje će biti identificirano u elaboratu optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (EOTRP).

Bez obzira na izdano preliminarno mišljenje, pristup mreži građevine s punom priključnom snagom bit će podvrgnut operativnim ograničenjima iz članka 11. Pravila o priključenju, sve dok se izgradnjom STUM-a, koji će biti definiran EOTRP-om, ne osiguraju potrebni tehnički uvjeti za prihvata tokova snaga iz građevine na način koji će biti u skladu s tehničkim i sigurnosnim kriterijima iz primjenjivih Mrežnih pravila.

Ovo preliminarno mišljenje izdaje se u svrhu podnošenja iskaza interesa za ishođenje energetske odobrenje sukladno članku 17. Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 111/21 i 83/23) te se u druge svrhe ne može koristiti. Samo na temelju ovog preliminarnog mišljenja ne može se ostvariti priključenje na prienosnu mrežu.

**Predsjednik Uprave**

*dr.sc. Igor Ivanković*



Hrvatski operator prienosnog sustava d.d.  
Kupska 4, Zagreb

1

## Dostaviti:

1. Arhiva

