

ULICA GRADA VUKOVARA 37 • 10 000 ZAGREB

TELEFON • 01/632 • 2014  
TELEFAKS • 01/617 • 0956  
POŠTA • 10 001 ZAGREB • SERVIS

NAŠ BROJ I ZNAK 44/10705/23EM

VAŠ BROJ I ZNAK

PREDMET Preliminarno mišljenje o mogućnosti  
priklučenja

DATUM 22.09.2023.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Zakona o tržištu električne energije i članka 74. stavka (2) Pravila o priklučenju na distribucijsku mrežu, u postupku pokrenutom na zahtjev investitora/vlasnika proizvodnog postrojenja SYZYGY SOLAR D.O.O., TRG HRVATSKIH IVANOVACA 9 A, 42240 IVANEC, OIB: 69831060141, izdaje:

## PRELIMINARNO MIŠLJENJE O MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA

broj 39/2023

Prihvaća se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje preliminarnog mišljenja o mogućnosti priklučenja, zaprimljen dana 22.09.2023. godine, pod urudžbenim brojem 12534,

za proizvodno postrojenje Sunčana elektrana Dugo Selo 1,

koje se planira graditi na lokaciji:

Dugo Selo, k.č.br. 2135/1, 2500/2, 2501/2, 3093, 3094/1, 3096, 3102, 3103/1, 3108, 3109:3110, 3115, 3116, 3123, 3126, dio 2499/3; k.o. Dugo Selo II.

### I. OSNOVNI TEHNIČKI PODACI O PROIZVODNOM POSTROJENJU

Vrsta postrojenja: sunčana elektrana

Ukupna priključna snaga u smjeru predaje u mrežu: 9999 kW

Ukupna priključna snaga u smjeru preuzimanja iz mreže: 23 kW

Broj važećeg EOTRP-a: 4001-70060420-400000424

Broj sklopljenog Ugovora o priklučenju: 4001-70060420-60010179

### II. OCJENA MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA

Pojna TS VN/SN: TS 110/30/20/10 kV Dugo Selo

Mjesto priklučenja na mrežu: VP 20 kV =J10 u TS 110/30/20/10 kV Dugo Selo

Nazivni napon na mjestu priklučenja na mrežu: 20 kV

Priklučenje u skladu s aktualnim desetgodišnjim planom razvoja distribucijske mreže: DA

Procijenjeni rok za izgradnju priključka: tri (3) godine

**ČLAN HEP GRUPE**

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

### III. OSTALI UVJETI

Rok važenja preliminarnog mišljenja o mogućnosti priključenja je godina dana od dana izdavanja, bez mogućnosti produženja.

Na temelju ovog mišljenja, investitor ne može ostvariti priključenje predmetnog postrojenja na mrežu, s obzirom da se ovo mišljenje ishodi u prethodnom postupku priključenja u svrhu ishođenja energetskog odobrenja za izgradnju proizvodnog postrojenja.

Direktor

  
Nikola Šulentić, dipl. ing.

**HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.**

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37 1

Dostaviti:

- Podnositelju zahtjeva
- HEP ODS, Sektoru za upravljanje imovinom
- Pismohrani

### ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. •  
• MB 1643991 • OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •  
• www.hep.hr •

Ja, javni bilježnik **Nada Šagi-Belcar**, Ivanec, Ak. Ladislava Šabana 5,  
potvrđujem da je ovo preslika prednje izvorne isprave:

**PRELIMINARNO MIŠLJENJE O MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA broj 39/2023**

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 2 stranice i ovjerava se u 1 primjerku na zahtjev stranke:  
**TOMISLAV KUŠTER, OIB 69367130935, VARAŽDIN, (VARAŽDIN), ULICA GRADA  
KOBLENZA 4.** Izvornu ispravu posjeduje podnositelj isprave

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 1,33 eur.

Javnobilježnička nagrada po čl. 17. PPJT zaračunata u iznosu od 7,98 eur uvećana za PDV u iznosu od 2,00 eur.

**Broj: OV-9824/2023**

Ivanec, 31.10.2023.



Javni bilježnik  
Nada Šagi-Belcar

**ZA JAVNOG BILJEŽNIKA**

~~Javnobilježnički prisjednik~~

**Danijeļa Marković**

