

PROF. H. RANDIĆ
HNE BL

ULICA GRADA VUKOVARA 37 • 10 000 ZAGREB

TELEFON • 01/632 • 2014
TELEFAKS • 01/617 • 0956
POŠTA • 10 001 ZAGREB • SERVIS

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike
i računarstva
Unska 3
10000 Zagreb

NAŠ BROJ I ZNAK 44/11797/23RI

VAŠ BROJ I ZNAK

PREDMET Preliminarno mišljenje o mogućnosti
priklučenja

DATUM 18.10.2023.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Zakona o tržištu električne energije i Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu, u postupku pokrenutom na zahtjev ovlaštenog izrađivača Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb, OIB: 57029260362, u ime investitora M Sol d.o.o., Barutanski breg 27, 10000 Zagreb, OIB: 86463441642, izdaje:

PRELIMINARNO MIŠLJENJE O MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA

broj 70/2023

Prihvaća se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje preliminarnog mišljenja o mogućnosti priključenja zaprimljen dana 05.10.2023. godine,

za sunčanu elektranu SE Kutan,

na lokaciji:

Grablje, k.č.br. 1828/1,1855,1856,1857, k.o. Grablje.

I. OSNOVNI TEHNIČKI PODACI O PROIZVODNOM POSTROJENJU, ODNOSNO POSTROJENJU ZA SKLADIŠTENJE ENERGIJE

Vrsta postrojenja: sunčana elektrana

Ukupna priključna snaga u smjeru predaje u mrežu: 9990 kW

II. OCJENA MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA

Analizirane opcije priključenja na distribucijsku elektroenergetsku mrežu:

1. Pojna TS VN/SN: TS 110/35 kV Stari Grad

Mjesto priključenja na mrežu: postojeći KB 35 kV između TS 110/35 kV Stari Grad – TS 35/10 kV Hvar.

Nazivni napon na mjestu priključenja na mrežu: 35 kV

Priključenje u skladu s aktualnim desetogodišnjim planom razvoja distribucijske mreže: DA

Procijenjeni rok za izgradnju priključka: tri (3) godine

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

2. Pojna TS VN/SN: TS 110/35 kV Stari Grad

Mjesto priključenja na mrežu: slobodno (pričuvno) vodno polje 35 kV u TS 110/35 kV Stari Grad

Nazivni napon na mjestu priključenja na mrežu: 35 kV

Priključenje u skladu s aktualnim desetogodišnjim planom razvoja distribucijske mreže: DA

Procijenjeni rok za izgradnju priključka: jedna (1) godina

III. OSTALI UVJETI

Rok važenja preliminarnog mišljenja o mogućnosti priključenja je godina dana od dana izdavanja, bez mogućnosti produženja.

Na temelju ovog mišljenja, investitor ne može ostvariti priključenje predmetnog postrojenja na mrežu, s obzirom da se ovo mišljenje ishodi u prethodnom postupku priključenja u svrhu ishođenja energetskeg odobrenja za izgradnju proizvodnog postrojenja odnosno postrojenja za skladištenje energije.

Ovo mišljenje ne jamči mogućnost priključenja na mrežu s punom priključnom snagom, odnosno moguće je da HEP ODS uvjetuje priključenje s mogućnošću operativnog ograničenja korištenja priključne snage, ako se u EOTRP-u utvrdi da je potrebno stvoriti tehničke uvjete u mreži.

Također, ovo mišljenje ne jamči mogućnost priključenja na mrežu prema analiziranim opcijama priključenja, ako bi se priključenjem prekoračila maksimalno dopuštena priključna snaga svih proizvodnih postrojenja koja se priključuju na SN mrežu napajanu iz TS VN/SN, u skladu s Mrežnim pravilima, u slučaju da je nakon izdavanja preliminarnog mišljenja HEP ODS sklopio ugovore o priključenju za druga proizvodna postrojenja, odnosno ako su druga proizvodna postrojenja započela postupak priključenja.

Direktor

Nikola Šulentić, dipl. ing.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Dostaviti:

- Podnositelju zahtjeva
- HEP ODS, Sektoru za upravljanje imovinom
- HEP ODS, Elektrodalmaciji Split
- Pismohrani

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. •
• MB 1643991 • OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •