

Ulica grada Vukovara 37
10 000 Zagreb

+385 (0)1 6322 111

www.hep.hr/ods

info.ods@hep.hr

- SEKTOR ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM
- SLUŽBA ZA STRATEŠKO UPRAVLJANJE IMOVINOM

Toska d.o.o.
Dragutina Golika 89
10000 Zagreb
Hrvatska

NAŠ BROJ: 44/12214/23R1

VAŠ BROJ:

DATUM: 26.10.2023.

PREDMET: Preliminarno mišljenje o mogućnosti priključenja

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Zakona o tržištu električne energije i Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu, u postupku pokrenutom na zahtjev ovlaštenog izrađivača Toska d.o.o., Dragutina Golika 89, 10000 Zagreb, OIB: 97681997938, u ime investitora Centar za vještačenja, procjene i upravljanje d.o.o., Dugoratska ulica 3, 10000 Zagreb, OIB: 65969113529, izdaje:

PRELIMINARNO MIŠLJENJE O MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA broj 92/2023

Prihvaća se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje preliminarnog mišljenja o mogućnosti priključenja zaprimljen dana 16.10.2023. godine,

za sunčanu elektranu SE Topolo,

na lokaciji:

Topolo, k.č.br. 1410/1, 1410/2, 2159/1, 2159/20, k.o. Topolo.

I. OSNOVNI TEHNIČKI PODACI O PROIZVODNOM POSTROJENJU, ODNOSNO POSTROJENJU ZA SKLADIŠTENJE ENERGIJE

Vrsta postrojenja: sunčana elektrana

Ukupna priključna snaga u smjeru predaje u mrežu: 4000 kW

II. OCJENA MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA

Analizirane opcije priključenja na distribucijsku elektroenergetsku mrežu:

- Pojna TS VN/SN: TS 110/35/10(20)kV Ston

Mjesto priključenja na mrežu: postojeći izvod VP 10 kV=J4 Luka iz TS 110/35/10(20)kV Ston

Nazivni napon na mjestu priključenja na mrežu: 10 kV

Priključenje u skladu s aktualnim desetogodišnjim planom razvoja distribucijske mreže: DA

Procijenjeni rok za izgradnju priključka: dvije (2) godine

2. Pojna TS VN/SN: TS 110/35/10(20)kV Ston
Mjesto priključenja na mrežu: novo VP 10 kV u TS 110/35/10(20)kV Ston
Nazivni napon na mjestu priključenja na mrežu: 10 kV
Priključenje u skladu s aktualnim desetogodišnjim planom razvoja distribucijske mreže: NE
Procijenjeni rok za izgradnju priključka: jedanaest (11) godina
3. Pojna TS VN/SN: TS 110/35/10(20)kV Ston
Mjesto priključenja na mrežu: novo VP 35 kV u TS 110/35/10(20)kV Ston
Nazivni napon na mjestu priključenja na mrežu: 35 kV
Priključenje u skladu s aktualnim desetogodišnjim planom razvoja distribucijske mreže: NE
Procijenjeni rok za izgradnju priključka: jedanaest (11) godina

III. OSTALI UVJETI

Rok važenja preliminarnog mišljenja o mogućnosti priključenja je godina dana od dana izdavanja, bez mogućnosti produženja.

Na temelju ovog mišljenja, investitor ne može ostvariti priključenje predmetnog postrojenja na mrežu, s obzirom da se ovo mišljenje ishodi u prethodnom postupku priključenja u svrhu ishođenja energetskog odobrenja za izgradnju proizvodnog postrojenja odnosno postrojenja za skladištenje energije.

Ovo mišljenje ne jamči mogućnost priključenja na mrežu s punom priključnom snagom, odnosno moguće je da HEP ODS uvjetuje priključenje s mogućnošću operativnog ograničenja korištenja priključne snage, ako se u EOTRP-u utvrdi da je potrebno stvoriti tehničke uvjete u mreži.

Također, ovo mišljenje ne jamči mogućnost priključenja na mrežu prema analiziranim opcijama priključenja, ako bi se priključenjem prekoračila maksimalno dopuštena priključna snaga svih proizvodnih postrojenja koja se priključuju na SN mrežu napajanu iz TS VN/SN, u skladu s Mrežnim pravilima, u slučaju da je nakon izdavanja preliminarnog mišljenja HEP ODS sklopio ugovore o priključenju za druga proizvodna postrojenja, odnosno ako su druga proizvodna postrojenja započela postupak priključenja.

Direktor



Nikola Šulentić, dipl. ing.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37 1

Dostaviti:

- Podnositelju zahtjeva
- HEP ODS, Sektoru za upravljanje imovinom
- HEP ODS, Elektrojugu Dubrovnik
- Pismohrani

Ja, javni bilježnik **Martina Plastić**, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269G,
potvrđujem da je ovo preslika prednje izvorne isprave:

Preliminarno mišljenje o mogućnosti priključenja broj 92/2023

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 2 stranice i ovjerava se u 1 primjerku. Podnositelj
isprave je **ELA PRDELET, OIB 11499481211, ZAGREB, Radnička cesta 32.**

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 1,33 eur.

Javnobilježnička nagrada po čl. 17. PPJT zaračunata u iznosu od 7,98 eur uvećana za PDV u iznosu
od 2,00 eur.

Broj: OV-3704/2023

Zagreb, 14.11.2023.



