

DODATAK XXI

TEHNIČKA UPUTA ZA UVOĐENJE BOCA ZA VATROGASNE APARATE, DISANJE I RONJENJE U REGISTAR OPREME POD TLAKOM

Prema članku 7, stavak (3) Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti za boce za vatrogasne aparate i boce za disanje/ronjenje vlasnik/korisnik mora sastaviti zbirni popis boca u svom vlasništvu koristeći pri tome tablicu iz Dodatka IV Pravilnika. Ovlašteno inspekcijsko tijelo ispunjava evidencijski list za boce i daje evidencijski broj koji se dodjeljuje vlasniku/korisniku i odnosi se na sve boce u njegovom vlasništvu. Zbirni popis vlasnik/korisnik mora ažurirati što znači da u njega treba upisivati nove boce ili iz popisa brisati one koje su za otpis ili mijenjaju vlasnika. Pri tome evidencijski broj za vlasnika/korisnika ostaje isti.

Tablicu za popis boca koja je dana u Dodatku IV Pravilnika vlasnik/korisnik koristi i za zbirni popis boca ali ne popunjava pri tome sve navedene rubrike.

Rubrike koje moraju biti popunjene su:

Redni broj; Tvornički broj; Proizvođač; Godina izrade; Volumen. Taj popis vlasnik/korisnik mora čuvati i predočiti na zahtjev.

U rubriku volumen kod aparata za gašenje požara upisuje se umjesto volumena tip aparata (npr. P-9, S-6, CO2-5).

U praksi vlasnik/korisnik ili serviser dostavlja Izvođaču pripreme boce i uz njih popis boca za pregled. Izvođač pripreme može zaprimiti boce više vlasnika/korisnika prije nego što pozove inspekcijsko tijelo. Poseban popis boca mora biti napravljen za boce koje su došle na pregled za svakog vlasnika/korisnika koristeći tablicu iz Dodatka IV Pravilnika. Nakon pregleda boca inspekcijsko tijelo upisuje rezultate pregleda u pripremljenu tablicu potvrđuje istu i radi izvještaj za svakog vlasnika/korisnika.

Prilikom prve inspekcije inspektor popunjava i evidencijski list za svakog vlasnika/korisnika i dodjeljuje mu evidencijski broj. Evidencijski list za boce razlikuje se od evidencijskog lista za ostalu tlačnu opremu i dan je slikom 1 u ovoj tehničkoj uputi.

Jednu kopiju evidencijskog lista inspekcijsko tijelo dostavlja nadležnom ministarstvu a drugu dostavlja vlasniku/korisniku zajedno s izvještajem o pregledu.

Vlasnik/korisnik dužan je prilikom svake dostave boca na pregled u popratni dokument upisati evidencijski broj koji izvođač pripreme ili serviser upisuje u tablicu s popisom boca, a inspektor ga upisuje u izvještaj o pregledu.

Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13) Ministarstva unutarnjih poslova propisan je način vanjskog i unutarnjeg pregleda, servisiranja vatrogasnih aparata i vođenja evidencije o pregledima vatrogasnih aparata. Redovno pregledavanje i servisiranje sukladno navedenom Pravilniku, i sukladno dosadašnjoj praksi, jednakovrijedno je vanjskim i unutarnjim pregledima propisanim Pravilnikom o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (NN 75/20). Vanjski i unutarnji pregled vatrogasnih aparata ovlašteno inspekcijsko tijelo radi isključivo prije ispitivanja tlakom i kada je to propisano u Dodatku V Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti.

Radi lakšeg praćenja postupka za dodjelu evidencijskog broja napravljen je dijagram toka koji je dan slikom 2. Jednom dodijeljen evidencijski broj vlasniku/korisniku više se ne mijenja. Svakom vlasniku/korisniku dodjeljuje se samo jedan evidencijski broj.

Slika 1 Evidencijski list za boce za disanje/ronjenje i za vatrogasne aparate

**EVIDENCIJSKI LIST OPREME POD TLAKOM VISOKE RAZINE OPASNOSTI
ZA BOCE ZA VATROGASNE APARATE I BOCE ZA DISANJE/RONJENJE**

Evidencijski broj:

Vlasnik:

naziv i adresa

Korisnik:

naziv i adresa

Rokovi pregleda i ispitivanja:	Vanjski	Unutarnji	Tlačna proba
Prema zahtjevima Pravilnika NN 75/2020			

Napomena: Evidencijski broj vlasnik/korisnik mora upisati na dokument kojim dostavlja boce izvođaču pripreme na pregled.

.....

MP

.....

Mjesto i datum

Potpis ovlaštene osobe

Napomena:

S obzirom da važeći Pravilnik predlaže izradu zbirnih popisa aparata za gašenje požara i boca za opremu za disanje potrebno je za aparate/boce kojima je po odredbama prijašnjeg Pravilnika dodijeljen evidencijski broj, kada dođe vrijeme ponovnog pregleda, postojeći evidencijski broj poništiti na način da se na poleđinu postojećeg Evidencijskog lista napravi zabilješka u smislu kako se postojeći broj „ukida“, a pripadajući aparat za gašenje požara/boca za opremu za disanje se stavlja na zbirni popis evidencijskog broja (XXXX) dodijeljenog tom vlasniku korisniku. Te se taj Evidencijski list uz zabilješku vraća Ministarstvu nadležnom za gospodarstvo (identično kao kod odjavljivanja opreme).

Slika 2 Dijagram toka za dodjelu evidencijskog broja

