



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/19-09/11

URBROJ: 517-03-1-3-2-19-2

Zagreb, 28. siječnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2 točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I n f o r m a c i j u

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemnih voda za sustav navodnjavanja Belica

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), u daljnjem tekstu: Uredba. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira crpiti podzemnu vodu za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina.

Nositelj zahvata je Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

Lokacija zahvata

Planirani zahvat nalazi se na području k.o. Belica i k.o. Novo Selo Rok u Općini Belica i Gradu Čakovcu u Međimurskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Planirani zahvat obuhvaća crpljenje podzemnih voda za sustav navodnjavanja na poljoprivrednim površinama, a koje se koriste za uzgoj povrća. Sustav navodnjavanja

projektiran je tako da osigura vodu za navodnjavanje na neto površini poljoprivrednog zemljišta od 719 ha putem tlačne mreže s hidrantima radnog tlaka 4,0 bar za cjelokupnu površinu navodnjavanja. Izvorište vode za navodnjavanje je podzemni vodonosnik. Voda se iz njega zahvaća putem 5 zdenaca u kojima su smještene potopne crpke kapaciteta $Q=55$ l/s. Ukupni kapacitet pri crpljenju iz četiri zdenca je $Q=275$ l/s uz manometarsku visinu dizanja $H=115$ m. Potopne crpke u zdencima spojene su na spojni cjevovod ukupne duljine $L = 861$ m te na razvodni tlačni cjevovod ukupne duljine $L = 21549$ m. Sustav će se sastojati od sljedećih funkcionalnih cjelina: zahvata vode koji se sastoji od zdenaca za zahvat podzemne vode, spojnog cjevovoda i upravljačke stanice sa oknom za smještaj EM mjerača protoka, razvoda vode koji se sastoji od tlačnog cjevovoda s hidrantima i zasunskim oknima. Područje zahvata vode nalazi se južno od područja koje je predviđeno za navodnjavanje, južno od naselja Belica. S obzirom na svrhu izrade zdenaca za dugotrajnu, ali povremenu opskrbu vodom sustava navodnjavanja predviđa se zdence izvesti od kvalitetnih materijala u velikoj mjeri otpornih na koroziju i ostale fizikalno-kemijsko-bakteriološke procese koji se odvijaju pri crpljenju podzemne vode. Detalji o planiranom zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik Elektroprojekt d.d. iz Zagreba u lipnju 2018. godine i objavljen je uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahtjeva je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora
3. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
4. Općina Belica
5. Grad Čakovec

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (<http://puo.mzoip.hr/hr/opuo.html>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

