



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/19-09/211

URBROJ: 517-03-1-2-19-2

Zagreb, 28. kolovoza 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I n f o r m a c i j u

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš III. izmjene rekonstrukcije i dogradnje sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Split-Solin

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), u daljnjem tekstu: Uredba. Naime, za zahvate navedene u točki 32. *Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 50 000 ES (ekvivalent stanovnika) i više s pripadajućim sustavom odvodnje Priloga I. Uredbe*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je za rekonstrukciju sustava vodoopskrbe, odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Split - Solin provelo postupak procjene utjecaja na okoliš te 28. srpnja 2016. godine donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/15-02/61; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-26) da je zahvat prihvatljiv za okoliš uz primjenu Rješenjem utvrđenih i zakonom propisanih mjera

zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša. Za izmjenu zahvata provedeni su postupci ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i donijeta Rješenja (KLASA: UP/I-351-03/17-08/25; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-9 od 27. ožujka 2017. i KLASA: UP/I-351-03/18-08/74; URBROJ: 517-06-2-1-2-18-8 od 1. lipnja 2018. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu uz primjenu mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem od 28. srpnja 2016. godine, odnosno sukladno izmjenama. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira III. izmjenu zahvata rekonstrukcije i dogradnje sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Split-Solin.

Nositelj zahvata

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Hercegovačka 8, Split.

Lokacija zahvata

Planirana izmjena zahvata se nalazi na k.č. 1251/1, 1250/2, 5183/4, 5183/4, 5183/1, 6298/5 i 6298/7 k.o. Donja Podstrana, na administrativnom području Općine Podstrana u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Predmetni zahvat sastavni je dio prostorno većeg zahvata rekonstrukcije sustava vodoopskrbe, odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Split-Solin za koji su provedeni postupci, dok se ova izmjena zahvata odnosi na dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda obalnog područja od lučice Strožanac do hotela Lav u Strožancu, Općina Podstrana. Planira se izgradnja glavnog kanalizacijskog kolektora ukupne duljine oko 520 m, podzemne crpne stanice kanalizacije Lučica s vodonepropusnim crpnim bazenom i ventilacijom za odstranjivanje neugodnih mirisa. Također, planira se spoj crpne stanice tlačnim cjevovodom ukupne duljine oko 77 m na postojeće okno 17860 kanalizacijskog sustava Split – Solin. Planirana je i izgradnja incidentnog preljeva s ispustom u more ukupne duljine oko 80 m te sekundarnih kolektora ukupne duljine oko 150 m (trasa 1) i 99 m (trasa 2). Trasa planiranog kolektora položiti će se uz obalu unutar katastarskih čestica označenih kao pomorsko dobro na dubini oko 0,50 m u trasi novoplanirane šetnice. Na dijelovima trase kolektora izmjestiti će se postojeća visokonaponska podzemna mreža, preprojektirati će se podzemne električne instalacije koje su projektirane unutar biciklističke staze. Također, trasa kolektora prolaziti će iznad projektiranog propusta bujice Kava te ispod cjevovoda oborinske kanalizacije. Kapacitet UPOV-a (275 000 ES) i tehnologija pročišćavanja otpadnih voda neće se mijenjati. Detalji o planiranom zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik Vitaprojekt d.o.o. iz Zagreba u srpnju 2019. godine i objavljen je uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahtjeva je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode

2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša
4. Općina Podstrana

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mzoe.gov.hr/opuo-4016/4016>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



