



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/15-08/170

URBROJ: 517-06-2-1-2-15-10

Zagreb, 1. listopada 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliša („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, putem opunomoćenika OIKON d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dalekovoda DV 2x110 kV TS Bilice – TS Trogir, dionica: Bilice – Boraja, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – dalekovod DV 2x110 kV TS Bilice – TS Trogir, dionica: Bilice – Boraja, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedeće mjere zaštite okoliša:**
 1. U svrhu zaštite ptica od kolizije, fazne vodiče dalekovoda projektirati što bliže razini tla, sa zaštitnim užetom što bliže vodičima, uz zadovoljavanje odredbi Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (Službeni list SFRJ 65/88, „Narodne novine“, broj 24/97).
- II. Za namjeravani zahvat – dalekovod DV 2x110 kV TS Bilice – TS Trogir, dionica: Bilice – Boraja, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupuska 4, Zagreb, putem opunomoćenika OIKON d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 16. lipnja 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dalekovoda DV 2x110 kV TS Bilice – TS Trogir, dionica: Bilice – Boraja. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u lipnju 2015. izradio, a u srpnju 2015. dopunio ovlaštenik OIKON d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/84, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 9. listopada 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Željko Koren, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.6. *Prijenos električne energije nadzemnim vodovima napona 110 kV i više...* Priloga II. Uredbe ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju dalekovoda DV 2x110 kV TS Bilice – TS Trogir, dionica: Bilice – Boraja.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dalekovoda DV 2x110 kV TS Bilice – TS Trogir, dionica: Bilice – Boraja (KLASA: UP/I 351-03/15-08/170, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 9. srpnja 2015.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Na postojećem dalekovodu TS Bilice – TS Trogir armiranobetonski stupovi i kompletna elektromontažna oprema su dotrajali te je trenutni nivo njegove pogonske sigurnosti i pouzdanosti iznimno nizak. Zbog znatnog povećanja potrebe za električnom energijom na mikrolokaciji gospodarske zone Podi, u sklopu iste je izgrađena TS 30/10(20) kV Podi koja se trenutno privremeno napaja preko postojećeg DV 110 kV Bilice – Vrpolje, što ne zadovoljava ukupne potrebe za električnom energijom. Kao konačna faza pogona TS Podi predviđena je njezina nadogradnja na 110 kV nazivnu naponsku razinu (TS 110/10(20) kV Podi), pri čemu bi bila povezana na TS Bilice i TS Kaštela kao čvrsta čvorišta 110 kV nazivne naponske razine pa je potrebno izgraditi novi dvosistemski dalekovod na čeličnorešetkastim stupovima. Također, planirana je izgradnja VE Glunča i VE Boraja dok je VE Velika Glava već izgrađena, a planovima razvoja prijenosne mreže i planovima priključenja navedenih vjetroelektrana na prijenosnu mrežu planira se navedene vjetroelektrane priključiti na predmetni dalekovod. Planirani zahvat je izgradnja novog dvosistemskog dalekovoda na čeličnorešetkastim stupovima između TS Bilice i TS Trogir, dionica Bilice – Boraja. Za izlaz iz TS Bilice predviđeno je koristiti dionice postojećeg DV 2x110 kV Bilice – Ražine I (od TS Bilice do stupa broj 10). Paralelno uz DV 2x110 kV Bilice – Ražine I, s jugozapadne strane, nalazi se i trasa DV 2x110 kV Bilice – Ražine II. Na dionici između TS Bilice i stupa broj 10 DV 2x110 kV Bilice – Ražine I, zamijenit će se postojeće zaštitno uže zaštitnim užetom predviđenim za ugradnju na DV 2x110 kV TS Bilice – TS Trogir, te će se izvesti odgovarajući zahvati elektroenergetskog razdvajanja predmetne dionice od ostatka dalekovoda. Od lokacije Čalinci/Landovača, trasa se do lokacije TS Podi pruža paralelno s postojećim DV 110 kV Bilice – Vrpolje, s njegove jugozapadne strane. Od lokacije TS*

Podi do Vrpolja se trasa predmetnog dalekovoda vodi uz trasu planiranog DV 110 kV Podi – Primošten, a zatim se predmetni dalekovod po novoj trasi proteže do lokacije početka priključnog dalekovoda za VE Boraja. Predmetni dalekovod izvest će se s čeličnoredkastim stupovima oblika glave "bačva" kod kojih su vodiči zavješeni na konzole raspoređene u tri međusobno simetrične razine s obje strane stupa, dok je zavješanje zaštitnog užeta predviđeno izvesti na vrhu stupova.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/170, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 8. srpnja 2015.) za mišljenje: Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije i Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije.

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/18, URBROJ: 2182/1-15-15-2 od 6. kolovoza 2015.) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode ovog Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/200, URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 24. kolovoza 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-02/15-02/14, URBROJ: 2181/1-10-15-2 od 24. kolovoza 2015.) da ne očekuju negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnice okoliša. Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede na dostavljeni zahtjev i požurnicu (KLASA: UP/I 351-03/15-08/170, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-8 od 26. kolovoza 2015.) nije se očitovala.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Mogući negativni utjecaji zahvata na okoliš su lokalnog karaktera, kratkotrajni i odnose se pretežito na razdoblje gradnje te se mogu izbjeći pridržavanjem propisa iz područja zaštite okoliša i prirode i propisanih mjera zaštite okoliša. Zahvat se ne nalazi na zaštićenom području temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) predmetni zahvat nalazi se na području ekološke mreže unutar područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove HR2001371 Područje oko Dobre vode no slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, s obzirom na karakteristike zahvata kao i područja ekološke mreže, te uz provedbu propisane mjere zaštite okoliša, ne očekuje se značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. S gledišta utjecaja na vode i vodeni okoliš, sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva koji se odnose na predmetni zahvat utvrdit će Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta. Trajno će se prenamjeniti zemljište koje se odnosi se na prostor koridora na kojem je predviđeno postavljanje stupova za dalekovod, no trajno zauzimanje zemljišta na kojima se izvode temelji za stupove dalekovoda je ukupne površine 60 m². Privremeno zauzimanje zemljišta vezano je za površine novih pristupnih putova koji će se koristiti tijekom gradnje za prometovanje mehanizacije i vozila. Po završetku izgradnje pristupni putevi će se sanirati i vratiti u stanje prije početka građenja. Uz pridržavanje propisa iz područja gospodarenja otpadom neće biti značajnog negativnog utjecaja otpada.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz mjeru propisanu u točki I. izreke ovog rješenja, i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procijene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, Split, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



VISA STRUČNA SAVJETNICA
Tanja Šinko, dipl.ing.biol.

DOSTAVITI:

- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb (**R! s povratnicom**)
- OIKON d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb (**R! s povratnicom**)

NA ZNANJE:

- Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihaćka 1, Split
- Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Trg Pavla Šubića I. br. 2, Šibenik