



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/14-08/117

URBROJ: 517-06-2-1-1-15-15

Zagreb, 22. svibnja 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Dvorac d.o.o., M. A. Reljkovića 16, Valpovo, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat, sustav odvodnje otpadnih voda i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Valpovo/Belišće, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, sustav odvodnje otpadnih voda i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Valpovo/Belišće, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje ukida se ako nositelj zahvata, Dvorac d.o.o., M. A. Reljkovića 16, Valpovo, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Dvorac d.o.o., M. A. Reljkovića 16, Valpovo, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promjenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

Obratljivo

Nositelj zahvata, Dvorac d.o.o., M. A. Reljkovića 16, Valpovo, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 9. listopada 2014. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Valpovo/Belišće. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u rujnu 2014. izradio ovlaštenik HIDROING d.o.o. iz Osijeka, koji je imao tada važeću suglasnost

Ministarstva za pripremu i obradu dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/12-08/11; URBROJ: 517-12-2 od 7. veljače 2012.). Voditeljica izrade Elaborata je mr. sc. Antonija Barišić - Lasović, dipl. ing. tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstruirati sustav odvodnje otpadnih voda Valpova i Belišća i izgraditi uređaje za pročišćavanje otpadnih voda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje Valpovo/Belišće (KLASA: UP/I 351-03/14-08/117; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 18. studenoga 2014.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata nalazi se u administrativnom obuhvatu Grada Valpova i Grada Belišća u Osječko-baranjskoj županiji. Sustavi odvodnje trenutno postoje za područja gradova Valpovo i Belišće te naselja Vinogradci. U ostalim naseljima za odvodnju otpadnih voda koriste se septičke jame. Zahvat obuhvaća rekonstrukciju postojeće mreže i izgradnju nove mreže sustava odvodnje, uključujući 55 crpnih stanica, te izgradnju nekoliko uređaja za pročišćavanje otpadnih voda pripadajućih naselja buduće aglomeracije Valpovo/Belišće. Planirani uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, koji će se izgraditi izvan zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće, su sljedeći: UPOV Belišće/Valpovo kapaciteta 20 200 ES na koji će se priključiti naselja Bočanjevci, Gorica Valpovačka, Marijanci, Ivanovci, Zelčin i Harkanovci, UPOV Petrijevci kapaciteta 10 100 ES koji će uključivati sustav odvodnje naselja Petrijevci, Satnica, Ladićevci, Samatovci, Bizovac, Novaki, Brođanci, Habjanovci, Topoline, Normanci i Cret Bizovački, UPOV Koška kapaciteta 3 500 ES sa sustavom odvodnje naselja Koška, Niza, Našička Breznica, Ordanja, Lug Subotički, Branimirovac, Andrijevac i Ledenik te UPOV Gat kapaciteta 4 000 ES za odvodnju otpadnih voda naselja Gat, Veliškovci, Tiborjanci, Kunišinci, Marijanci, Črnkovci, Bočkinci, Čamagajevci i Brezovica.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/14-08/117; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-3 od 17. studenoga 2014.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav i Sektoru za zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravi za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo Ministarstva zdravlja, Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije te Gradu Valpovu i Gradu Belišću.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/14-59/190; URBROJ: 517-07-2-1-1-15-4 od 26. siječnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/14-02/984; URBROJ: 517-06-3-2-1-15-2 od 25. veljače 2015.) u kojem navodi da, sukladno propisima iz područja održivog gospodarenja otpadom, a vezano za planirani zahvat nema primjedbi.

Sektor za zaštitu zraka, tla i mora Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva u mišljenju (KLASA: 351-01/14-02/985; URBROJ: 517-06-1-1-2-14-2 od 1. prosinca 2014.) navodi da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na tlo i kvalitetu zraka te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je 27. siječnja 2015. mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/257; URBROJ: 525-12/0904-15-4) da je predmetni Elaborat zaštite okoliša potrebno dopuniti podacima za ocjenu zahvata na stanje vodnih tijela te da će po dostavi dopunjenoj Elaborata ponovno razmotriti dostavljeni zahtjev. Nakon dopune Elaborata u ožujku 2015., Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/85; URBROJ: 525-12/0904-15-2 od 21. travnja 2015.) da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Ministarstvo zdravlja dostavilo je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/125; URBROJ: 534-07-1-1-1/2-14-02 od 31. prosinca 2014.) da se ne očekuje značajan negativan utjecaj zahvata na razinu buke. Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/14-02/54; URBROJ: 2158/1-01-14/04-14-2 od 22. prosinca 2014.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Gradovi Valpovo i Belišće nisu dostavili mišljenje.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Izgradnja mreže sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda pozitivno će utjecati na kvalitetu površinskih i podzemnih voda te tla. Sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva utvrdit će nadležno tijelo izdavanjem vodopravnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole. Mogući nepovoljni utjecaji na vode i vodenim okolišem tijekom gradnje i korištenja zahvata ocijenjeni su kao minimalni i mogu se izbjegći pridržavanjem propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom. S obzirom da će se gravitacijski kolektori polagati uz postojeće prometnice čime će se prenamijeniti relativno mali dio zemljišta, utjecaj zahvata na tlo je prihvatljiv. Otpad nastao nakon mehaničkog pročišćavanja u uređajima za pročišćavanje otpadnih voda će se odvojeno sakupljati i predavati ovlaštenim osobama, a mulj nastao nakon biološkog pročišćavanja će se dehidrirati te predavati ovlaštenim osobama, spaljivati u postrojenjima za termičku obradu mulja ili, ovisno o rezultatima analize, koristiti kao pokrivka na odlagalištima otpada ili u poljoprivredi.

Lokacija zahvata se ne nalazi na području zaštićenom temeljem Zakona o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) zahvat se nalazi u blizini područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove HR2001308 Donji tok Drave, HR2000730 Bistrinci i HR2000573 Petrijevci te područja očuvanja značajnih za ptice HR1000011 Ribnjaci Grudnjak i Našice i HR1000016 Podunavlje i donje Podravlj. S obzirom na obilježja zahvata, isključen je značajan negativan utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je zaključeno da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru

postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša. U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog суда u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom суду neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. Dvorac d.o.o., M. A. Reljkovića 16, Valpovo (**R!**, s povratnicom)

NA ZNANJE:

1. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Ribarska 1/II, Osijek