



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/19-09/190
URBROJ: 517-03-1-2-19-2
Zagreb, 7. kolovoza 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Crikvenica – Selce i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)*, a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata na području aglomeracije Crikvenica – Selce izgradnjom sustava odvodnje za naselja Drivenik, Tribalj i Grižane te njegovim priključivanjem na postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Crikvenica uz rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava.

Nositelj zahvata

VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski.

Lokacija zahvata

Planirani zahvat se nalazi u naseljima Drivenik – Tribalj i Grižane na administrativno-teritorijalnom području Vinodolske općine u Primorsko-goranskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Planirani zahvat odnosi se na dogradnju sustava odvodnje naselja Drivenik – Tribalj i Grižane sa spojem na UPOV Crikvenica maksimalnog kapaciteta 31 500 ES. Za UPOV Crikvenica kapaciteta 31 500 ES proveden je postupak Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i izdano rješenje (KLASA: UP/I-351-03/16-08/72; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9 od 21. lipnja 2016. godine). UPOV Crikvenica predviđen je za prihvata otpadnih voda predmetnih naselja te zahvatom ne dolazi do izmjene istoga. Trenutno opterećenje UPOV-a Crikvenica iznosi 20 475 ES te će priključivanjem navedenih naselja isto iznositi 23 575 ES. Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Drivenik – Tribalj obuhvaćat će izgradnju cjevovoda duljine 21 km, 9 crpnih stanica s pripadajućim tlačnim vodovima te s transportnim sustavom kojeg će činiti kolektor duljine 2,77 km. Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava predmetnih naselja bit će izvedena u duljini od 12,6 km. Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Grižane obuhvaćat će izgradnju cjevovoda duljine 13,7 km, 2 crpne stanice s pripadajućim tlačnim vodom, a prikupljene otpadne vode odvodit će se na UPOV Crikvenica transportnim sustavom kojeg će činiti transportna kanalizacijska crpna stanica te pripadajući tlačni cjevovod duljine 150 m. Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava naselja Grižane bit će izvedena u duljini od 8,2 km. Trasa planiranih sustava odvodnje bit će položena u koridoru postojećih prometnica. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša, koji je kolovožu 2019. godine izradio ovlaštenik Institut IGH d.d. iz Zagreba.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora
3. Primorsko-goranska županija
4. Vinodolska općina

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mzoe.gov.hr/>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

