



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/15-08/350

URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9

Zagreb, 18. veljače 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliša („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, putem opunomoćenika OIKON d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dalekovoda DV 2x110 kV TS Bilice – TS Trogir, dionica: Boraja – Trogir, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – dalekovod DV 2x110 kV TS Bilice – TS Trogir, dionica: Boraja – Trogir, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:**
1. Radove izgradnje izvoditi u razdoblju od 15. kolovoza do 15. ožujka, tj. izvan sezone gniježđenja ptica.
 2. Gdje je to tehnički izvedivo, pridržavati se razmaka od 150 cm između dijelova dalekovoda pod naponom i uzemljenih dijelova stupa, uključujući i vertikalnu udaljenost („dubinu“) strujnih mostova od donje strane konzole zateznih stupova. U protivnom koristiti razmak od 100 cm.
 3. Na konzolama nosivih stupova postaviti konstrukcije kojima se sprječava slijetanje i boravak ptice u blizini naponskih dijelova dalekovoda.
 4. Fazne vodiče dalekovoda postaviti što bliže razini tla, sa zaštitnim užetom što bliže vodičima, uz zadovoljavanje odredbi posebnog propisa o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV.
 5. Vizualno označiti zaštitno uže na trasi dalekovoda. Za označavanje koristiti zaštitne kugle ili crno-bijele ili crvene zastavice (veličine 20x20 cm) od čvrstog i trajnog materijala (postavljene svakih 10 m).
 6. U slučaju pojave invazivnih biljnih vrsta, trajno ih uklanjati u radnom pojasu tijekom izgradnje dalekovoda te u održavanom koridoru tijekom rada dalekovoda.
- II. Za namjeravani zahvat – dalekovod DV 2x110 kV TS Bilice – TS Trogir, dionica: Boraja – Trogir, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**

- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., Kupuska 4, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupuska 4, Zagreb, putem opunomoćenika OIKON d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 24. studenoga 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dalekovoda DV 2x110 kV TS Bilice – TS Trogir, dionica: Boraja – Trogir. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u studenom 2015. Izradio ovlaštenik OIKON d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/84, URBROJ: 517-06-2-2-13-2 od 9. listopada 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Željko Koren, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.6. *Prijenos električne energije nadzemnim vodovima napona 110 kV i više...* Priloga II. Uredbe ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju dalekovoda DV 2x110 kV TS Bilice – TS Trogir, dionica: Boraja – Trogir.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 23. prosinca 2015. Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dalekovoda DV 2x110 kV TS Bilice – TS Trogir, dionica: Boraja – Trogir (KLASA: UP/I 351-03/15-08/350, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Za dalekovod DV 2x110 kV TS Bilice – TS Trogir, dionica: Boraja – Trogir proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i ishodoeno Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode (UP/I 351-03/15-08/170, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-10 od 1. listopada 2015.). Planirani zahvat je izgradnja nastavka trase novog dvosistemskeg dalekovoda TS Bilice i TS Trogir, dionica Boraja – Trogir. Predmetni dalekovod izvest će se čeličnorešetkastim stupovima oblika glave "bačva" kod kojih su vodiči zavješeni na konzole raspoređene u tri međusobno simetrične razine s obje strane stupa, dok je zavješenje zaštitnog užeta predviđeno izvesti na vrhu stupova. Ugradit će se alučelični vodiči ukupnog presjeka 282,5 mm² i promjera 21,9 mm. Dio trase koji ulazi u zaštitni pojas zračne luke Split izgradit će se na istim tipovima stupova, no maksimalne visine do 30 m. Ukupna duljina trase je 11,8 km. Manjim dijelom (oko 1,5 km) trasa prolazi poljoprivrednim zemljištem, a većim dijelom kroz šumu i šumsko područje (šikare, šibljac i neobraslo proizvodno šumsko zemljište). Cijela trasa je na području Splitsko-dalmatinske županije, dijelom na području Grada Trogira, a dijelom na području Općine Seget.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I UP/I 351-03/15-08/350, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 18. prosinca 2015.) za mišljenje: Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, Upravi za energetiku i rudarstvo, Sektoru za energetiku, Ministarstva gospodarstva, Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, Gradu Trogiru i Općini Seget.

Upravni odjel za prostorni planiranje, urbanizam i graditeljstvo Grada Trogira dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/15-01/44, URBROJ: 2184/01-08/12-16-2 od 7. siječnja 2016.) da se ne očekuje negativan utjecaj zahvata na okoliš. Ministarstvo gospodarstva dostavilo je mišljenje (KLASA: 310-02/15-01/221, URBROJ: 526-04-01-01-02/3-16-02 od 11. siječnja 2016.) da ne očekuje značajan negativan utjecaj na okoliš. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/15-01/0959, URBROJ: 2181/1-10-16-2 od 14. siječnja 2016.) da zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/374, URBROJ: 517-07-2-1-16-4 od 22. siječnja 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz provođenje mjera zaštite okoliša iz točke I. izreke ovog rješenja. Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede niti Općina Seget na dostavljeni zahtjev i požurnicu (KLASA: UP/I 351-03/15-08/350, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-8 od 28. siječnja 2016.) nisu se očitovali.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Mogući negativni utjecaji zahvata na okoliš su lokalnog karaktera, kratkotrajni i odnose se pretežito na razdoblje gradnje te se mogu izbjeći pridržavanjem propisa iz područja zaštite okoliša i prirode i propisanih mjera zaštite okoliša. Zahvat se ne nalazi na zaštićenom području temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15) predmetni zahvat nalazi se na području ekološke mreže unutar područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove HR2001363 Zaleđe Trogira i područja očuvanja značajnog za ptice HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora, no slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, uz provedbu propisanih mjera zaštite okoliša, ne očekuje se značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Izgradnjom trase dalekovoda doći će do unosa nove, umjetne i linijske strukture u prostor, ali s obzirom na karakteristike zahvata, neće doći do značajnijeg utjecaja na krajobraz i degradacije u prostoru. Površina ispod trase dalekovoda mora biti isključena iz gospodarenja šumama zbog potrebe za periodičkim čišćenjem i održavanjem trase prohodnom, no s obzirom na degradiranost šuma, neće biti značajnog negativnog utjecaja na šume. Utjecaj na poljoprivredu neće biti značajan jer je moguće korištenje zemljišta ispod trase dalekovoda u poljoprivredne svrhe ako se ne uzgajaju višegodišnje kulture koje bi svojom visinom dosezale potrebnu sigurnosnu udaljenost od vodova dalekovoda. Po završetku izgradnje pristupni putovi će se sanirati i vratiti u stanje prije početka građenja. Uz pridržavanje propisa iz područja gospodarenja otpadom neće biti značajnog negativnog utjecaja otpada.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz mjeru propisanu u točki I. izreke ovog rješenja, i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka

ocjene o potrebi procijene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, Split, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb (**R! s povratnicom**)
- OIKON d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb (**R! s povratnicom**)

NA ZNANJE:

- Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihaćka 1, Split