



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/19-09/253

URBROJ: 517-03-1-1-19-2

Zagreb, 23. rujna 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1 i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U
**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje s
uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Općine Tinjan, Istarska županija**

**Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb,
Radnička cesta 80.**

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 61/14 i 3/17, u dalnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. Priloga II. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgraditi sustav naselja na istočnom području općine Tinjan i izgradnju uređaja za pročišćavanje II. stupnja pročišćavanja kapaciteta 1000 ES.

Nositelj zahvata je Usluga odvodnja d.o.o., Šime Kurelića 52, Pazin.

Lokacija zahvata je na području Općine Tinjan u Istarskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Zahvatom se predviđa izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na istočnom području Općine Tinjan (dijelovi naselja Tinjan i Kringa) i izgradnju uređaja za pročišćavanje II. stupnja pročišćavanja kapaciteta 1 000 ES.

Karakteristike izgradnje planiranih objekata odvodnje izvest će se kao gravitacijska kanalizacija u duljini 15 688 m i tlačna kanalizacija u duljini 4 825 m, sa 4 veće crpne stanice i 10 manjih crpnih stanice, te pripreme za 315 kućnih priključaka. Planira se izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja, s dezinfekcijom pročišćene otpadne vode i ispustom u tlo putem upojne građevine (neizravno ispuštanje u podzemne vode s procjedivanjem kroz potpovršinske filterske slojeve). Kanalizacijski cjevovodi bit će, gdje je to moguće, položeni u koridoru prometnica u krajnjem rubu asfaltirane površine prateći pritom stranu prometnice kojoj gravitira veći broj kućnih priključaka. Priključci s nasuprotnе strane ulice izvest će se individualnim prokopom prometnice na mjestu priključka. U visinskom pogledu, niveleta kanalizacijskih vodova uglavnom će pratiti pad terena. Sustav odvodnje projektiran je na način da se u najvećoj mogućoj mjeri zadržava dovoljna dubina ukapanja cijevi kako bi se osigurao kvalitetan priključak korisnika na buduću mrežu, a pritom poštuju minimalni padovi i brzine zbog osiguravanja dobrih uvjeta gravitacijske odvodnje, odnosno sprečavanja taloženja u cijevima. Uredaj je predviđen u automatskom radu bez prisutnosti operatera. Dijelovi uređaja izvest će se kao radni i pričuvni dio opreme, a to se odnosi na pumpe i puhalu za zrak. U slučaju kvara dijelova uključuje se pričuvni dio te će se paliti alarm, a u slučaju kvara ostalih dijelova samo se uključuje alarm. Predviđeni prijamnik pročišćene otpadne vode bit će podzemlje na lokaciji UPOV-a, s obzirom da u blizini nema prihvatljivog površinskog vodnog tijela. Naime, obližnje, i jedino površinsko vodno tijelo Beramski potok je bujičnog karaktera s tek povremenim tokom, a tok vode u istom također završava u podzemlju nizvodno od predviđene lokacije UPOV-a. Otpad s rešetki u količini oko 11 m³ godišnje će se prikupljati u spremnike za otpad kapaciteta 200 l i zbrinjavati kao neopasni otpad putem ovlaštene osobe. Sekundarni mulj će se biološki stabilizirati u biološkom procesu, ugustiti u spremniku mulja, te otpremiti cestovnim vozilom na daljnju obradu i zbrinjavanje na postojeći UPOV u Pazinu. Godišnje će nastati oko 350 m³ mulja s oko 5% suhe tvari. Moguće je korištenje i mobilne centrifuge za odvodnjavanje mulja na UPOV-u u Tinjanu, ovisno o operativnim kapacitetima nadležnog vodno-komunalnog poduzeća. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša iz rujnu 2019. godine, kojeg je izradio ovlaštenik ECOINA d.o.o. iz Zagreba, koji je objavljen uz ovu Informaciju

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnog gospodarstva i zaštitu mora
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Sektor za održivo gospodarenje otpadom
5. Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj
6. Općina Tinjan

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (www.mzoe.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



