



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/19-09/48
URBROJ: 517-03-1-2-19-3
Zagreb, 25. travnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1 i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2 točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i dogradnje UPOV Ičići i izgradnje UPOV Poklon aglomeracije Liburnijska rivijera, Primorsko-goranska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)*, točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju i izgradnju vodovodnih cjevovoda s pripadajućom infrastrukturom (crpne stanice, vodosprema i hidrostanice), rekonstrukciju i proširenje sustava odvodnje i prateće infrastrukture aglomeracije Liburnijska rivijera. Osim navedenog, planirana je

dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ičići te izgradnja novog uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda Poklon.

Nositelj zahvata su Liburnijske vode d.o.o., Liburnijska 2, Ičići.

Lokacija zahvata je područje Grada Opatija, Općina Mošćenička Draga, Općina Lovran, Općina Matulji i Grad Kastav (Trinajstići) koji se nalaze u Primorsko-goranskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Predmetnim zahvatom planira se rekonstrukcija sustava odvodnje i dogradnja uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda Ičići (u daljnjem tekstu: UPOV Ičići). UPOV Ičići će se proširiti II. stupnjem tj. biološkim pročišćavanjem otpadnih voda uz projektirani kapacitet UPOV-a od 46 000 ES. Biološka obrada otpadnih voda obavljat će se u uređaju koji će biti izgrađen kao podzemna građevina tunelskog tipa, a u tunelu bit će smješteni sljedeći objekti: betonski biološki bazen, crpna stanica sa zasunskom komorom viška mulja i kontrolno okno s protočnom crpnom stanicom za distribuciju pročišćene otpadne vode u tehnološke svrhe te dvije komore za aeraciju i prozračivanje tunela. Onečišćeni zrak koji će se usisavati iz tunela, obrađivat će se mokrim postupkom u *scrubberima*. Osim dogradnje biološke obrade otpadnih voda, planirana je izgradnja servisno-skladišnog objekta u sklopu UPOV Ičići. Nakon pročišćavanja, otpadne vode ispuštat će se u sabirni dozažni bazen i preko podmorskog ispusta „Punta Kolova“ u more. Osim dogradnje UPOV Ičići, izgradit će se UPOV Poklon kao djelomično ukopana građevina smještena na području prijevoja Poklon na Učki, čiji će kapacitet biti 100 ES. U okviru građevine bit će oprema za mehaničku predobradu otpadnih voda (sita i rešetke), crpna stanica za odvod otpadne vode prema bioaeracijskom bazenu, jedinica za obradu mulja, bioaeracijski bazen i bazen za stabilizaciju mulja. U UPOV Poklon predviđena su dva biološka reaktora pojedinačnog kapaciteta 50 ES u kojima je predviđena aerobno-anaerobna biološka obrada sanitarnih voda. Nakon pročišćavanja, pročišćene vode ispuštat će se preko infiltracijske građevine u okoliš. Proizvedeni mulj odvodit će se u bazen za stabilizaciju, ugušćivati u procesu flokulacije te odvoditi na dehidraciju mulja. Stabilizirani i dehidrirani mulj predavat će se ovlaštenim osobama. Osim navedenog, planiranim zahvatom predviđeno je: polaganje novih cjevovoda za vodoopskrbu stanovnika Općine Matulji i Mošćenička Draga u duljini od oko 3 km; rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u duljini oko 72 km; rekonstrukcija cjevovoda na Učki; rekonstrukcija vodoosprema Opatija 2, Rukavac i Tunel Učka; rekonstrukcija crpnih stanica Tunel Učka, Ičići Brdo i Opatija uz izvedbu hidrostanice Sv. Petar i Kraj; rekonstrukcija opreme kaptaže Vela Učka, Mala Učka; rekonstrukcija sabirne komore Rečina i prekidne komore Sejnice; rekonstrukcija sustava odvodnje u duljini oko 14 km; rekonstrukcija 4 crpne stanice; proširenje kanalizacijske mreže izgradnjom novog sustava odvodnje naselja Jurdani, Jušići, Mučići, Kraj, Trinajstići i Bregi u obliku gravitacijskih i tlačnih cjevovoda u duljini od oko 74 km i izvedba 66 novih crpnih stanica. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša iz travnja 2019. godine koji je izradio ovlaštenik WYG savjetovanje d.o.o. iz Zagreba, a koji je objavljen uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Sektor za održivo gospodarenje otpadom
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja
5. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
6. Općina Lovran
7. Općina Mošćenička Draga
8. Općina Matulji
9. Općina Kršan

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (www.mzoe.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



