



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ENERGETIKE  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom

**KLASA:** UP/I-351-03/19-09/170  
**URBROJ:** 517-03-1-3-2-19-3

Zagreb, 14. lipnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 – Zakon o gradnji, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

## **INFORMACIJU**

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat  
„Glavni vodoopskrbni cjevovod Đevrske – Bratiškovci, pristupni put i vodosprema“**

**Naziv i adresa tijela nadležnog za provedbu postupka** je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

**Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18 i 14/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava vodoopskrbe.

**Nositelj zahvata** je VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik.

**Lokacija zahvata** je smještena na administrativnom području Općine Kistanje i Grada Skradina u Šibensko-kninskoj županiji.

### **Sažeti opis zahvata**

Planirani zahvat je izgradnja dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda od spojnog okna u Đevrskama do spojnog okna u Plastovu, u duljini od oko 16 km te izgradnja vodospreme (VS) Plančinik s pristupnim putem. Planirano je spajanje na cjevovod iz crpilišta Miljacka

preko vodotornja Kostelovača u Đevrskama. Trasa cjevovoda planirana je većim dijelom unutar koridora postojećih državnih cesta D59 i D56, a u naselju Piramatovci prolazi neizgrađenim područjem poljoprivrednih površina. Cjevovod se planira izvesti od duktilnih cijevi različitih profila (200 – 300 mm) te položiti na minimalnoj dubini od 1,0 m iznad tjemena cijevi. Širina rova je za sve projektirane profile cjevovoda minimalno 65 cm, a nagib pokosa rova 5:1. Na mjestima odvojaka za naselja i buduće vodospreme projektirana su okna ogranaka. Okna zračnih ventila predviđena su na mjestima najviših kota nivelete cjevovoda te služe za povremeno odzračivanje cjevovoda od zračnih jastuka koji se stvaraju u najvišim točkama cjevovoda. Okna muljnih ispusta predviđena su na mjestima najnižih kota nivelete cjevovoda. U slučaju nemogućnosti ispuštanja mulja na okolni teren, planira se odvoz cisternom za otpadne vode. Na VS Plančinik zapremina od 1000 m<sup>3</sup> se planira izvesti s dvjema komorama pojedinačne zapremine 500 m<sup>3</sup>; tlocrtnih dimenzija 11,40 x 11,40 m; visine 4,40 – 4,50 m; na koti dna 251,00 m.n.m. Planirana ukupna duljina vodospreme je 23,70 m, a širina 12,00 m. Za potrebe pristupa vodospremi planiran je pristupni put duljine oko 130 m i širine 3,0 m. U prilaznom putu planiraju se smjestiti dovodni i odvodni cjevovod koji se planiraju priključiti u stacionaži cjevovoda km 2+126,40 na državnoj cesti D59. Zahvat je planiran u više faza. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u lipnju 2019. godine izradio ovlaštenik IRES EKOLOGIJA d.o.o. iz Zagreba objavljenom uz ovu Informaciju.

### **Sažeti opis postupka**

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

### **Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:**

1. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva
2. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva
3. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture
4. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije
5. Grad Skradin
6. Općina Kistanje.

### **Način očitovanja javnosti na informaciju**

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

### **Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka**

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mzoe.gov.hr/>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

