



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/14-08/92
URBROJ: 517-06-2-1-2-14-9
Zagreb, 20. listopada 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata VODE JASTREBARSKO d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko, Zagrebačka županija, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko, Zagrebačka županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Za namjeravani zahvat odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko, Zagrebačka županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje se ukida ukoliko nositelj zahvata, VODE JASTREBARSKO d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, VODE JASTREBARSKO d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, VODE JASTREBARSKO d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1.

Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 19. kolovoza 2014. podnio je na propisani način i s propisanim sadržajem Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko, Zagrebačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u kolovozu 2014. izradio ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 16. studenog 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Marijana Bakula, dipl.ing.kem.teh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, a vezano uz točku 13. Priloga II. Uredbe *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 160. stavku 1. i članku 162. Zakona o zaštiti okoliša i članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko, Zagrebačka županija (KLASA: UP/I 351-03/14-08/92, URBROJ: 517-06-2-1-2-14-2 od 22. kolovoza 2014.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (dalje u tekstu: UPOV) Jastrebarsko proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i ishodeno je Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (KLASA: UP/I 351-03/11-08/91, URBROJ: 531-14-1-1-18-11-12, od 20. prosinca 2011.). U provedenom postupku zahvat je uključivao izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji je projektiran na maksimalni kapacitet od 15000 ES (ekvivalent stanovnika) s III. stupnjem pročišćavanja. Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš odnosi se na izmjene zahvata koje uključuju izmjene u sustavu odvodnje, mogućnost primjene drugih tehnologija za biološku obradu otpadnih voda u odnosu na važeće Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i povećanje površine polja za ozemljavanje mulja. Izmjene u odnosu na ranije usvojenu koncepciju sustava odvodnje su u smanjenom broju cjevovoda s ciljem optimizacije sustava i smanjenja troškova investicije. Spojni cjevovod iz smjera naselja Domagovići neće se izvesti direktno na UPOV, nego će se spojiti na postojeći cjevovod prema UPOV-u kod naselja Cvetković, a naselje Petrovina nije pokriveno kanalizacijskom mrežom. Također, u razmatranje su uzete tri varijante tehnologije za biološko pročišćavanje otpadnih voda: konvencionalni postupak sa produženom aeracijom, BIOCOS tehnologija i SBR tehnologija. U sve tri varijante radi se o aerobnom postupku pročišćavanja sa suspendiranim masom aktivnog mulja. Ranije predviđena površina polja za muljno polje iznosila je 300 m², a povećati će se na oko 5250 m², odnosno skoro cijeli raspoloživi prostor na lokaciji uređaja.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/14-08/92, URBROJ: 517-06-2-1-2-14-3 od 22. kolovoza 2014.) za mišljenje: Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije i Gradu Jastrebarskom.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije dostavio je 12. rujna 2014. mišljenje (KLASA: 325-01/14-01/06, URBROJ: 238/1-18-02/2-14-2) u kojem navode da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva zaštite okoliša i prirode dostavio je 2. listopada 2014. mišljenje (KLASA: 351-01/14-02/756, URBROJ: 517-06-3-2-1-14-2) u kojem stoji da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno uvjetima iz propisa o gospodarenju otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na okoliš. Grad Jastrebarsko u svojem dopisu (KLASA: 351-01/14-01/06, URBROJ: 238/12-04-01/2-14-2), zaprimljenim u Ministarstvu 3. listopada 2014., izdaje pozitivno mišljenje na predmetni zahvat, te navodi da neće biti značajnog negativnog utjecaja predmetnog zahvata na sastavnice okoliša iz njihove nadležnosti. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode dostavila je 10. listopada 2014. mišljenje (KLASA: 612-07/14-59/125, URBROJ: 517-07-2-2-14-4) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je 20. listopada 2014. dopis (KLASA: 351-03/14-01/161, URBROJ: 525-12/0904-14-4) u kojem navodi da sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Obuhvat predmetnog zahvata ne nalazi se unutar područja ekološke mreže sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13). U blizini zahvata nalazi se područje ekološke mreže značajno za ptice HR1000001-Pokupski bazen i područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR2001335-Jastrebarski lugovi. Mogući utjecaji predmetnog zahvata na područje ekološke mreže ocjenjeni su kao kratkoročni i ograničenog dometa. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. S gledišta utjecaja na vode i vodeni okoliš, zaključeno je da će sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva, a odnose se na planirani zahvat, utvrditi nadležno tijelo izdavanjem vodopravnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole. Korištenje UPOV-a imat će pozitivan utjecaj na okoliš šireg područja jer će se spriječiti dosadašnja ispuštanja otpadnih nepročišćenih voda izravno u recipijent te time potencijalno onečišćenje okoliša. S obzirom da je za UPOV Jastrebarsko proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i ishodeno je Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 20. prosinca 2011., a da se planiranim izmjenama zahvata ne mijenja utjecaj zahvata na okoliš, nije potrebno ponovo provoditi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, već se treba pridržavati mjera zaštite okoliša i programa praćenja propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš predmetnog zahvata od 20. prosinca 2011.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene

dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procijene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6-8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

– VODE JASTREBARSKO d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko (R. s povratnicom)