



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/21-09/251

URBROJ: 517-05-1-2-21-3

Zagreb, 4. listopada 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I n f o r m a c i j u

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Osijeka, Osječko-baranjska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17 u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (... sustavi vodoopskrbe,...i dr.)*, Priloga II. Uredbe, točki 32. *Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 50 000 ES (ekvivalent stanovnika) i više s pripadajućim sustavom odvodnje*, Priloga I. Uredbe, a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za zahvat odvodni sustav grada Osijeka i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Osijek, Ministarstvo je provelo postupke procjene utjecaja na okoliš i donijelo rješenja (KLASA: UP/I-351-02/03-06/0115; URBROJ: 531-05/4-AG-12 od 8. travnja 2004. godine i KLASA: UP/I-351-03/05-02/00062; URBROJ: 531-08-3-1-AK-05-10 od 27. prosinca 2005. godine) da su predmetni zahvati prihvatljivi za

okoliš uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Nadalje, za zahvat vodoopskrbno područje Osijeka, Ministarstvo je provelo postupak procjene utjecaja na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: 351-02/04-06/0001; URBROJ: 531-05/4-AG-04-10 od 28. lipnja 2004. godine) da je predmetni zahvat prihvatljiv za okoliš uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Za proširenje i rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava Osijek (Osijek, Čepin i Dalj), Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/12-08/54; URBROJ: 517-06-2-1-1-12-6 od 23. listopada 2012. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Osijeka.

Nositelj zahvata

Vodovod-Osijek d.o.o., Poljski put 1, Osijek.

Lokacija zahvata

Planirana izmjena zahvata se nalazi na administrativnom području grada Osijeka te naseljima Čepinski Martinci, Bijelo Brdo, Dalj, Erdut i Aljmaš u općina Čepin, Erdut i Antunovac, sve u Osječko-baranjskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

U odnosu na zahvate sustava javne odvodnje i UPOV-a Osijek te izdana rješenja (KLASA: UP/I-351-02/03-06/0115; URBROJ: 531-05/4-AG-12 od 8. travnja 2004. godine i KLASA: UP/I-351-03/05-02/00062; URBROJ: 531-08-3-1-AK-05-10 od 27. prosinca 2005. godine) planira se proširenje obuhvata zahvata dogradnjom sustava javne odvodnje za oko 24 km gravitacijskih cjevovoda, oko 7 km tlačnih cjevovoda te 10 novih crpnih stanica s izvedbom priprema za kućne priključke u naseljima Čepinski Martinci i Bijelo Brdo. Također, planira se rekonstrukcija postojećih kolektora, rekonstrukcija postojeće zaporne građevine koja se nalazi unutar vojarnе „Vrbik“ i rekonstrukcija sekundarnih cjevovoda sa preusmjeravanjem na Sjeverni kolektor, čime će se spriječiti direktno ispuštanje otpadnih voda u rijeku Dravu. Postojeći kapacitet UPOV-a Osijek od 170 000 ES i III stupanj pročišćavanja ostaju nepromijenjeni te je kapacitet dovoljan za prihvāt otpadnih voda koje će nastajati rekonstrukcijom i dogradnjom sustava odvodnje. U odnosu na zahvate javne vodoopskrbe i izdana rješenja (KLASA: 351-02/04-06/0001; URBROJ: 531-05/4-AG-04-10 od 28. lipnja 2004. godine i KLASA: UP/I-351-03/12-08/54; URBROJ: 517-06-2-1-1-12-6 od 23. listopada 2012. godine) planira se rekonstrukcija postojećih vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom kućnih priključaka na području grada Osijeka, rekonstrukcija za oko 20 km vodopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom kućnih priključaka u naselju Bijelo Brdo, rekonstrukcija za oko 49 km vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom kućnih priključaka u naselju Dalj, te rekonstrukcija za oko 45 km vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom kućnih priključaka, koji uključuje šire područje općine Erdut te sa nizom priključaka na kuće za odmor. Voda za vodoopskrbu predmetnih naselja Dalj, Aljmaš i Erdut i dalje se uzima iz postojećeg vodocrpilišta Dalj (crpilište Lekić), dok su Grad Osijek i naselje Bijelo Brdo spojeni na vodocrpilište Vinogradi. Kapaciteti crpilišta zadovoljavaju prihvāt dodatnih korisnika sustava te se tehnologija i kapacitet crpilišta ovim izmjenama zahvata ne mijenja. Detalji o planiranom zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik Hidroing d.o.o. iz Osijeka u listopadu 2021. godine i objavljen je uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahtjeva je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
4. Grad Osijek
5. Općina Čepin
6. Općina Antunovac
7. Općina Erdut

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će objaviti na svojim internetskim stranicama (<https://mingor.gov.hr>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



