



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/21-09/422

URBROJ: 517-05-1-2-21-2

Zagreb, 4. studenoga 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Metković i vodospreme Vid s dovodnim, odvodnim i preljevnim cjevovodima u naselju Vid, Grad Metković, Dubrovačko-neretvanska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17 u dalnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe...)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda u Dubrovačkoj ulici u naselju Metković u duljini oko 1 250 m te izgradnju vodospreme Vid s dovodnim, odvodnim i preljevnim cjevovodom u naselju Vid.

Nositelj zahvata METKOVIĆ d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, Mostarska 10, Metković.

Lokacija zahvata nalazi se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji na području grada Metkovića, gdje je vodoopskrbni cjevovod Dubrovačke ulice planiran u naselju Metković, dok je vodosprema Vid sa dovodnim, odvodnim i preljevnim cjevovodom planirana u naselju Vid.

Sažeti opis zahvata

Vodoopskrbni sustav grada Metkovića se opskrbljuje iz izvorišta Doljani (Bosna i Hercegovina) i izvorišta Prud te se zahvaćena voda iz navedenih izvorišta odvodi cjevovodima do vodospreme Metković 1. Iz vodospreme Metković 1 voda se dalje gravitacijskim putem odvodi do vodospreme Metković 2 iz koje se opskrbljuju stanovnici grada Metkovića. U Dubrovačkoj ulici izgrađena je vodoopskrbna mreža u duljini oko 1 000 m, no postojeće vodoopskrbne cijevi su u dotrajalom stanju i plitko ukopane. Planiranim zahvatom postojeće vodoopskrbne cijevi zamjenit će se novim vodoopskrbnim cjevovodom položenim duž prometnice, te će se izvesti hidrantska mreža s 4 nadzemna hidranta, ugraditi muljni ispust te zračni ventili. Postojeći sustav vodoopskrbe naselja Vid je spojen na regionalni Neretvansko-Pelješko-Korčulansko-Lastovsko-Mljetski vodovod (NPKLM) te se dovodnim cjevovodom voda odvodi do postojeće vodospreme iz koje se opskrbljuju stanovnici naselja Vid. Osim navedenog, planirana je ugradnja nove vodospreme Vid sa zasunskom i vodnim komorama, jer je postojeća vodosprema nedovoljnog kapaciteta i relativno niske visinske kote. Vodosprema Vid opskrbljivat će se vodom putem dovodnog cjevovoda koji će se spojiti na postojeći vodoopskrbni cjevovod u županijskoj cesti ŽC6218 i dalje odvoditi iz vodospreme do potrošača. U vodospremu će dolaziti/odlaziti sljedeći cjevovodi: dovodni cjevovod duljine oko 1 144 m, odvodni cjevovod duljine oko 839 m i preljevni cjevovod duljine oko 53 m. Detalji o planiranom zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik ZELENI SERVIS d.o.o. iz Splita u listopadu 2021. godine i objavljen je uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahtjeva je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove
4. Grad Metković

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će objaviti na svojim internetskim stranicama
(<https://mingor.gov.hr>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



