



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/21-09/409
URBROJ: 517-05-1-1-21-2

Zagreb, 15. studenoga 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
dalekovoda DV/KB 110 kV Virje – Mlinovac,
Koprivničko-križevačka i Bjelovarsko-bilogorska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.6. *Prijenos električne energije vodovima napona 110 kV i više koji su u sklopu prijenosne mreže* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna procjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju dalekovoda DV/KB 110 kV Virje – Mlinovac.

Nositelj zahvata je HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Kupuska 4, Zagreb.

Lokacija zahvata

Planirani zahvat nalazi se na području Koprivničko-križevačke (Općina Virje) i Bjelovarsko-bilogorske (Općina Kapela, Općina Veliko Trojstvo i Grad Bjelovar) županije.

Sažeti opis zahvata

Planiranim zahvatom predviđena je izgradnja dalekovoda DV/KB 110 kV Virje – Mlinovac. Unutar prijenosne mreže sjeverozapadne Hrvatske uočava se kako transformatorska stanica (TS) 110/35 kV Virje ima iznimno nizak stupanj sigurnosti i pouzdanosti napajanja, s obzirom na to da za istu nije zadovoljen kriterij „n-1“ - kriterij tehničke sigurnosti koji se odnosi na utjecaj neraspoloživosti jedne jedinice mreže (voda ili transformatora) na narušavanje graničnih vrijednosti pogonskih veličina u mreži. Naime, TS 110/35 kV Virje se napaja radijalno iz TS 110/35 kV Koprivnica pa bilo kakva manipulacija na DV 110 kV Koprivnica – Virje, koja bi uvjetovala njegovo isključenje, ili bilo kakav kvar na njemu rezultiraju prestankom napajanja distributivne mreže područja oko Virja iz TS 110/35 kV Virje. U ovakvim situacijama napajanje potrošača donekle može preuzeti lokalna distributivna mreža, ali uz relativno nizak stupanj pouzdanosti i uz ograničene kapacitete. Kako bi se povećala sigurnost i pouzdanost napajanja TS 110/35 kV Virje električnom energijom iz prijenosne mreže, nositelj zahvata je nakon analize stanja i tehničkih mogućnosti predvidio izgradnju novog dalekovoda nazivnog naponskog nivoa 110 kV, kojim bi se TS 110/35 kV Virje dodatno napajala i iz TS 110/10(20) kV Mlinovac (Bjelovar). Na ovaj način bitno bi se povećala sigurnost i pouzdanost napajanja električnom energijom TS 110/35 kV Virje, a posljedično i sigurnost i pouzdanost napajanja potrošača ovog područja električnom energijom. Dalekovod DV/KB 110 kV Virje – Mlinovac sastojat će se od zračnog i kablenskog dijela voda (priključak na TS 110/10(20) kV Mlinovac). Ukupna duljina trase DV/KB 110 kV Virje – Mlinovac iznosi 29,7 km, od čega se 28,25 km odnosi na zračni dio voda, dok kablenski dio voda iznosi 1,45 km. Početnu točku zračnog dijela dalekovoda predstavljat će odgovarajuće novo 110 kV vodno polje unutar 110 kV rasklopnog postrojenja postojeće TS 110/35 kV Virje odnosno odgovarajući novi 110 kV portal (DV polje Mlinovac) unutar postojeće TS 110/35 kV Virje. Završnu točku zračnog dijela dalekovoda predstavljat će kutna točka oznake T34, koju je predviđeno locirati u neposrednoj blizini i istočno od postrojenja Kronospan CRO d.o.o. u Bjelovaru. Početnu točku kablenskog dijela voda predstavljati će stup na kojem je predviđeno izvesti prijelaz zračnog voda u kablenski (kutna točka oznake T34), a koju je, kako je već prethodno navedeno, predviđeno locirati u neposrednoj blizini i istočno od postrojenja Kronospan CRO d.o.o. u Bjelovaru. Krajnju točku planiranog dalekovoda DV/KB 110 kV Virje – Mlinovac (ujedno i kablenskog voda) predstavljat će odgovarajuće novo 110 kV vodno polje unutar 110 kV rasklopnog postrojenja postojeće 110/10(20) kV Mlinovac.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša, koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Elaborat zaštite okoliša izradio je ovlaštenik EKONERG d.o.o. iz Zagreba u listopadu 2021. godine.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije
4. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine

5. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
6. Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mingor.gov.hr/opuo-postupci-2021/7567>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

