



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA  
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/21-09/528

**URBROJ:** 517-05-1-2-22-12

Zagreb, 26. travnja 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (OIB: 193701100881) na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o. (OIB: 56826138353), Hercegovačka 8 iz Splita, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### R J E Š E N J E

- I. **Za namjeravani zahvat – dogradnja vodoopskrbnog sustava naselja Korušce u općini Klis te naselja Lećevica i Kladnjice u općini Lećevica, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat – dogradnja vodoopskrbnog sustava naselja Korušce u općini Klis te naselja Lećevica i Kladnjice u općini Lećevica, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, 21000 Split, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, 21000 Split, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

### O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, 21000 Split, putem opunomoćenika Zeleni servis d.o.o., Templarska 23, 21000 Split, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba), 8. studenoga 2021. podnio je Ministarstvu gospodarstva i

održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat dogradnje vodoopskrbnog sustava naselja Korušce u općini Klis te naselja Lećeveica i Kladnjice u općini Lećeveica, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u studenom 2021. izradio, a u ožujku 2022. dopunio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/14-08/58; URBROJ: 517-03-1-2-21-14 od 27. siječnja 2021.). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Vuković, mag.biol.univ.spec.oecol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju vodoopskrbnog sustava naselja Korušce u općini Klis te naselja Lećeveica i Kladnjice u općini Lećeveica.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 14. ožujka 2022. Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat dogradnje vodoopskrbnog sustava naselja Korušce u općini Klis te naselja Lećeveica i Kladnjice u općini Lećeveica, Splitsko-dalmatinska županija (KLASA: UP/I-351-03/21-09/528; URBROJ: 517-05-1-2-22-2 od 9. ožujka 2022.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: Predmetni zahvat podrazumijeva dogradnju vodoopskrbnog sustava u naseljima Korušce, Lećeveica i Kladnjice, izgradnjom regionalnog vodoopskrbnog cjevovoda između postojećeg podsustava u naselju Korušce općine Klis i novog proširenog podsustava *Lećeveica–Kladnjice* dužine od oko 6,46 km, izgradnjom opskrbnih cjevovoda zaseoka Barani i Matasi dužine oko 3,99 km, izgradnjom vodospreme *Kladnjice* zapremine 200 m<sup>3</sup> te vodospreme i procrpne stanice *Centar* s pripadajućim cjevovodima dužine oko 1,35 km na području općine Lećeveica. Prema hidrauličkom proračunu planira se osigurati dodatni smjer opskrbe vodoopskrbnog sustava iz smjera Šibenika koji bi se u sustav uključio preko planirane vodospreme Biluš koja će se crpnom stanicom *Radošić 1* spojiti na vodospremu *Radošić*.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev za mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/21-09/528; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 9. ožujka 2022.), Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Općini Lećeveica te Općini Klis.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva mišljenjem (KLASA: 325-11/22-05/131; URBROJ: 517-09-3-1-1-22-2 od 24. ožujka 2022.) navodi da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Općina Klis mišljenjem (KLASA: 021-05/22-01/01; URBROJ: 2180/03-01/22-320 od 24. ožujka 2022.) navodi da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na

sastavnice okoliša. Općina Lećevica mišljenjem (KLASA: UP/I-351-03/21-01/01; URBROJ: 2134-03-01-01-22-4 od 31. ožujka 2022.) navodi da zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije mišljenjem (KLASA: 351-02/22-0002/0022; URBROJ: 2181/1-10/17-22-0002 od 24. ožujka 2022.) navodi da zahvat neće imati značajni negativni utjecaj na sastavnice okoliša te da je isti prihvatljiv za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša predloženih Elaborem zaštite okoliša te uz slijedeće mjere zaštite okoliša: Sve vrste otpada koje nastaju za vrijeme izgradnje i korištenja zahvata, osim miješanog komunalnog otpada, a posebno otpad ključnog broja 17 05 04 – zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03\*, odvojeno sakupljati i predavati uz prateći list ovlaštenim pravnim osobama koje posjeduju dozvolu za gospodarenje otpadom te s viškom iskopa postupati sukladno Pravilniku o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva mišljenjem (KLASA: 352-07/22-02/92; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 11. travnja 2022.) navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije nije u propisanom roku dostavio mišljenje niti nakon dvije požurnice (KLASA: UP/I-351-03/21-09/528; URBROJ: 517-05-1-2-22-7 od 1. travnja 2022. i KLASA: UP/I-351-03/21-09/528; URBROJ: 517-05-1-2-22-10 od 19. travnja 2022.).

Na planirani zahvat obrađen Elaborem zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje zahvata mogući su kratkotrajni, lokalizirani utjecaji u vidu širenja čestica prašine, zbog izvođenja zemljanih radova i ispušnih plinova uslijed rada strojeva i mehanizacije. Navedeni utjecaji su lokalizirani, privremeni te će se javljati isključivo tijekom radnog vremena gradilišta, stoga se ne smatraju značajnima. Tijekom korištenja zahvata ne očekuju se utjecaji na kvalitetu zraka. Zahvat neće imati utjecaj na klimatske promjene. Provedenom analizom planirani zahvat ocijenjen je otpornim na klimatske promjene, a procjena mogućeg rizika ocijenjena je kao zanemariva. Vodoopskrbni sustav naselja Korušće, Lećevica i Kladrnjice prolazit će pristupnim putovima već postojećih prometnica, stoga se ne očekuje negativan utjecaj na šume i šumska zemljišta. Tijekom izgradnje *VS Kladrnjice* te vodospreme i procrpne stanice *Centar* s pristupnim putom zauzeti će se određena površina šumskog zemljišta degradiranog oblika te će utjecaj, u vidu prenamjene šumskog zemljišta, biti umjereno negativan. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se utjecaj na šume i šumska zemljišta. Polaganjem vodoopskrbnih cjevovoda unutar postojećih prometnica utjecaj na tlo tijekom izvođenja radova bit će minimalan, jer se radi o tipovima tla *Smeđe na vapnencu*, *Rendzina na dolomitu i vapnencu* te *Rendzina na trošini vapnenca*, okarakterizirani trajno nepogodnim tlama, ekonomski neisplativim za obradu. Za izgradnju *VS Kladrnjice* te vodospreme i procrpne stanice *Centar* s pristupnim putom zauzeti će se oko 0,31 ha površine navedenih tipova tla, pa se utjecaj smatra manje značajnim. Nadalje, uz poštivanje zakonskih propisa, dobrom organizacijom gradilišta, opreznim korištenjem i redovnim održavanjem radnih strojeva i mehanizacije neće doći do onečišćenja tla i ostalih površina. Nakon završetka radova, sve površine na kojima se djelovalo bit će sanirane i vraćene u prvobitno stanje. Tijekom korištenja predmetnih zahvata ne očekuju se novi utjecaji na tlo, osim prethodno navedenih. Vežano uz mišljenje upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije ističe se da predložene mjere zaštite okoliša nisu propisane obzirom da iste proizlaze iz Zakona o gospodarenju otpadom i Pravilniku o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja

građevinskih radova te ih nije bilo potrebno dodatno propisati. Zbrinjavanje svih vrsta otpada nastalih tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno zakonodavnom okviru kojim se uređuje gospodarenje otpadom, stoga je utjecaj opterećenja otpadom sveden na minimum. Zahvat je planiran na području označenom kao područje namijenjeno zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju i sliv osjetljivog područja. Planirani zahvati ne nalazi se na području površinskih vodnih tijela. Zahvatima najbliže površinsko vodno tijelo je *JKRN00239\_001* od kojeg je magistralni cjevovod udaljen oko 3,6 km zračne udaljenosti. Planirani zahvati dijelom se nalaze na području podzemnog vodnog tijela *JKGI\_10 Krka*, a dijelom na području podzemnog vodnog tijela *JKGI\_11 – Cetina* te je njihovo kemijsko, količinsko i ukupno stanje ocjenjeno dobrim. Na području planiranih zahvata ne očekuju se utjecaji na vodna tijela tijekom izvođenja radova, jer organizacija i izvođenje radova podliježu zakonskim propisima i pravilima dobre prakse te građevinskom nadzoru. Isključuje se mogućnost negativnih utjecaja od poplava na planirane zahvate jer se, prema Karti opasnosti od poplava, nalaze izvan područja opasnosti od poplava. Nakon polaganja cjevovoda provodi se testiranje na vodonepropusnost prije zatrpavanje rova cijevi i puštanja u pogon sustava vodoopskrbe što dodatno isključuje mogućnost negativnih utjecaja poplava na planirani zahvat. Prema Karti zona sanitarne zaštite, pristupni put za procrpnu stanicu *Centar* kao i magistralni cjevovod do procrpne stanice *Centar* nalaze se unutar II. zone sanitarne zaštite izvorišta/crpilišta *Jadro* i *Žrnovnica*, a ostali planirani zahvati unutar IV. zone sanitarne zaštite izvorišta/crpilišta *Jadro* i *Žrnovnica*. Postupanjem u skladu s Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta, pridržavanjem zakonom propisanih mjera te opreznim korištenjem redovno servisiranih i održavanih radnih strojeva i mehanizacije, ne očekuje se negativan utjecaj na kvalitetu navedenog vodnog tijela. Tijekom korištenja vodoopskrbnog sustava naselja Korušce, Lečevica i Kladnjice ne očekuju se utjecaji na vodna tijela. Provedenom analizom utvrđeno je da predmetni zahvat fizički ne ugrožava registrirana zaštićena i preventivno zaštićena kulturna dobra jer se zahvat planira uglavnom kroz koridore postojećih cesta i puteva, a odabrane lokacije *VS Kladnjice* te vodospreme i procrpne stanice *Centar* s pristupnim putom nisu u neposrednoj blizini navedenih objekata. Ukoliko se pri izvođenju zahvata naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo. Tijekom izvođenja građevinskih radova može se očekivati privremeni utjecaj na krajobraz zbog prisutnosti građevinskih strojeva, opreme i materijala, ali navedeni utjecaj je privremen i prestaje nakon izvođenja radova, štoviše jer se planirani cjevovodi polažu kroz trase cesta i puteva te se nakon zatrpavanja područje njihove lokacije može privesti prvobitnom stanju i namjeni. Izgradnja *VS Kladnjice* te vodospreme i procrpne stanice *Centar* s pristupnim putom trajno će izmijeniti krajobraznu vizuru područja, međutim utjecaj na krajobraz se smatra umjereno negativnim zbog malih dimenzija planiranih objekata i planiranog uređenja hortikulturnim raslinjem karakterističnim za podneblje planiranog zahvata. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Trase cjevovoda polagati će se usporedo s trasama cesta odnosno po zemljanom terenu uz vanjski rub ceste ili u sam trup ceste, a sve unutar koridora prometnica i putova. Takvim postavljanjem cjevovoda unutar koridora prometnica i putova koje se i djelomično nalaze unutar naselja neće doći do prenamjene niti do fragmentacije staništa. Za potrebe izgradnje vodospreme Kladnjice doći će do trajne prenamjene staništa na površini oko 79,67 m<sup>2</sup> te će se izgraditi i pristupni put duljine oko 24 m. Prema karti prema karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. na lokaciji zahvata nalazi se mozaik stanišnih tipova C.3.5.1./E./I.2.1. Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone/Šume/Mozaik kultiviranih površina, E./C.3.5.1. Šume/Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone i J./I.2.1. Izgrađena i industrijska Staništa/Mozaici kultiviranih površina. Za potrebe izgradnje vodospreme *Centar*, pristupnog platoa i pristupnog puta doći će do trajne prenamjene staništa na površini oko 2687,85 m<sup>2</sup>. Prema karti prema karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. na lokaciji zahvata nalazi se stanišni tip E. Šuma i

mozaik stanišnih tipova C.3.5.1/E. Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone/Šume. Mogući utjecaj veza za gubitak staništa bit će trajan međutim navedena staništa su u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvata te s obzirom na to da se radi o maloju površini zauzeća, procijenjeni je utjecaj prihvatljiv. Tokom izvođenja radova očekuje se povećana emisije buke, prašine i vibracija međutim navedeni utjecaji su privremeni i ograničenog trajanja vezanog uz izvođenje radova. Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice prirode (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja te sa stajališta sektora zaštite prirode nije obvezna provedba procjene utjecaja na okoliš. Prema uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora na udaljenost oko 2,71 km od lokacija zahvata. POP područje HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora je kao područje posebne zaštite (Special Protection Areas - SPA) prvotno potvrđeno 17. listopada 2013. Uredbom o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/13). Ciljevi očuvanja za navedeni POP propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže.

Uzevši u obzir navedeno, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



**DOSTAVITI:**

1. Zeleni servis d.o.o., Templarska 23, 21000 Split, n/p Smiljane Blažević dipl.iur., direktorice **(R!, s povratnicom)**