



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717.149
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/21-09/614

URBROJ: 517-05-1-2-22-11

Zagreb, 6. svibnja 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

DOPUNU INFORMACIJE

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Toplica Sveti Martin

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Toplica Sveti Martin, KLASA: UP/I-351-03/21-09/614; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 22. veljače 2022. godine, dopunjuje se u sljedećem dijelu:

Sažeti opis zahvata

Sustav se sastoji od 44 gravitacijska kanala ukupne duljine oko 22 250 m, 7 precrpnih stanica s pripadajućim tlačnim cjevovodima ukupne duljine 2 185 m i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na k.č. 523 k.o. Gradišćak. Drugo, varijantno rješenje je da se UPOV izgradi na k.č. 534 k.o. Gradišćak te će u tom slučaju sustava biti od 43 gravitacijska kanala ukupne duljine oko 22 914 m i 7 precrpnih stanica s pripadajućim tlačnim cjevovodima ukupne duljine 1 719 m. U oba slučaja UPOV je kapaciteta 2 300 ES i III. stupnja pročišćavanja, sa SAF tehnologijom pročišćavanja, a zgusnuti mulj će se odvoziti cisternama na UPOV Mursko Središće gdje će se obraditi na poljima za ozemljavanje mulja. Pročišćene otpadne vode iz UPOV-a ispuštat će se u potok Gradišćak. Detalji o planiranom zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik Međimurje Zaing d.o.o. iz Čakovca u travnju 2022. godine, objavljenom uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Ostali sadržaj Informacije o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Toplica Sveti Martin, KLASA: UP/I-351-03/21-09/614; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 22. veljače 2022. godine, ostaje isti.

