



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA  
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom

**KLASA:** UP/I 351-03/21-09/269

**URBROJ:** 517-05-1-2-22-5

Zagreb, 17. veljače 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

### INFORMACIJU

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uvoda dalekovoda DV 110 kV  
Obrovac-Gračac u RHE Velebit, Grad Obrovac, Zadarska županija**

**Tijelo nadležno za provedbu postupka** je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

**Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredbe). Naime, za zahvate navedene u točki 2.6. *Prijenos električne energije vodovima napona 110 kV i više koji su u sklopu prijenosne mreže* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izvedbu priključka trafostanice (TS) Velebit na postojeći dalekovod DV 110 kV Obrovac-Gračac.

**Nositelj zahvata** je Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb.

**Lokacija zahvata** je na području Grada Obrovca u Zadarskoj županiji.

#### **Sažeti opis zahvata**

Početna točka priključka iz pravca TS Obrovac duljine oko 2 km novi je kutno-zatezni stup koji je planiran na trasi postojećeg dalekovoda DV 110 kV Obrovac-Gračac, u neposrednoj blizini postojećeg nosivog stupa broj 19. Od ove točke trasa se usmjerava u pravcu jugoistoka te uz jedan lom dolazi u paralelizam s postojećim dalekovodom DV 110 kV Velebit-Obrovac. U nastavku se trasa pruža paralelno sa spomenutim vodom, s njegove sjeverne strane, te uz jedan

lom dolazi do platoa ispred ulaza u krug reverzibilne hidroelektrane (RHE) Velebit. Od ove točke predviđena je izvedba kablenskog priključka kroz postrojenje RHE Velebit do lokacije budućeg plinom SF6 izoliranog sklopnog postrojenja (GIS-a). Početna točka priključka iz pravca TS Gračac duljine oko 2 km je novi kutno-zatezni stup koji se predviđa izgraditi u trasi postojećeg DV 110 kV Obrovac-Gračac, u rasponu između nosivih stupova broj 29 i 30. Od ove točke se trasa lomi u pravcu jugozapada i usmjerava u pravcu platoa postrojenja RHE Velebit gdje je predviđena izvedba prijelaza iz zračnog u kablanski vod. Od ove točke predviđena je izvedba kablenskog priključka kroz postrojenje RHE Velebit do lokacije budućeg GIS-a. Priključni dalekovod planira se izgraditi na čelično rešetkastim stupovima oblika glave „jela“ koji će se postaviti na armirano betonske temelje. Duljine raspona, a time i lokacije te broj stupova, odredit će temeljem mehaničkog proračuna dalekovoda te statičkih proračuna konstrukcije stupova u daljnjim fazama razrade projektne dokumentacije. Temeljem trenutno dostupnih podataka i podloga, očekuje se da će iz pravca Gračaca i iz pravca Obrovca postaviti po 9 stupova. Sve površine koje će se tijekom izgradnje planiranog zahvata koristiti za prometovanje gradilišnih strojeva, osim prilaznih putova do zateznih stupova, po završetku radova će se vratiti u stanje blisko prvobitnom. Planirani zahvat također obuhvaća demontažu 11 postojećih stupova dalekovoda 110 kV Obrovac-Gračac (dionica između stupova broj 19 i 29), odnosno oko 3 km trase postojećeg dalekovoda. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša kojeg je u lipnju 2021. godine izradio, a u studenome 2021. i veljači 2022. godine dopunio ovlaštenik Ekonerg d.o.o. iz Zagreba objavljenom uz ovu Informaciju.

#### **Sažeti opis postupka**

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

#### **Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:**

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije
3. Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove
4. Grad Obrovac

#### **Način očitovanja javnosti na informaciju**

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

#### **Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka**

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mingor.gov.hr/>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

