



# REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA  
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/22-09/106

**URBROJ:** 517-05-1-2-22-12

Zagreb, 23. rujna 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881 na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., OIB 56826138353, Hercegovačka 8, Split, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

## RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – dogradnju vodoopskrbnog sustava naselja Vučevica, Općina Klis, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – dogradnju vodoopskrbnog sustava naselja Vučevica, Općina Klis, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, Split, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, Split, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, Split, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 28. ožujka 2022. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dogradnje vodoopskrbnog sustava naselja Vučevica, Općina Klis, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u ožujku 2022. godine izradio te u lipnju 2022. godine dopunio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/14-08/58; URBROJ: 517-03-1-2-21-14 od 27. siječnja 2021. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Vuković, mag.biol.univ.spec.oecol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju vodoopskrbnog sustava naselja Vučevica, Općina Klis, Splitsko-dalmatinska županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 9. svibnja 2022. godine na internetskoj stranici Ministarstva, Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/22-09/106; URBROJ: 517-05-1-2-22-2 od 27. travnja 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat nalazi se u naseljima Vučevica, Korušće i Dugobabe na području Općine Klis u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Zahvatom je predviđena dogradnja vodoopskrbnog sustava naselja Vučevica, izgradnja vodospreme (VS) „Vučevica“ s pristupnom cestom i pripadajućim cjevovodima na području Općine Klis. Planirani vodoopskrbni sustav će opskrbljivati pitkom vodom naselje Vučevica (zaseoci Kućine, Boljati, Kekove kuće, Kroline kuće, Brčići, Bilići i Orošnjaci) te Regionalno središte za osposobljavanje operativnih snaga sustava vatrogastva čija je izgradnja planirana na području naselja Vučevica. Planirani vodoopskrbni sustav će se spojiti na postojeći cjevovod koji se nalazi u zoni raskrižja cesta ŽC6115 i LC67061, oko 1 800 m sjeverno od naselja Vučevica. Postojeći cjevovod je dio Regionalnog vodovoda Zagora koji se vodom opskrbljuje sa vodozahvata Ruda. Planirana je izgradnja VS „Vučevica“ (500 m<sup>3</sup>) koja će se priključiti na postojeći vodoopskrbni sustav, pristupne prometnice za VS „Vučevica“, u duljini oko 325 m te vodoopskrbni cjevovodi u duljini oko 5 840 m.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/106; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 27. travnja 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije te Općini Klis.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je zahtjev za dopunom Elaborata (KLASA: 352-07/22-02/178; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 31. svibnja 2022. godine) u kojem navodi da je u Elaboratu potrebno ispraviti u poglavlju 2.3. *Kartografski prikaz s ucertanim zahvatima u odnosu na područja ekološke mreže*, dodati ciljeve očuvanja za POP područja HR 1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora te u poglavlju 3.1.2. *Utjecaj na biološku raznolikost, zaštićena područja, biljni i životinjski svijet i u poglavlju 3.4. Sažeti opis mogućih utjecaja na ekološku mrežu s posebnim osvrtom na kumulativne utjecaje zahvata u odnosu na ekološku mrežu* u opisu utjecaja zahvata tekst ne formulirati na način da se opisno navode uvjeti budući da se mjere ublažavanja za ekološku mrežu propisuju u postupku Glavne ocjene. Nakon dostave dopunjenog Elaborata Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/178; URBROJ: 517-10-2-2-22-4 od 2. kolovoza 2022. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/231; URBROJ: 517-09-3-1-1-22-2 od 16. svibnja 2022. godine) da nije potrebno provoditi procjenu utjecaja zahvata na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/22-0002/0035; URBROJ: 2181/1-10/06-22-0002 od 16. svibnja 2022. godine) da planirani zahvat neće imati značajnije negativne utjecaje na okoliš, uz primjenu posebnih uvjeta tijela, zakonske regulative i predložene mjere zaštite okoliša. Općina Klis dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/22-01/01; URBROJ: 2180-03-06-01-22-3 od 13. svibnja 2022. godine) da za planirani zahvat nije moguće očekivati negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom dogradnje planiranog zahvata doći će do negativnog utjecaja na kvalitetu zraka na užem području lokacije zahvata zbog emisija ispušnih plinova građevinskih vozila i mehanizacije, povećanih količina prašine uslijed izvođenja građevinskih radova te kretanja građevinskih vozila i mehanizacije po radnim površinama, kao i kroz povećanje razine buke i prometnog opterećenja. Navedeni utjecaji bit će lokalnog karaktera i vremenski ograničeni na razdoblje izvođenja građevinskih radova. Tijekom korištenja neće doći do utjecaja na zrak. Utjecaj zahvata na klimatske promjene je zanemariv kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Zbrinjavanje svih vrsta otpada nastalih tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. Tijekom izvođenja građevinskih radova, može se očekivati negativan utjecaj na krajobrazne vizure zbog prisutnosti građevinskih strojeva, opreme i materijala. Utjecaj je privremen, lokalnog karaktera, te se ne smatra značajnim. Izgradnjom VS „Vučevica“ s pristupnom cestom trajno će se izmijeniti krajobrazna vizura ovoga područja, no obzirom da se radi o manjem linijskom zahvatu i vodospreni kao objektu

manjih dimenzija koji će dijelom biti ukopan te će se plato oko vodospreme dodatno hortikulturno urediti, utjecaj na krajobraz se smatra prihvatljivim. Tijekom korištenja predmetnog zahvata utjecaj na krajobraz se ne očekuje. Planirani zahvat se ne nalazi na području površinskih vodnih tijela. Zahvat se nalazi na području podzemnog vodnog tijela JKGI\_11 Cetina čije je kemijsko, količinsko i ukupno stanje ocijenjeno kao dobro. Planirani cjevovodi će se postaviti unutar koridora asfaltiranih nerazvrstanih javnih cesta, uz rub cesta i u trasama zemljanih putova te će se postavljati kroz zaseoke Kućine, Boljati, Kekove kuće, Kroline kuće, Brčići, Bilići i Orošnjaci, neposredno u blizini stambenih objekata. Tijekom izvođenja radova na području planiranog zahvata uz pravilnu organizaciju gradilišta ne očekuju utjecaji na vodno tijelo, kao niti tijekom korištenja zahvata. Izgradnja predmetnog zahvata imat će pozitivan utjecaj na stanovništvo obzirom da će se poboljšati vodoopskrba stanovništva naselja Vučevica. Izgradnjom VS „Vučevica“ i dijela pristupne ceste zauzet će se oko 1 673 m<sup>2</sup> površina šuma i šumskog zemljišta te stanišnih tipova, no obzirom da se radi o manjim površinama (koje predstavljaju degradacijske stadije šumske vegetacije) i stanišnim tipovima koji su široko rasprostranjeni, značajniji utjecaj na šume i šumska zemljišta te stanišne tipove se ne očekuje. Na području predmetnog zahvata se ne nalaze elemenati kulturno-povijesne baštine. Planiranom zahvatu najbliža je sakralna građevina-Crkva sv. Ante Padovanskog na udaljenosti od oko 280 m zračne linije. Obzirom na udaljenost, utjecaji na kulturnu baštinu se tijekom izgradnje i korištenja predmetnog zahvata ne očekuju. S obzirom na sve navedeno, očekuje se pozitivan kumulativni utjecaj na stanje komunalne infrastrukture osiguranjem adekvatne vodoopskrbe, što će sekundarno imati pozitivan utjecaj na stanovništvo. Lokacija zahvata se nalazi izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Planirani vodoopskrbni cjevovodi postavljat će se unutar koridora asfaltiranih nerazvrstanih javnih cesta, uz rub ceste i u trasama zemljanih putova. Dio pristupne ceste će se također izraditi na postojećem zemljanom putu. Izgradnja vodospreme i dijela pristupne ceste površine oko 1 673 m<sup>2</sup> planira se Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016) na kombinaciji stanišnih tipova C.3.5.1./E./D.3.4.2.3. Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone/Šume/Sastojine oštroglišaste borovice. Provedbom zahvata doći će do zauzeća gore navedenih stanišnih tipova, no radi se o staništima koja su široko rasprostranjena. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat djelomično se nalazi unutar Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora. Navedeno POP područje je kao područje posebne zaštite (Special Protection Areas - SPA) prvotno potvrđeno 17. listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13). Ciljevi očuvanja za navedeno POP područje propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 25/20 i 38/20). Ciljne vrste POP-a HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora su: jarebica kamenjarka (*Alectoris graeca*), primorska trepteljka (*Anthus campestris*), suri orao (*Aquila chrysaetos*), ušara (*Bubo bubo*), leganj (*Caprimulgus europaeus*), zmijar (*Circaetus gallicus*), eja strnjarica (*Circus cyaneus*), vrtna strnadica (*Emberiza hortulana*), sivi sokol (*Falco peregrinus*), ždral (*Grus grus*), voljić maslinar (*Hippolais olivetorum*), rusi svračak (*Lanius collurio*), sivi svračak (*Lanius minor*), ševa krunica (*Lullula arborea*), škanjac osaš (*Pernis apivorus*). Planiranim zahvatom će se zauzeti pogodna staništa na površini od oko 1 673 m<sup>2</sup> za ciljne vrste POP-a HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora koje su svojom ekologijom vezane uz kamenjarske travnjake, šumska staništa i mozaična staništa. Budući da se radi o malom prostornom zauzeću pogodnih staništa i da su pogodna staništa za navedene ciljne vrste široko rasprostranjena, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja (samostalnih i kumulativnih) na ciljne vrste, pogodna staništa odnosno ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže te nije obvezna Glavna ocjena.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



#### **DOSTAVITI:**

1. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, Split (**R s povratnicom!**)

