



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/22-09/195

URBROJ: 517-05-1-1-22-2

Zagreb, 5. srpnja 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
sunčane elektrane „SOLEKTRA XV“, Općina Gornji Bogićevci,
Brodsko-posavska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.4. *Sunčane elektrane kao samostojeći objekti* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (dalje u tekstu: Ministarstvo). Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju sunčane elektrane „SOLEKTRA XV“ ukupno instalirane snage 1 248 kWp (oko 1,25 MWp) kao samostojećeg objekta.

Nositelj zahvata je SOLEKTRA d.o.o., Trg Eugena Kvaternika 9, Čakovec.

Lokacija zahvata

Planirani zahvat nalazi se na dijelu k.č. 1000 k.o. Gornji Bogićevci, na administrativno-teritorijalnom području Općine Gornji Bogićevci u Brodsko-posavskoj županiji. Sunčana elektrana „SOLEKTRA XV“ bit će postavljena na novoformiranoj čestici ukupne površine 19 380 m² (od čega će fotonaponski moduli te prateći objekti zauzimati 5 716 m²). Lokacija planiranog zahvata

definirana je prostornim planovima kao građevinsko područje naselja Gornji Bogićevci gospodarske namjene (oznaka I, K). Novoformirana građevna čestica bit će ograda na žičanom ogradom visine 2 m, čime će se spriječiti ulaz neovlaštenih osoba na predmetnu lokaciju. Za potrebe pristupa lokaciji zahvata formirat će se prilaz u središnjem dijelu građevne čestice s priključkom preko postojeće nerazvrstane ceste sa sjeverne strane lokacije. Pristupni put/prilaz sunčanoj elektrani i pripadajućoj transformatorskoj stanici planirane je širine 6 m te će biti izведен kao makadamski odnosno zemljani put, uz izvedbu parkirališta za potrebe sunčane elektrane.

Sažeti opis zahvata

Planiranim zahvatom predviđena je izgradnja sunčane elektrane „SOLEKTRA XV“ ukupne instalirane snage 1 248 kWp (oko 1,25 MWp) kao samostojećeg objekta. Predmetnu sunčanu elektranu čini 3 328 fotonaponskih modula pojedinačne snage 375 Wp, postavljenih na tipsku fiksnu nosivu konstrukciju, zatim 10 izmjenjivača i transformator snage 1 000 kVA. Ukupna priključna snaga sunčane elektrane „SOLEKTRA XV“ iznosi 999 kW. Konstrukcija za fotonaponske module je čelična, temeljenje konstrukcije vršit će se utiskivanjem čeličnih nosača u tlo, a moduli će biti postavljeni pod nagibom 20°. Očekivana godišnja proizvodnja električne energije sunčane elektrane „SOLEKTRA XV“ iznosi 1 438 MWh. Proizvedenu električnu energiju će se u distributivnu elektroenergetsku mrežu predavati pomoću 10 trofaznih izmjenjivača nominalne snage 110 kW i maksimalne učinkovitosti 98,4 %. Spoj između fotonaponskog polja i izmjenjivača bit će izведен istosmjernim kabelom tipa presjeka 4 mm². Izmjenjivači će na niskonaponski blok transformatorske stanice TS SE SOLEKTRA XV biti povezani kabelima 4 x 185 mm². Prenaponska i nadstrujna zaštita, prekidači, rastavljači i releji biti će smješteni u niskonapskom bloku transformatorske stanice TS SE SOLEKTRA XV 10(20)/0,4 kV, snage 1000 kVA, tipa MTS. Predmetna transformatorska stanica i susretno postrojenje bit će povezani srednjenačnim kabelima tipa 10/20 kV. Kabeli će se polagati u pocinčane kanalice, DWP cijevi potrebnih dimenzija ili direktno u zemlju. Brojilo električne energije će biti trofazno, dvosmjerno s intervalnim neizravnim mjerenjem električne energije. Navedeno brojilo omogućuje mjerenje vršne snage i daljinsko očitanje.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša, koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Elaborat zaštite okoliša izradio je ovlaštenik EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina u svibnju 2022. godine.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije
3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište
4. Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša
5. Općina Gornji Bogićevci

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mingor.gov.hr/opuo-postupci-2022/8566>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

