



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/22-09/220

URBROJ: 517-05-1-2-22-3

Zagreb, 14. listopada 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Malostonski zaljev, Dubrovačko-neretvanska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17 u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (... sustavi vodoopskrbe, ...i dr.)*, u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira dogradnju sustava odvodnje i povećanje kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Vino te dogradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe.

Nositelj zahvata

HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb.

Lokacija zahvata

Planirani zahvat se nalazi na području aglomeracije Malostonski zaljev koji uključuje naselja: Komarna, Duboka i Klek u Općini Slivno te naselja: Luka, Hodilje, Česvinica, Mali Ston i Ston u Općini Ston, Dubrovačko-neretvanska županija.

Sažeti opis zahvata

Zahvatom se planira dogradnja sustava odvodnje i povećanje kapaciteta UPOV-a Vino te dogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na području aglomeracije Malostonski zaljev. U sklopu sustava odvodnje planirana je izgradnja oko 10 100 m gravitacijskih cjevovoda i oko 700 m tlačnih cjevovoda, pet crpnih stanica s izvedbom priprema za kućne priključke, rekonstrukcija oko 3 000 m cjevovoda te zamjena oko 1 000 m tlačnih cjevovoda na podmorskom prijelazu Malostonskog zaljeva. Predviđa se zadržavanje postojeće lokacije UPOV-a Vino na lokaciji jugoistočno od naselja Ston, uz dodatno proširenje postojeće katastarske čestice. U postojećem stanju izgrađen je UPOV Vino za primarno pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 21 000 ES, $Q=220$ l/s. UPOV Vino se u postojećem stanju sastoji od primarne rešetke, te aeriranog pjeskolova i mastolova. Obzirom na prihvatljivost dvije metode tehnologije pročišćavanja (SBR i konvencionalna tehnologija), dogradit će se UPOV-a Vino, II. stupnja pročišćavanja s povećanjem kapaciteta na 26 000 ES. Za zbrinjavanje mulja nastalog na UPOV-u Vino, predviđa se izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja na lokaciji UPOV-a Vino. Zahvat sustava vodoopskrbe uključuje dogradnju oko 2 500 m cjevovoda s izvedbom priprema za kućne priključke i rekonstrukciju cjevovoda oko 6 200 m, također, s rekonstrukcijom kućnih priključaka. Detalji o planiranom zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u svibnju 2022. godine izradio te u listopadu 2022. godine dopunio ovlaštenik Hidroing d.o.o. iz Osijeka i objavljen je uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahtjeva je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za klimatske aktivnosti
4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Sektor za održivo gospodarenje otpadom
5. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine
6. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove
7. Općina Slivno
8. Općina Ston

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo

gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će objaviti na svojim internetskim stranicama (<https://mingor.gov.hr>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



