



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/23-09/67

URBROJ: 517-05-1-2-23-24

Zagreb, 5. prosinca 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja OIB 19370100881 na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Međimurske vode d.o.o., OIB 81394716246, Ulica Matice hrvatske 10, Čakovec, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat – izmjenu sustava odvodnje na području aglomeracije Čakovec, Grad Čakovec, Međimurska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/11-02/76; URBROJ: 517-06-2-1-2-12-10 od 14. lipnja 2012. godine) te dodatne mjere zaštite:**

1. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

1.2. Mjere zaštite tijekom gradnje

Mjere zaštite zraka:

Dodaje se mjera 2.a. i glasi:

Na crpnim stanicama sustava odvodnje ugraditi sustave za pročišćavanje zraka na bazi aktivnog ugljena.

- II. **Za namjeravani zahvat – izmjenu sustava odvodnje na području aglomeracije Čakovec, Grad Čakovec, Međimurska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Međimurske vode d.o.o., Ulica Matice hrvatske 10, Čakovec, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**

- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Međimurske vode d.o.o., Ulica Matice hrvatske 10, Čakovec, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Međimurske vode d.o.o., Ulica Matice hrvatske 10, Čakovec (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata), sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 1. ožujka 2023. godine, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava odvodnje na području aglomeracije Čakovec, Grad Čakovec, Međimurska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u veljači 2023. godine izradio te u svibnju i listopadu 2023. godine dopunio ovlaštenik ECOINA d.o.o. iz Zagreba koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/101; URBROJ: 517-03-1-2-21-11 od 3. ožujka 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Hrvoje Majhen, dipl.ing.bioteh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (... , sustavi odvodnje, ...i dr.)*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Čakovec, Ministarstvo je provelo postupak procjene utjecaja na okoliš te donijelo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/11-02/76; URBROJ: 517-06-2-1-2-12-10 od 14. lipnja 2012. godine) uz primjenu utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata dogradnjom sustava odvodnje na području aglomeracije Čakovec.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 26. svibnja 2023. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/23-09/67; URBROJ: 517-05-1-2-23-4 od 22. svibnja 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *U odnosu na zahvat sustava odvodnje i UPOV-a Čakovec te izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/11-02/76; URBROJ: 517-06-2-1-2-12-10 od 14.*

lipnja 2012. godine) planira se dogradnja sustava odvodnje na širem području Međimurske županije koji obuhvaća Grad Čakovec i naselja Općina: Strahoninec (naselje Strahoninec), Sveti Juraj na Bregu (naselja Brezje, Dragoslavec, Okrugli Vrh, Vučetinec, Zasadbreg i Frkanovec), Gornji Mihaljevec (naselja Vukanovec, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo i Gornji Mihaljevec), Selnica (naselja Plešivica i Merhatovec), Nedelišće (naselja Nedelišće i Macinec), Pribislavec i Šenkovec (naselje Šenkovec) te njihovo priključenje na postojeći sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s centralnim uređajem (UPOV) u Čakovcu sve u okviru aglomeracije Čakovec. Cjevovodi sustava odvodnje bit će, gdje je to moguće, položeni u površini prometnica u krajnjem rubu asfaltirane površine prateći pritom stranu prometnice kojoj gravitira veći broj kućnih priključaka. Priključci s nasuprotne strane ulice riješit će se individualnim prokopom prometnice na mjestu priključka. Postojeći kapacitet UPOV-a Čakovec koji je 75 000 ES i III stupanj pročišćavanja ostaju nepromijenjeni te je kapacitet dovoljan za prihvrat otpadnih voda koje će nastajati dogradnjom sustava odvodnje.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/67; URBROJ: 517-05-1-2-23-5 od 22. kolovoza 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Gradu Čakovcu te Općinama: Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Gornji Mihaljevec, Selnica, Nedelišće, Pribislavec i Šenkovec.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je zahtjev za dopunom Elaborata (KLASA: 352-07/23-02/209; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 14. lipnja 2023. godine) u kojem navodi da je u poglavlju *Ekološka mreža* natura 2000 potrebno dodati ciljeve očuvanja, u poglavlju *Utjecaj na staništa, biljni i životinjski svijet* navesti kroz koja staništa prolaze cjevovodi te sagledati utjecaje na navedena staništa. Također, u poglavlju *Utjecaj na ekološku mrežu* potrebno je sagledati utjecaje na sva navedena područja ekološke mreže. Nakon dostave dopunjenog Elaborata Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/209; URBROJ: 517-10-2-2-23-4 od 6. studenoga 2023. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/220; URBROJ: 517-09-3-2-23-2 od 28. lipnja 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat, uz napomenu da je potrebno pridržavati se svih propisanih mjera zaštite te da će sve uvjete utvrditi Hrvatske vode u postupku izdavanja vodopravnih akata. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/23-11/0038; URBROJ: 532-05-01-01-01/7-23-4 od 6. srpnja 2023. godine) da se uz suradnju s nadležnim Konzervatorskim odjelom i uz minimalnu širinu radnog pojasa, ne očekuje značajniji utjecaj planirane izmjene zahvata na kulturnu baštinu, te sa stajališta kulturne baštine nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/23-03/18; URBROJ: 2109-09-5/01-23-02 od 12. lipnja 2023. godine) da planirani zahvat uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i zakonskih mjera zaštite okoliša i mjera zaštite i očuvanja prirode te daljnjim provođenjem propisanog programa praćenja i uz provedbu i izgradnju sukladno pravilima struke i uz pridržavanje posebnih uvjeta i mjera sukladno ishodenim aktima, neće imati značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša. Grad Čakovec dostavio je Mišljenje (KLASA: 363-04/23-01/24; URBROJ: 2109-2-08-01-23-02 od 2. lipnja 2023. godine) da planirani zahvat neće značajnije utjecati na sastavnice okoliša iz nadležnosti Grada. Općina Nedelišće dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-01/02; URBROJ: 2109-12-04-23-2 od 1. lipnja 2023. godine) da se za predmetni zahvat ne očekuje značajan

negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine. Općina Sveti Juraj na Bregu dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-02/23-01/01; URBROJ: 2109-16-01-23-2 od 12. lipnja 2023. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša na području Općine. Općina Selnica dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/23-01/01; URBROJ: 2109-15-23-02 od 3. srpnja 2023. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša na području Općine. Općina Pribislavec dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-05/23-01/04; URBROJ: 2109-26-02-23-02 od 7. srpnja 2023. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša na području Općine. Općina Gornji Mihaljevec dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-02/23-01/01; URBROJ: 2109-21-01-23-02 od 8. rujna 2023. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine. Općina Šenkovec dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-01/1; URBROJ: 2109-25-01-23-3 od 11. rujna 2023. godine) da se predmetnim zahvatom ne očekuje negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Općina Strahoninec dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-02/23-01/04; URBROJ: 2109-23-02-23-2 od 6. listopada 2023. godine) da predmetni zahvat neće imati utjecaj na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: U provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ocijenjeno je da će predmetna izmjena zahvata imati utjecaj na okoliš jednak utjecaju koji je prepoznat u provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš i donesenom Rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš od 14. lipnja 2012. godine (KLASA: UP/I-351-03/11-02/76; URBROJ: 517-06-2-1-2-12-10). Slijedom toga, mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisani Rješenjem te dodatna mjera zaštite okoliša, odgovarajuće će se primijeniti i za ovu izmjenu zahvata kako je i propisano u izreci ovog rješenja. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Kako u izmjenama zahvata nema promjene u kapacitetu UPOV-a niti u tehnologiji pročišćavanja otpadnih voda ili obrade mulja nema izmjena niti u vrstama i količinama otpada. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na tlo, obzirom da će prestati procjeđivanje otpadnih voda u okolno tlo, a time i u podzemne vode. Prilikom izgradnje i korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na krajobraz. Na dijelovima lokacije zahvata nalaze se objekti kulturno-povijesne baštine no ispravnim provođenjem građevinskih radova, ishodaњem i pridržavanjem posebnih uvjeta propisanih od nadležnog konzervatorskog odjela, te polaganjem trasa kolektora najvećim dijelom u cestovne površine, ne očekuje se značajni negativni utjecaj na materijalna dobra i kulturnu baštinu. Tijekom korištenja zahvata nema utjecaja na kulturna dobra. Tijekom korištenja zahvata očekuje se pozitivan utjecaj na stanovništvo i zdravlje ljudi zbog izgradnje vodonepropusnog sustava odvodnje te zbog prestanka korištenja septičkih jama. Tijekom korištenja sustava odvodnje moguća je pojava neugodnih mirisa u slučaju da se ne provodi održavanje i čišćenje svih dijelova objekata i radnih površina. Međutim, ugradnjom sustava za pročišćavanje zraka na bazi aktivnog ugljena na crpnim stanicama kako je navedeno točkom 2.a. izreke Rješenja te pravilnim i redovitim održavanjem sustava odvodnje otpadnih voda negativan utjecaj će se izbjeći. Provedbom

analize osjetljivosti predmetne izmjene zahvata na klimatske promjene ustanovljeno je da zahvat nije osjetljiv na klimatske promjene. Tijekom izgradnje zahvata emisije stakleničkih plinova potjecat će od rada građevinske mehanizacije i vozila potrebnih za izgradnju zahvata. Navedene emisije smatraju se zanemarivim. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Trase cjevovoda polagat će se unutar koridora prometnica ili uz rubove prometnica. Takvim postavljanjem cjevovoda može doći do oštećenja staništa uz rubove prometnica međutim s obzirom da će se većina cjevovoda postavljati unutar koridora prometnica većim dijelom unutar naselja neće doći do prenamjene niti do fragmentacije staništa. Dio cjevovoda bit će postavljen izvan koridora prometnica, a prema karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. nalazit će se na stanišnim tipovima I.2.1. Mozaici kultiviranih površina, J. Izgrađena i industrijska staništa i E. Šume. Provedbom zahvata izvan koridora prometnica doći će do privremenog gubitka tijekom radova jer će cjevovodi biti podzemno ukopani u tlo te s obzirom da su navedena staništa u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvata procijenjeni je utjecaj prihvatljiv. Buka i vibracije od izvođenja radova prestat će sa završetkom izgradnje. Uzimajući u obzir u izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice prirode te uz primjenu Elaboratom propisanih mjera, planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) dio planiranog zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže – Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001346 Međimurje. Ciljne vrste i stanišni tipovi POVS-a HR2001346 Međimurje su: kiselični vatreni plavac (*Lycaena dispar*), veliki livadni plavac (*Phengaris teleius*), zagasiti livadni plavac (*Phengaris nausithous*), danja medonjica (*Euplagia quadripunctaria**), 91L0 Ilirske hrastovo-grabove šume (*Erythronio-Carpinion*) i 6510 Nizinske košanice (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*). S obzirom da se zahvati postavljanja cjevovoda unutar navedenog područja ekološke mreže nalaze u koridorima prometnica, da postoji široka zastupljenost pogodnih prirodnih staništa unutar POVS-a HR2001346 Međimurje te kako će potencijalni utjecaji uslijed povećanja razine buke i vibracija postavljanjem cjevovoda biti kratkotrajni i lokalizirani radi se o utjecaju koji nije značajan te se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na POVS HR2001346 Međimurje. Sukladno navedenom, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/11-02/76; URBROJ: 517-06-2-1-2-12-10 od 14. lipnja 2012. godine), dodatne mjere zaštite okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i stavku 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša, kako je navedeno u izreci I. ovog Rješenja i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku

mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Međimurske vode d.o.o., Ulica Matice hrvatske 10, Čakovec (R), s povratnicom)