



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/22-09/541

URBROJ: 517-05-1-2-23-11

Zagreb, 25. listopada 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881 na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), po zahtjevu nositelja zahvata JP Komunalac d.o.o., OIB 28622553096, Unska 1, Hrvatska Kostajnica, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat – sustav vodoopskrbe na području Općine Donji Kukuruzari, Sisačko-moslavačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat – sustav vodoopskrbe na području Općine Donji Kukuruzari, Sisačko-moslavačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata JP Komunalac d.o.o., Unska 1, Hrvatska Kostajnica, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata JP Komunalac d.o.o., Unska 1, Hrvatska Kostajnica, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata JP Komunalac d.o.o., Unska 1, Hrvatska Kostajnica, podnio je sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), zahtjev od 20. prosinca 2022. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava vodoopskrbe na području Općine Donji Kukuruzari, Sisačko-moslavačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u prosincu 2022. godine izradio ovlaštenik Dvokut Ecro d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/19-33/09; URBROJ: 517-03-1-2-20-3 od 15. siječnja 2020. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Bakula, mag.ing.cheming.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju sustava vodoopskrbe na području Općine Donji Kukuruzari.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je na internetskoj stranici 28. ožujka 2023. godine Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/22-09/541; URBROJ: 517-05-1-2-23-2 od 22. ožujka 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat se nalazi na području Općine Donji Kukuruzari, u naseljima Gornji Bjelovac, Donji Bjelovac, Bjelovački Kostreši (Kostreši Bjelovački) i Donji Kukuruzari, u Sisačko-moslavačkoj županiji. Zahvatom je predviđena dogradnja sustava vodoopskrbe u naselju Bjelovački Kostreši, spojni cjevovod za naselja Bjelovac, cjevovod između naselja Donji Kukuruzari i Donji Bjelovac (BK-1), cjevovod kroz naselje Bjelovački Kostreši (BK-2 i BK-3) te cjevovod od naselja Donji Bjelovac do naselja Gornji Bjelovac (BK-4), sve u dužini oko 4 156 m. Predmetni cjevovodi spojiti će se na postojeći cjevovod crpilišta Pašino Vrelo – Panjani u naselju Donji Kukuruzari i na postojeći vodoopskrbni cjevovod u naselju Gornji Bjelovac. Cijela trasa planiranih cjevovoda planira se položiti u koridoru lokalnih cesta LC33112 i LC33111.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/541; URBROJ: 517-05-1-2-23-3 od 22. ožujka 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije te Općini Donji Kukuruzari.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/115; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 5. travnja 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/23-01/138; URBROJ: 517-09-3-2-23-3 od 12. svibnja 2023. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi procjenu utjecaja zahvata na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat uz napomenu da će sve uvjete koje se odnose na predmetni zahvat utvrditi Hrvatske vode u postupku izdavanja vodopravnih akata. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/23-01/07; URBROJ: 2176-09-03/4-23-2 od 5. travnja 2023. godine) da predmetni zahvat uz poštivanje propisa iz područja gradnje, zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom te primjenom dobre inženjerske i stručne prakse, neće imati negativan utjecaj na okoliš. Općina Donji Kukuruzari dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-02/23-01/02; URBROJ: 2176/07-03/1-1-23-2 od 18. kolovoza 2023. godine) da za planirani zahvat nije moguće očekivati negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje planiranog zahvata doći će do negativnog utjecaja na kvalitetu zraka na užem području lokacije zahvata zbog emisija ispušnih plinova građevinskih vozila i mehanizacije, povećanih količina prašine uslijed izvođenja građevinskih radova te kretanja građevinskih vozila i mehanizacije po radnim površinama, kao i do povećanja razine buke i prometnog opterećenja. Navedeni utjecaji bit će lokalnog karaktera i vremenski ograničeni na razdoblje izvođenja građevinskih radova. Planirani zahvat nalazi se na području vodnog tijela podzemne vode CSGI_28, Lekenik-Lužani koje je u dobrom kemijskom i količinskom stanju. Spojni cjevovod naselja Bjelovac na svojoj trasi prolazi ispod vodotoka (rijeke) Sunja u stacionaži 1+075,25 – 1+085,92. Križanje cjevovoda s vodotokom predviđeno je prolaskom cjevovoda ispod vodotoka ukopavanjem. Tijekom izgradnje zahvata, eventualni propusti u organizaciji gradilišta mogu uzrokovati da različite vrste onečišćenja (ulja, masti i sl.) vrlo brzo prodru u tlo i uzrokuju eventualno onečišćenje podzemnih voda. Iznenadna onečišćenja mogu nastati i u slučaju nekontroliranih događaja. No svi mogući negativni utjecaji na površinsko vodno tijelo CSRN0039_002, Sunja i vodno tijelo podzemne vode CSGI_28, Lekenik-Lužani izbjeći će se pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisa i uvjeta građenja te se ne očekuje negativan utjecaj zahvata na navedena vodna tijela. Zbrinjavanje svih vrsta otpada nastalih tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. Planirani zahvat nalazi se izvan poplavnih područja i zona sanitarne zaštite. Planirani cjevovodi vodoopskrbne mreže služiti će za opskrbu pitkom vodom korisnika čime će se povećati pokrivenost područja izgrađenim sustavom javne vodoopskrbe te pozitivno utjecati na kvalitetu života lokalnog stanovništva. Ujedno, uz cjevovode vodoopskrbne mreže projektirani

su protupožarni hidranti koji će služiti za zaštitu od požara te ostale javne potrebe u naseljenim mjestima. Tijekom izgradnje zahvata i polaganja cjevovoda vodoopskrbe, svi radovi izvodit će se u koridoru postojećih prometnica, te neće doći do značajnog zadiranja u prostor koja bi moglo prouzročiti destrukciju elemenata graditeljske baštine i evidentiranih arheoloških nalazišta, niti neće doći do značajne degradacije prirodnog i kulturnog krajobraza. Nadalje, kako bi se izbjegao negativan utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu tijekom izgradnje uvažavat će se posebni uvjeti zaštite koji će se ishoditi od nadležnog konzervatorskog odjela. Zahvat neće dovesti do gubitka vrijednih tala i poljoprivrednih površina. Tijekom izvođenja radova dogradnje na trasama cjevovoda bit će prisutna građevinska mehanizacija te će doći do promjene postojećeg krajobraza uklanjanjem vegetacije koje neće biti kratkoročne. Tijekom polaganja cjevovoda trase će biti privremeno otvorene, međutim nakon postavljanja cjevovoda, trase će ponovno biti zatrpane i neće se isticati u krajobrazu te je njihov utjecaj na krajobraz zanemariv. Tijekom izgradnje zahvat će utjecati na prometnice i prometne tokove. Tijekom izvođenja radova provodit će se privremena regulacija prometa čime će se osigurati sigurno odvijanje prometa. Nakon izvedbe radova područje zahvaćeno građevinskim radovima će se vratiti stanje slično prvobitnom. Kako se radi o zahvatima vrlo malog obuhvata i dosega utjecaja može se isključiti mogućnost značajnih negativnih kumulativnih utjecaja. Vjerojatnost nastanka nekontroliranih događaja i negativnog utjecaja na okoliš će se smanjiti dobrom organizacijom rada te primjenom mjera predostrožnosti (protupožarna zaštita, zaštita na radu i sl.). Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Planirani zahvata polaganja cjevovoda izvest će se u koridoru postojećih prometnica čime će doći do malih privremenih gubitaka postojećih stanišnih tipova uz rubove prometnica. Nakon završetka radova i zatrpavanja cjevovoda doći će do obnove vegetacijskog pokrova na mjestima iskopavanja. Križanje spojnog cjevovoda naselja Bjelovac s vodotokom rijeke Sunje bit će izvedeno ukopavanjem. Dubina ukapanja cjevovoda bit će minimalno 1 m ispod dna vodotoka. Osim rijeke Sunje trase cjevovoda na četiri mjesta se križaju s postojećim propustima. Tijekom izvođenja radova bit će osigurano neometano otjecanje vode a nakon završetka radova na cjevovodima dno i pokosi vodotoka će biti sanirani. Ukoliko se cjevovod bude polagao u korito vodotoka radovi će se izvoditi u sušnom razdoblju. Tokom izvođenja radova očekuje se povećana emisije buke, prašine i vibracija međutim navedeni utjecaji su privremeni i ograničenog trajanja vezanog uz izvođenje radova. Uzimajući u obzir izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice prirode, planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001342 Područje oko špilje Gradusa na udaljenosti od oko 2,10 km od lokacije zahvata i HR2001356 Zrinska gora na udaljenosti od oko 3,71 km od lokacije zahvata. POVS područja HR2001342 Područje oko špilje Gradusa i HR2001356 Zrinska gora su kao područja od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljena u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2022/231 od 16. veljače 2022. godine o donošenju petnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS-ovi prvotno su potvrđeni provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Sukladno svemu navedenom te da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, može se isključiti mogućnost značajnih utjecaja samostalno i kumulativno na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. JP Komunalac d.o.o., Unska 1, Hrvatska Kostajnica (**R s povratnicom!**)

