



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I 351-03/23-09/524

URBROJ: 517-05-1-1-24-2

Zagreb, 9. veljače 2024.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFOMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš dogradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava na području Grada Petrinje, Sisačko-moslavačka županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u dalnjem tekstu: Uredbe). Naime, za zahvate navedene u točkama 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste...)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira dogradnju i rekonstrukciju magistralnog i distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda ukupne duljine oko 69,3 km.

Nositelj zahvata

Privreda d.o.o., Braće Hanžek 19, Petrinja.

Lokacija zahvata se nalazi u naseljima Novi Farkašić, Vratečko, Slana, Glinska Poljana, Graberje, Nebojan, Župić, Križ Hrastovački, Hrastovica, Taborište, Donja Budičina, Pecki, Gornja Bačuga, Donja Bačuga, Luščani, Grabovac Banski, Hrvatski Čuntić i Cepeliš u Gradu Petrinji, te u naselju Vlahović koji rubno zadire u područje Grada Gline u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Predmetni zahvat odnosi se na dogradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava na području Grada Petrinje koji se planira izvesti u dvije faze, a obuhvaća sedam zahvata ukupne duljine oko

69,3 km. Zahvat 1 i 2 uključuje rekonstrukciju i dogradnju magistralnog i distributivnog cjevovoda naselja Gornja Bačuga, Donja Bačuga, Pecki, Banski Grabovac i Lušćani duljine oko 46,7 km, koji će se spojiti na postojeći vodoopskrbni sustav u novoprojektiranom oknu ZO-1, pri čemu se planira izvesti nova crpna stanica CS Jekići. Zahvat 3 i 4 obuhvaća naselja Graberje, Glinska Poljana, Slana, Vratečko i Novi Farkašić ukupne duljine vodoopskrbnog cjevovoda oko 16,3 km, te izgradnju crpne stanice CS Slana koja će se izvesti kao podzemna građevina neposredno uz županijsku cestu ŽC3196. Vodoopskrbni cjevovodi će se na četiri lokacije križati s vodotocima, pri čemu će se križanje izvesti prekopom na način da se cjevovod položi u rov ispod dna vodotoka. Zahvat 5 obuhvaća naselja Hrastovica, Taborište i Donja Budičina, pri čemu dio trase zadire u rubno područje naselja Cepeliš, te se na dvije lokacije cjevovod križa s vodotocima, ukupne duljine zahvata oko 4,9 km. Zahvat 6 obuhvaća izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u naseljima Križ Hrastovački i Župić ukupne duljine cjevovoda oko 614 m, te se predviđa interpolacija 2 zasunska ventila i 2 nadzemna hidranta od kojih jedan ima funkciju muljnog ispusta. Zahvat 7 obuhvaća naselje Nebojan ukupne duljine oko 744 m, pri čemu je predviđena interpolacija 3 zasunska ventila i 4 nadzemna hidranta. Trase projektiranih vodoopskrbnih cjevovoda polagat će se po javnim površinama, u koridoru postojećih cestovnih prometnica, po postojećoj županijskoj cesti ŽC3196, lokalnim putovima (nerazvrstane ceste), te po slobodnom terenu. Detalji o planiranom zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio u prosincu 2023. godine ovlaštenik FIDON d.o.o. iz Zagreba, koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine
4. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode
5. Grad Petrinja

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavit će na svojim internetskim stranicama (www.mingor.gov.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

