



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
KLASA: UP/I-351-03/23-09/433
URBROJ: 517-05-1-2-24-4
Zagreb, 29. siječnja 2024.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Kimpi) naselja Vrh, Kosić i Salatić, Grad Krk, Primorsko–goranska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredbe). Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Kimpi) naselja Vrh, Kosić i Salatić u Gradu Krku.

Nositelj zahvata

PONIKVE VODA d.o.o., Vršanska 14, Krk.

Lokacija zahvata se nalazi u naseljima Vrh, Kosić i Salatić na administrativnom području Grada Krka u Primorsko – goranskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Predmetni zahvat odnosi se na izgradnju sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Kimpi) naselja Vrh, Kosić i Salatić. Otpadne vode prikupljat će se i odvoditi gravitacijskim cjevovodima, tlačnim cjevovodima i crpnim stanicama do UPOV-a,

smještenog istočno od naselja Kosić iz dva smjera. Polaganje gravitacijskih kolektora većim dijelom bit će po koridorima cestovnih prometnica i puteva. Iz prvog smjera prikupljaju se otpadne vode generirane u naseljima Kosić i Vrh. Sanitarne otpadne vode sakupljat će se preko naselja Vrh pa kroz naselje Kosić i na kraju se odvoditi na UPOV istočno od naselja Kosić. Sustav odvodnje naselja Vrh razmatra se kroz jedno rješenje s dvije varijante zbog tehničko-ekonomskih uvjeta. Prvom varijantom predviđeno je prikupljanje sanitarnih otpadnih voda i spajanje na sustav odvodnje naselja Kosić na ulazu u naselje te je predviđena izgradnja oko 7,3 km gravitacijskih kolektora, 1,1 km tlačnih cjevovoda i 9 crpnih stanica. Druga varijanta predviđa razdvajanje sustava odvodnje naselja Vrh na dva podsustava (Sustav Istok i Sustav Zapad) koja će se spajati na različitim mjestima na sustav odvodnje naselja Kosić. Sustav Istok spajat će se u naselju Kosić na lokaciji spajanja lokalne ceste 58085 na lokalnu cestu 58090. Sustav Zapad spajat će se na sustav odvodnje naselja Kosić na ulazu u naselje. Ovim rješenjem predviđena je izgradnja oko 7,6 km gravitacijskih kolektora, 1,1 km tlačnih cjevovoda i 9 crpnih stanica. Sustavom odvodnje naselja Kosić sakupljat će se otpadne vode iz naselja Vrh i zajedno sa otpadnim vodama iz naselja odvodit na UPOV. U naselju je predviđena izgradnja 2,6 km gravitacijskih kolektora, 0,2 km tlačnih cjevovoda i 2 crpne stanice. Iz drugog smjera sakupljat će se otpadne vode iz naselja Salatić gdje će se otpadne vode gravitacijskim kolektorima i tlačnim cjevovodima odvodit do najniže točke sjeveroistočno od naselja iz koje će se putem crpne stanice i tlačnog cjevovoda transportirati do UPOV-a pored naselja Kosić. Ovim rješenjem je predviđena izgradnja oko 2,8 km gravitacijskih kolektora, 1,4 km tlačnih cjevovoda i 2 crpne stanice. Otpadne vode iz sabirnih/septičkih jama na predmetnom području neće se odvoziti na UPOV Kimpi. Septičke otpadne vode odvojit će se na centralni UPOV Grada Krka. Nakon pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda na UPOV-u Kimpi vršit će se neizravno ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u podzemne vode kroz upojni bunar. Za predmetno područje optimalne tehnologije pročišćavanja su sekvencijalni šaržni reaktor (SBR) i membranski bio reaktor (MBR). UPOV kapaciteta 2000 ES će biti projektiran s drugim (II) stupnjem pročišćavanja te filtracijom i dezinfekcijom pročišćene otpadne vode. Detalji o planiranom zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio u rujnu 2023. godine i dopunio u siječnju 2024. godine ovlaštenik EKOINVEST d.o.o. iz Zagreba, koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Sektor za održivo gospodarenje otpadom
4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Sektor za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja
5. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
6. Grad Krk

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavit će na svojim internetskim stranicama (www.mingor.gov.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

