



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/23-09/465

URBROJ: 517-05-1-1-24-2

Zagreb, 9. veljače 2024.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš vodoopskrbnog sustava Općine Ervenik, Šibensko-kninska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (...sustavi vodoopskrbe.. i dr)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira dogradnju sustava vodoopskrbe Općine Ervenik.

Nositelj zahvata je Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, Kralja Zvonimira 50, Šibenik.

Lokacija zahvata je u Šibensko-kninskoj županiji, na području Općine Ervenik te manjim dijelom na području Općine Kistanje (naselje Biovičino Selo) i Grada Knina (naselje Oćestovo).

Sažeti opis zahvata

Zahvatom se predviđa dogradnja postojećeg sustava vodoopskrbe Općine Ervenik koji se temelji na korištenju vode s izvorišta Miljacka na rijeci Krki. Voda zahvaćena na izvorištu se iz crpne stanice (CS) „Miljacka“ tlači u vodospremu (VS) „Radučka glava“, odakle se dalje gravitacijski

distribuirana do potrošača u naselju Radučić i zaseoku Babići-Ikanovići u naselju Mokro Polje. Vodosprema „Radučka glava“ smještena je na padinama istoimenog brda, oko 500 m sjeveroistočno od zaseoka Babići-Ikanovići, a predviđena je kao centralna vodosprema vodoopskrbnog sustava iz koje će se odvijati daljnja opskrba potrošača na predmetnom području. Ukupna dužina postojeće vodoopskrbne mreže Općine Ervenik je oko 22 km. Zahvatom se uz postojeće VS „Radučka glava“ i VS „Modrino Selo“ predviđa izgradnja 6 dodatnih vodosprema (VS „Kočević“, VS „Ervenik“, VS „Pađane“, VS „Oton Polje“, VS „Oton Brdo“ i VS „Oton Bender“), vodoopskrbnih cjevovoda ukupne dužine oko 99,73 km (od čega je oko 10,08 km tlačnih cjevovoda) te sedam uređaja za povišenje tlaka (procrpne stanice (PCS) „Vejnovići“ i „Kostići“, crpne stanice (CS) „Pađane“ i „Oton Polje“ i hidrostanice (HS) „Đakolovići“, „Subotići 1“ i „Subotići 2“). Zbog izrazito nepovoljnog prostornog rasporeda malog broja potrošača, raspršenog na velikom prostoru i smještenog visinski u zoni od 120 m n.m. do 640 m n.m., zahvatom je predviđeno formiranje osam vodoopskrbnih zona koje su utvrđene prema vodospremama iz kojih će se vršiti vodoopskrba:

- 1. vodoopskrbna zona opskrbljivat će se vodom iz postojeće VS „Radučka glava“ (k.d./k.v.=331,4/335 m n.m, $V=500 \text{ m}^3$), a obuhvaća naselja Radučić i Mokro Polje te zaseoke Travice i Kovačevići iznad kote 205 m n.m u naselju Ervenik.
- 2. vodoopskrbna zona opskrbljivat će se vodom iz planirane VS „Ervenik“ (k.d./k.v.=220/223 m n.m, $V=200 \text{ m}^3$), koja će se puniti gravitacijski iz VS „Radučka glava“, a obuhvaća dio naselja Ervenik, odnosno zaseoke Žeželji, Kovačevići ispod kote 205 m n.m., Končarevići, Graonje (kod crkve), Butiga (centar), Popići, Šašići, Čengići, Đakolovići, Romanići, Peslaći, Balaći, Vujanići (Donje polje), Mrdalji, Vučkovići i Vujanići (Potkraj).
- 3. vodoopskrbna zona opskrbljivat će se vodom iz planirane VS „Kočević“ (k.d./k.v.=450/453 m n.m, $V=200 \text{ m}^3$), koja će se puniti iz VS „Radučka glava“ preko planirane procrpne stanice PCS „Kostići“ smještene u zaseoku Kostići u naselju Mokro Polje, a obuhvaća područje Kočević u naselju Ervenik. Opskrba i protupožarna zaštita planirane gospodarske zone Gornji Ervenik riješit će se izgradnjom interne vodovodne mreže unutar same gospodarske zone.
- 4. vodoopskrbna zona opskrbljivat će se vodom vodom iz planirane VS/CS „Pađane“ (k.d./k.v.=410/413 m n.m, $V=300 \text{ m}^3$), koja će se puniti iz VS „Radučka glava“ preko planirane procrpne stanice PCS „Vejnovići“, a obuhvaća naselja Pađane i Očestovo. Opskrba i protupožarna zaštita planirane gospodarske zone Pađane riješit će se izgradnjom interne vodovodne mreže unutar same gospodarske zone.
- 5. vodoopskrbna zona opskrbljivat će se vodom iz planirane VS/CS „Oton Polje“ (k.d./k.v.=510/513 m n.m, $V=100 \text{ m}^3$), koja će se puniti iz planirane VS/CS „Pađane“, a obuhvaća zaseoke Kneževići, Vujnovići, Devrnje, Mišljenovići i Karanovići u naselju Oton.
- 6. vodoopskrbna zona opskrbljivat će se vodom iz planirane VS „Oton Brdo“ (k.d./k.v.=660/663 m n.m, $V=100 \text{ m}^3$), koja će se puniti iz planirane VS/CS „Oton Polje“, a obuhvaća zaseoke Karine i Atlije u naselju Oton.
- 7. vodoopskrbna zona opskrbljivat će se vodom iz planirane VS „Oton Bender“ (k.d./k.v.=560/563 m n.m, $V=100 \text{ m}^3$), koja će se puniti gravitacijski iz planirane VS „Oton Brdo“, a obuhvaća zaseoke Ličani Lički-Dobrijevići, Pašići-Dobrijevići, Runjajići, Čupkovići i Kobilice u naselju Oton.
- 8. vodoopskrbna zona opskrbljivat će se vodom iz postojeće VS „Modrino Selo“ (k.d./k.v.=317/321 m n.m, $V=200 \text{ m}^3$), koja se puni iz postojećeg vodotornja VT „Kostelovača“ (k.d./k.v.=281,56/276,26 m n.m, $V=1500 \text{ m}^3$) preko postojeće crpne stanice CS „Macure“, a obuhvaća zaseoke Obruč, Subotići (kraj škole), Brekići i Subotići (Tavan) u naselju Ervenik.

Opskrba potrošača u svim zonama vršit će se gravitacijski, osim u dijelu 2. vodoopskrbne zone (u zaseoku Đakolovići opskrba će se vršiti preko planirane hidrostanice HS „Đakolovići“) te dijelu 2. vodoopskrbne zone (u zaseocima Subotići (kraj škole) i Brekići opskrba će se vršiti preko planirane HS „Subotići 1“, a u zaseoku Subotići (Tavan) preko planirane HS „Subotići 2“). Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u studenom 2023. godine izradio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita i objavljen je uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine
4. Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove
5. Općina Ervenik
6. Općina Kistanje
7. Grad Knin

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mingor.gov.hr/>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

